Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8820.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 103
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	88,66	71,50	17,16	79,46	42,40	37,06	7,00	5,00	2,77	15,67	-	-	16,09	-	16,09	-	79,30	-	1,24			4,02
25.03.16	24,00	-	88,90	71,88	17,02	78,30	42,24	36,06	7,00	5,00	2,72	15,49	-	-	15,93	-	15,93	-	78,06	-	1,21			3,92
26.03.16	24,00	-	92,45	72,19	20,26	77,16	42,27	34,89	7,00	5,00	2,65	18,71	-	-	19,21	-	19,21	-	76,68	-	1,44			4,08
27.03.16	24,00	-	93,50	71,27	22,23	74,71	41,62	33,09	7,00	5,00	2,49	20,63	-	-	21,16	-	21,16	-	74,35	-	1,53			4,02
28.03.16	24,00	-	89,76	71,61	18,15	71,12	40,71	30,41	7,00	5,00	2,28	16,78	-	-	17,16	-	17,16	-	70,77	-	1,19			3,47
29.03.16	24,00	-	88,87	72,15	16,72	69,06	40,23	28,83	7,00	5,00	2,17	15,44	-	-	15,76	-	15,76	-	68,79	-	1,06			3,24
30.03.16	24,00	-	89,46	72,31	17,15	68,06	39,73	28,33	7,00	5,00	2,13	15,92	-	-	16,24	-	16,24	-	68,15	-	1,09			3,22
31.03.16	24,00	-	91,00	72,46	18,54	68,61	39,90	28,71	7,00	5,00	2,17	17,26	-	-	17,63	-	17,63	-	68,45	-	1,18			3,36
01.04.16	24,00	-	90,54	71,94	18,60	68,47	39,26	29,21	7,00	5,00	2,19	17,33	-	-	17,69	-	17,69	-	68,46	-	1,19			3,38
02.04.16	24,00	-	91,43	71,49	19,94	68,03	38,73	29,30	7,00	5,00	2,19	18,66	-	-	19,02	-	19,02	-	67,91	-	1,27			3,45
03.04.16	24,00	-	92,43	70,64	21,79	66,92	38,14	28,78	7,00	5,00	2,12	20,52	-	-	20,92	-	20,92	-	66,97	-	1,38			3,49
04.04.16	24,00	-	91,98	71,56	20,42	66,53	38,27	28,26	7,00	5,00	2,11	19,19	-	-	19,57	-	19,57	-	66,68	-	1,28			3,38
05.04.16	24,00	-	89,87	72,23	17,64	68,67	39,40	29,27	7,00	5,00	2,19	16,57	-	-	16,91	-	16,91	-	68,66	-	1,14			3,33
06.04.16	24,00	-	91,68	72,74	18,94	68,87	39,96	28,91	7,00	5,00	2,18	17,82	-	-	18,20	-	18,20	-	68,79	-	1,23			3,41
07.04.16	24,00	-	91,38	72,61	18,77	67,13	39,81	27,32	7,00	5,00	2,06	17,67	-	-	18,01	-	18,01	-	66,80	-	1,18			3,24
08.04.16	24,00	-	89,89	72,41	17,48	65,57	39,07	26,50	7,00	5,00	2,00	16,23	-	-	16,53	-	16,53	-	65,61	-	1,07			3,06
09.04.16	24,00	-	92,02	72,33	19,69	65,87	38,91	26,96	7,00	5,00	2,05	18,33	-	-	18,67	-	18,67	-	65,72	-	1,21			3,25
10.04.16	24,00	-	93,63	71,06	22,57	65,60	38,28	27,32	7,00	5,00	2,04	21,13	-	-	21,54	-	21,54	-	65,48	-	1,38			3,42
11.04.16	24,00	-	91,11	71,98	19,13	65,94	38,38	27,56	7,00	5,00	2,07	17,84	-	-	18,17	-	18,17	-	65,99	-	1,18			3,25
12.04.16	24,00	-	89,50	72,09	17,41	65,97	38,58	27,39	7,00	5,00	2,06	16,17	-	-	16,50	-	16,50	-	65,83	-	1,07			3,12
13.04.16	24,00	-	90,98	72,40	18,58	65,72	38,91	26,81	7,00	5,00	2,02	17,36	-	-	17,68	-	17,68	-	65,65	-	1,14			3,16
14.04.16	24,00	-	89,46	71,72	17,74	65,88	38,72	27,16	7,00	5,00	2,03	16,52	-	-	16,83	-	16,83	-	65,65	-	1,09			3,12
15.04.16	24,00	-	88,13	71,47	16,66	65,23	37,95	27,28	7,00	5,00	2,03	15,46	-	-	15,78	-	15,78	-	65,15	-	1,01			3,03
16.04.16	24,00	-	90,83	71,81	19,02	65,87	38,40	27,47	7,00	5,00	2,06	17,78	-	-	18,12	-	18,12	-	65,78	-	1,17			3,23
17.04.16	24,00	-	91,01	71,50	19,51	65,76	38,66	27,10	7,00	5,00	2,02	18,26	-	-	18,60	-	18,60	-	65,73	-	1,20			3,22
18.04.16	24,00	-	92,61	72,53	20,08	65,62	38,93	26,69	7,00	5,00	2,02	18,80	-	-	19,19	-	19,19	-	65,59	-	1,23			3,25
19.04.16	24,00	-	89,48	72,42	17,06	65,72	38,88	26,84	7,00	5,00	2,03	15,87	-	-	16,19	-	16,19	-	65,56	-	1,04			3,07
20.04.16	24,00	-	92,81	71,65	21,16	65,62	38,50	27,12	7,00	5,00	2,03	19,87	-	-	20,27	-	20,27	-	65,60	-	1,30			3,33
21.04.16	24,00	-	90,38	71,91	18,47	65,72	38,31	27,41	7,00	5,00	2,06	17,20	-	-	17,54	-	17,54	-	65,61	-	1,13			3,19
22.04.16	24,00	-	89,32	72,34	16,98	66,50	38,60	27,90	7,00	5,00	2,10	15,85	-	-	16,14	-	16,14	-	66,30	-	1,05			3,15
23.04.16	24,00	-	90,64	72,07	18,57	66,21	38,58	27,63	7,00	5,00	2,08	17,37	-	-	17,73	-	17,73	-	66,00	-	1,15			3,22
Среднее	24,00	-	90,76	71,94	18,82	68,19	39,37	28,82	7,00	5,00	2,16	17,54	-	-	17,90	-	17,90	-	68,07	-	1,19	-	-	3,36
Итого	744,00		2813,71	2230,27	583,44						67,08	543,70	0,00	0,00	554,98	0,00	554,98	0,00			37,00	0,00	0,00	104,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 02:00	17103,08	13265,33	3934,76	-	4029,26	-	699,91	-	-
	24.04.16 02:00	19917,09	15495,64	4478,73	-	4584,51	-	803,97	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -1,27 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **102,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **554,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «Инфрахит Монта-
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.