Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8821.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 105-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207725 Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14806
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0673
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	136,16	118,32	17,84	77,05	51,85	25,20	7,00	5,00	2,81	20,12	-	-	20,66	-	20,66	-	76,91	-	1,55			4,36
25.03.16	24,00	-	133,62	114,86	18,76	76,19	51,04	25,15	7,00	5,00	2,72	21,06	-	-	21,62	-	21,62	-	76,24	-	1,61			4,32
26.03.16	24,00	-	132,89	115,96	16,93	74,94	51,03	23,91	7,00	5,00	2,62	19,19	-	-	19,66	-	19,66	-	74,36	-	1,43			4,05
27.03.16	24,00	-	132,12	115,49	16,63	72,72	50,22	22,50	7,00	5,00	2,45	18,90	-	-	19,34	-	19,34	-	72,27	-	1,37			3,81
28.03.16	24,00	-	130,39	116,07	14,32	69,24	48,87	20,37	7,00	5,00	2,22	16,61	-	-	16,98	-	16,98	-	68,74	-	1,14			3,36
29.03.16	24,00	-	136,59	119,89	16,70	67,26	48,25	19,01	7,00	5,00	2,13	19,15	-	-	19,53	-	19,53	-	66,84	-	1,28			3,41
30.03.16	24,00	-	135,50	118,59	16,91	66,30	47,53	18,77	7,00	5,00	2,08	19,27	-	-	19,64	-	19,64	-	66,32	-	1,28			3,35
31.03.16	24,00	-	128,73	113,86	14,87	66,71	47,07	19,64	7,00	5,00	2,08	17,28	-	-	17,63	-	17,63	-	66,51	-	1,15			3,23
01.04.16	24,00	-	128,97	112,63	16,34	66,61	46,47	20,14	7,00	5,00	2,12	18,67	-	-	19,05	-	19,05	-	66,55	-	1,24			3,36
02.04.16	24,00	-	132,46	111,53	20,93	66,07	45,91	20,16	7,00	5,00	2,09	23,46	-	-	23,94	-	23,94	-	65,87	-	1,55			3,63
03.04.16	24,00	-	129,05	111,33	17,72	64,96	45,20	19,76	7,00	5,00	2,04	20,27	-	-	20,64	-	20,64	-	64,90	-	1,31			3,35
04.04.16	24,00	-	129,12	112,52	16,60	64,80	45,30	19,50	7,00	5,00	2,03	19,10	-	-	19,48	-	19,48	-	64,94	-	1,24			3,27
05.04.16	24,00	-	132,08	112,53	19,55	66,79	46,57	20,22	7,00	5,00	2,12	22,00	-	-	22,46	-	22,46	-	66,73	-	1,47			3,58
06.04.16	24,00	-	130,58	113,84	16,74	67,07	47,38	19,69	7,00	5,00	2,08	19,23	-	-	19,61	-	19,61	-	66,96	-	1,29			3,37
07.04.16	24,00	-	129,88	113,70	16,18	65,30	46,82	18,48	7,00	5,00	1,96	18,53	-	-	18,91	-	18,91	-	64,87	-	1,20			3,16
08.04.16	24,00	-	129,21	113,55	15,66	63,92	45,90	18,02	7,00	5,00	1,90	18,11	-	-	18,45	-	18,45	-	63,89	-	1,16			3,05
09.04.16	24,00	-	131,99	112,75	19,24	64,16	45,87	18,29	7,00	5,00	1,91	21,63	-	-	22,04	-	22,04	-	64,08	-	1,38			3,30
10.04.16	24,00	-	130,85	111,71	19,14	63,87	45,24	18,63	7,00	5,00	1,93	21,58	-	-	21,98	-	21,98	-	63,66	-	1,37			3,31
11.04.16	24,00	-	129,90	112,96	16,94	64,23	45,36	18,87	7,00	5,00	1,98	19,40	-	-	19,77	-	19,77	-	64,13	-	1,25			3,22
12.04.16	24,00	-	128,41	113,35	15,06	64,18	45,55	18,63	7,00	5,00	1,96	17,51	-	-	17,85	-	17,85	-	63,99	-	1,12			3,08
13.04.16	24,00	-	131,26	112,90	18,36	64,09	45,73	18,36	7,00	5,00	1,91	20,86	-	-	21,26	-	21,26	-	64,03	-	1,34			3,25
14.04.16	24,00	-	126,48	112,63	13,85	64,04	45,46	18,58	7,00	5,00	1,94	16,30	-	-	16,59	-	16,59	-	63,65	-	1,04			2,98
15.04.16	24,00	-	129,57	111,55	18,02	63,44	44,59	18,85	7,00	5,00	1,95	20,50	-	-	20,87	-	20,87	-	63,36	-	1,30			3,25
16.04.16	24,00	-	130,49	111,99	18,50	64,13	45,19	18,94	7,00	5,00	1,97	20,93	-	-	21,33	-	21,33	-	64,02	-	1,34			3,31
17.04.16	24,00	-	130,78	111,87	18,91	64,05	45,63	18,42	7,00	5,00	1,92	21,25	-	-	21,67	-	21,67	-	63,99	-	1,36			3,28
18.04.16	24,00	-	129,68	113,13	16,55	63,98	45,61	18,37	7,00	5,00	1,93	18,93	-	-	19,30	-	19,30	-	63,83	-	1,21			3,14
19.04.16	24,00	-	127,79	113,44	14,35	63,98	45,57	18,41	7,00	5,00	1,94	16,76	-	-	17,04	-	17,04	-	63,79	-	1,07			3,01
20.04.16	24,00	-	127,66	112,80	14,86	63,81	45,27	18,54	7,00	5,00	1,94	17,28	-	-	17,58	-	17,58	-	63,59	-	1,10			3,04
21.04.16	24,00	-	130,48	112,55	17,93	63,95	45,12	18,83	7,00	5,00	1,97	20,35	-	-	20,73	-	20,73	-	63,83	-	1,30			3,27
22.04.16	24,00	-	130,53	112,81	17,72	64,68	45,53	19,15	7,00	5,00	2,01	20,08	-	-	20,46	-	20,46	-	64,53	-	1,30			3,31
23.04.16	24,00		129,56	112,72	16,84	64,15	45,31	18,84	7,00	5,00	1,97	19,24	-	-	19,59	-	19,59	-	63,98	-	1,23	-	-	3,21
Среднее	24,00	-	130,73	113,67	17,06	66,34	46,66	19,68	7,00	5,00	2,09	19,47	-	-	19,86	-	19,86	-	66,17	-	1,29	-	-	3,37
Итого	744,00		4052,78	3523,83	528,95						64,65	603,55	0,00	0,00	615,66	0,00	615,66	0,00			39,96	0,00	0,00	104,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Q ГВС (Гкал)
	31.03.16 16:00	10791,20	9376,33	1690,29	-	1737,36	-	370,54		-
	23.04.16 04:00	13713,85	11910,87	2133,22	-	2188,78	-	443,76		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -1,41 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **103,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **615,66** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/
подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016 г.
«_____»
печать энергосбыта