Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8849
Строит.Адрес: Бабушкина 109-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14806-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14806 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00		150,21	123,11	27,11	78,34	42,53	35,80	5,00	4,00	4,52	25,63	0,00	0,00	26,34	0,00	26,34	-	78,49	0,00	2,01			6,54
25.03.16	24,00		148,34	122,22	26,11	77,32	42,19	35,13	5,00	4,00	4,40	24,70	0,00	0,00	25,37	0,00	25,37	-	77,55	0,00	1,92			6,32
26.03.16	24,00		150,72	121,71	29,00	76,18	42,28	33,89	5,00	4,00	4,24	27,65	0,00	0,00	28,37	0,00	28,37	-	75,84	0,00	2,10			6,34
27.03.16	24,00		145,73	115,53	30,20	73,89	41,86	32,04	5,00	4,00	3,80	28,95	0,00	0,00	29,67	0,00	29,67	-	73,69	0,00	2,13			5,94
28.03.16	24,00		147,78	121,75	26,02	70,45	41,34	29,11	5,00	4,00	3,64	24,64	0,00	0,00	25,20	0,00	25,20	-	70,45	0,00	1,74			5,38
29.03.16	24,00		148,16	120,20	27,95	68,38	40,41	27,97	5,00	4,00	3,46	26,64	0,00	0,00	27,21	0,00	27,21	-	68,34	0,00	1,82			5,28
30.03.16	24,00		148,96	120,76	28,21	67,21	39,98	27,23	5,00	4,00	3,37	26,93	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	-	67,44	0,00	1,82			5,19
31.03.16	24,00		148,29	122,83	25,46	67,83	40,35	27,48	5,00	4,00	3,45	24,35	0,00	0,00	24,87	0,00	24,87	-	67,82	0,00	1,65			5,10
01.04.16	24,00		147,53	119,12	28,41	67,59	39,12	28,47	5,00	4,00	3,47	27,25	0,00	0,00	27,83	0,00	27,83	-	67,75	0,00	1,85			5,31
02.04.16	24,00		148,72	117,37	31,35	67,24	38,25	28,99	5,00	4,00	3,49	30,00	0,00	0,00	30,62	0,00	30,62	-	67,27	0,00	2,02			5,51
03.04.16	24,00		149,95	115,31	34,65	66,10	37,65	28,45	5,00	4,00	3,35	33,55	0,00	0,00	34,23	0,00	34,23	-	66,29	0,00	2,22			5,57
04.04.16	24,00		147,48	118,95	28,53	65,59	37,88	27,71	5,00	4,00	3,37	27,28	0,00	0,00	27,83	0,00	27,83	-	65,79	0,00	1,80			5,17
05.04.16	24,00		147,62	119,63	27,99	67,80	39,06	28,74	5,00	4,00	3,53	26,61	0,00	0,00	27,18	0,00	27,18	-	67,92	0,00	1,81			5,34
06.04.16	24,00		147,45	121,11	26,34	68,06	39,79	28,27	5,00	4,00	3,52	24,90	0,00	0,00	25,44	0,00	25,44	-	68,13	0,00	1,70			5,22
07.04.16	24,00		150,89	119,72	31,17	66,51	39,75	26,76	5,00	4,00	3,31	29,63	0,00	0,00	30,24	0,00	30,24	-	66,47	0,00	1,97			5,28
08.04.16	24,00		147,70	119,79	27,91	64,77	39,05	25,71	5,00	4,00	3,16	26,63	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	-	64,90	0,00	1,73			4,89
09.04.16	24,00		148,46	118,90	29,57	65,15	38,86	26,29	5,00	4,00	3,21	28,19	0,00	0,00	28,75	0,00	28,75	-	65,24	0,00	1,84			5,05
10.04.16	24,00		150,52	117,42	33,10	64,89	38,35	26,53	5,00	4,00	3,20	31,80	0,00	0,00	32,42	0,00	32,42	-	64,92	0,00	2,06			5,27
11.04.16	24,00		148,55	119,67	28,88	65,11	38,26	26,84	5,00	4,00	3,29	27,66	0,00	0,00	28,21	0,00	28,21	-	65,21	0,00	1,80			5,09
12.04.16	24,00		146,58	120,57	26,00	65,22	38,54	26,68	5,00	4,00	3,30	24,72	0,00	0,00	25,21	0,00	25,21	-	65,23	0,00	1,61			4,91
13.04.16	24,00		147,76	119,17	28,59	64,99	38,73	26,27	5,00	4,00	3,21	27,40	0,00	0,00	27,94	0,00	27,94	-	65,14	0,00	1,78			4,99
14.04.16	24,00		143,99	117,59	26,39	65,13	38,42	26,71	5,00	4,00	3,16	26,18	0,00	0,00	26,69	0,00	26,69	-	65,04	0,00	1,70			4,86
15.04.16	24,00		143,52	116,64	26,88	64,42	37,37	27,06	5,00	4,00	3,18	26,54	0,00	0,00	27,05	0,00	27,05	-	64,57	0,00	1,71			4,89
16.04.16	24,00		145,02	115,88	29,14	65,11	37,70	27,41	5,00	4,00	3,19	28,85	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	-	65,26	0,00	1,88			5,07
17.04.16	24,00		147,40	113,97	33,42	65,03	38,21	26,81	5,00	4,00	3,12	32,36	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	-	65,24	0,00	2,11			5,23
18.04.16	24,00		145,70	117,84	27,86	64,83	38,62	26,21	5,00	4,00	3,18	26,49	0,00	0,00	27,01	0,00	27,01	-	64,94	0,00	1,72			4,90
19.04.16	24,00		145,84	115,98	29,87	65,00	38,27	26,72	5,00	4,00	3,20	28,32	0,00	0,00	28,87	0,00	28,87	-	65,05	0,00	1,84			5,04
20.04.16	24,00		145,08	116,03	29,06	64,80	37,97	26,83	5,00	4,00	3,22	27,48	0,00	0,00	28,02	0,00	28,02	-	64,83	0,00	1,78			5,00
21.04.16	24,00		144,61	116,55	28,06	64,92	37,82	27,10	5,00	4,00	3,26	26,47	0,00	0,00	26,99	0,00	26,99	-	65,01	0,00	1,72			4,98
22.04.16	24,00		144,57	116,96	27,61	65,69	38,07	27,62	5,00	4,00	3,35	25,85	0,00	0,00	26,37	0,00	26,37	-	65,76	0,00	1,70			5,05
23.04.16	24,00		145,86	115,54	30,32	65,46	37,81	27,64	5,00	4,00	3,31	28,60	0,00	0,00	29,17	0,00	29,17	-	65,43	0,00	1,87			5,18
Среднее	24,00	-	147,39	118,64	28,75	67,39	39,18	28,21	5,00	4,00	3,43	27,49	-	-	28,07	-	28,07	-	67,45	-	1,85	-	-	5,29
Итого	744,00		4568,98	3677,83	891,15						106,46	852,24	0,00	0,00	870,17	0,00	870,17	0,00			57,42	0,00	0,00	163,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 01:00	154740,49	127244,78	24379,70	0,00	24931,67	0,00	4842,74	1700,07	-
	24.04.16 02:00	159315,35	130927,16	25233,22	0,00	25803,13	0,00	5006,77	1757,55	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -1,99 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **161,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **870,17** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.