

Абонент: ЖЭС №3 Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 11 / СДЮН-ГВС
 Обслуживающая организация: АО "ДомТеплоком"
 Источник: 1# Невская котельная

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВК7-№ 207218
 Подразд. (№1): расходомер:
 Оборот.гр. (№2): расходомер:
 ТР-Д. ГВС (№3): расходомер:
 ТР-Д. ГВС (№4): расходомер:
 ТР-Д. ГВС (№5): расходомер:
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t1-tнв)
 лето: M1(t1-tнв)+M2*(t1-tнв)
 Расчетный алгоритм: ГВС/Час: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t1-tнв)
 лето: M1(t1-tнв)+M2*(t1-tнв)
 Договорные нагрузки (гр.чел), Гкал/Час: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t1-tнв)
 Договорные нагрузки (гр.чел), Гкал/Час: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t1-tнв)
 Договорные нагрузки (гр.чел), Гкал/Час: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t1-tнв)

Часовые и оточ.- архивы в файлах:
 Режим (Смена): 3001
 Расчетные расходы (гр.чел), Гкал/Час: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t1-tнв)
 Расчетные расходы (гр.чел), Гкал/Час: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t1-tнв)
 Расчетные расходы (гр.чел), Гкал/Час: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t1-tнв)

Узел учета: СДЮН-ГВС
 Код: УТЭ
 Рассмотреть совместно с УТЭ: График: 150/70

Тех. гр. С = 2,75

Дата	Тп	НС	M1		M2		DM		T1		T2		DT		P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	V3	V4	dVacc	Vотопл	T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс кал.	Qгвс кал.	Q общ.
			Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С																
24.03.16	24.00	-	88,93	78,47	10,46	77,84	48,53	29,31	7,00	5,00	2,25	11,06	-	-	11,34	-	-	-	-	-	-	11,34	-	-	77,64	-	0,86	Кал	Кал	3,12
25.03.16	24.00	-	88,97	78,75	10,22	76,11	48,06	28,05	7,00	5,00	2,16	10,89	-	-	11,16	-	-	-	-	-	-	11,16	-	-	75,59	-	0,83	Кал	Кал	2,99
26.03.16	24.00	-	89,80	78,87	10,93	74,15	47,60	26,55	7,00	5,00	2,05	11,61	-	-	11,91	-	-	-	-	-	-	11,91	-	-	73,95	-	0,86	Кал	Кал	2,91
27.03.16	24.00	-	92,32	78,99	13,33	72,14	47,10	25,04	7,00	5,00	1,91	14,42	-	-	14,76	-	-	-	-	-	-	14,76	-	-	71,88	-	1,04	Кал	Кал	2,94
28.03.16	24.00	-	90,70	78,71	11,99	68,81	45,93	22,88	7,00	5,00	1,73	13,10	-	-	13,38	-	-	-	-	-	-	13,38	-	-	68,46	-	0,90	Кал	Кал	2,63
29.03.16	24.00	-	91,24	78,13	13,11	66,74	44,93	21,81	7,00	5,00	1,64	14,07	-	-	14,37	-	-	-	-	-	-	14,37	-	-	67,05	-	0,94	Кал	Кал	2,58
30.03.16	24.00	-	90,80	78,66	12,14	65,49	44,47	21,02	7,00	5,00	1,63	12,57	-	-	12,80	-	-	-	-	-	-	12,80	-	-	65,42	-	0,82	Кал	Кал	2,45
31.03.16	24.00	-	90,79	78,76	12,03	65,56	44,33	21,23	7,00	5,00	1,64	12,49	-	-	12,75	-	-	-	-	-	-	12,75	-	-	65,44	-	0,82	Кал	Кал	2,46
01.04.16	24.00	-	90,94	78,12	12,22	65,52	43,55	21,97	7,00	5,00	1,69	12,66	-	-	12,89	-	-	-	-	-	-	12,89	-	-	65,43	-	0,83	Кал	Кал	2,52
02.04.16	24.00	-	91,57	77,69	13,88	65,13	42,88	22,25	7,00	5,00	1,71	14,21	-	-	14,47	-	-	-	-	-	-	14,47	-	-	65,24	-	0,93	Кал	Кал	2,63
03.04.16	24.00	-	91,78	78,05	13,73	65,41	43,12	22,29	7,00	5,00	1,71	14,22	-	-	14,50	-	-	-	-	-	-	14,50	-	-	65,54	-	0,93	Кал	Кал	2,64
04.04.16	24.00	-	90,71	78,19	12,52	65,09	43,18	21,91	7,00	5,00	1,69	12,89	-	-	13,12	-	-	-	-	-	-	13,12	-	-	65,07	-	0,84	Кал	Кал	2,53
05.04.16	24.00	-	91,23	78,96	12,27	65,83	43,75	22,08	7,00	5,00	1,72	12,71	-	-	12,94	-	-	-	-	-	-	12,94	-	-	65,75	-	0,84	Кал	Кал	2,55
06.04.16	24.00	-	90,54	79,28	11,26	65,09	43,96	21,13	7,00	5,00	1,65	11,65	-	-	11,88	-	-	-	-	-	-	11,88	-	-	65,27	-	0,76	Кал	Кал	2,41
07.04.16	24.00	-	92,43	79,39	13,04	64,39	44,13	20,26	7,00	5,00	1,59	13,53	-	-	13,80	-	-	-	-	-	-	13,80	-	-	65,27	-	0,81	Кал	Кал	2,45
08.04.16	24.00	-	91,87	79,40	12,47	62,50	43,15	19,35	7,00	5,00	1,51	12,91	-	-	13,15	-	-	-	-	-	-	13,15	-	-	62,52	-	0,75	Кал	Кал	2,28
09.04.16	24.00	-	91,19	79,56	11,63	62,60	43,07	19,53	7,00	5,00	1,53	11,99	-	-	12,19	-	-	-	-	-	-	12,19	-	-	62,58	-	0,75	Кал	Кал	2,47
10.04.16	24.00	-	93,07	79,09	13,96	62,68	42,57	19,35	7,00	5,00	1,56	14,49	-	-	14,74	-	-	-	-	-	-	14,74	-	-	62,89	-	0,85	Кал	Кал	2,43
11.04.16	24.00	-	91,94	78,88	13,06	62,80	42,45	20,35	7,00	5,00	1,57	13,57	-	-	13,81	-	-	-	-	-	-	13,81	-	-	62,88	-	0,85	Кал	Кал	2,43
12.04.16	24.00	-	89,27	75,43	13,84	62,76	42,08	20,68	7,00	5,00	1,53	14,24	-	-	14,50	-	-	-	-	-	-	14,50	-	-	62,72	-	0,90	Кал	Кал	2,43
13.04.16	24.00	-	86,76	73,98	12,78	62,90	42,33	20,57	7,00	5,00	1,51	13,06	-	-	13,29	-	-	-	-	-	-	13,29	-	-	62,87	-	0,82	Кал	Кал	2,23
14.04.16	24.00	-	88,17	73,82	14,35	62,48	41,89	20,59	7,00	5,00	1,49	14,78	-	-	15,04	-	-	-	-	-	-	15,04	-	-	62,54	-	0,93	Кал	Кал	2,42
15.04.16	24.00	-	87,32	73,95	13,37	62,37	41,43	20,94	7,00	5,00	1,52	13,73	-	-	13,96	-	-	-	-	-	-	13,96	-	-	62,45	-	0,86	Кал	Кал	2,38
16.04.16	24.00	-	87,47	74,14	13,33	62,74	41,69	21,05	7,00	5,00	1,54	13,67	-	-	13,92	-	-	-	-	-	-	13,92	-	-	62,97	-	0,86	Кал	Кал	2,40
17.04.16	24.00	-	89,28	73,94	15,34	62,78	42,26	20,52	7,00	5,00	1,49	15,86	-	-	16,15	-	-	-	-	-	-	16,15	-	-	62,81	-	1,00	Кал	Кал	2,48
18.04.16	24.00	-	87,91	73,63	14,28	62,92	42,39	20,53	7,00	5,00	1,49	14,65	-	-	14,95	-	-	-	-	-	-	14,95	-	-	63,08	-	0,93	Кал	Кал	2,41
19.04.16	24.00	-	86,42	73,70	12,72	62,62	42,00	20,62	7,00	5,00	1,50	13,07	-	-	13,29	-	-	-	-	-	-	13,29	-	-	62,66	-	0,82	Кал	Кал	2,32
20.04.16	24.00	-	85,82	73,77	12,05	62,24	41,63	20,61	7,00	5,00	1,50	12,34	-	-	12,57	-	-	-	-	-	-	12,57	-	-	62,26	-	0,77	Кал	Кал	2,27
21.04.16	24.00	-	88,12	73,47	14,65	62,51	41,43	21,08	7,00	5,00	1,52	15,22	-	-	15,49	-	-	-	-	-	-	15,49	-	-	62,40	-	0,95	Кал	Кал	2,47
22.04.16	24.00	-	86,03	73,46	12,57	61,62	40,76	20,86	7,00	5,00	1,49	13,17	-	-	13,39	-	-	-	-	-	-	13,39	-	-	61,83	-	0,81	Кал	Кал	2,31
23.04.16	24.00	-	85,96	73,50	12,46	62,67	41,24	21,43	7,00	5,00	1,54	13,04	-	-	13,28	-	-	-	-	-	-	13,28	-	-	62,80	-	0,82	Кал	Кал	2,36
Среднее	24.00	-	89,64	76,86	12,77	65,31	43,48	21,83	7,00	5,00	1,65	13,29	-	-	13,54	-	-	-	-	-	-	13,54	-	-	65,29	-	0,87	Кал	Кал	2,51
Итого	74.00	-	2778,75	2382,74	396,01	-	-	-	-	-	51,03	411,87	-	-	419,79	-	-	-	-	-	-	419,79	-	-	65,29	-	0,87	Кал	Кал	2,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(кв)	V4(кв)	Q СДЮ (Ккал)	Q ГВС (Ккал)	Треб ч
	24.03.16 05:00	24.04.16 11:00									
Счетчик Данных:	24.04.16 11:00	13888,39	13213,25	1894,15	1860,26	4720,2	13888,39	13213,25	1894,15	1860,26	4720,2
Счетчик Данных:	24.04.16 11:00	13888,39	13213,25	1894,15	1860,26	4720,2	13888,39	13213,25	1894,15	1860,26	4720,2

Период расчета по среднему: Комиссия тепловой энергии, рассчитанная по среднему по договору:
 Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения т2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

2,75 °C = -1,13 Ккал/кВт.ч
 76,73 Ккал/кВт.ч
 419,79 КВт.ч

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраКит Монтаж»
 Директор: [Подпись]
 ООО «ИнфраКит Монтаж»
 Директор: [Подпись]

«ГТУП-ГЭК-СНБ»
 Филиал «Энергосбыт»
 Управление энергосбыта
 Отдел обслуживания КУУТЭ
 Отдел обслуживания КУУТЭ
 25 АПР 2016 г.