Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9985
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 15831 Режим (схема): 2;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00		179,23	158,61	20,62	80,91	47,40	33,51	7,20	3,90	5,50	20,62	0,00	0,00	19,11	0,00	19,11	-	80,40	0,00	1,49			7,00
25.03.16	24,00		180,13	159,72	20,41	79,85	47,09	32,75	7,20	3,90	5,43	18,11	0,00	0,00	18,63	0,00	18,63	-	79,61	0,00	1,44			6,88
26.03.16	24,00		183,73	160,55	23,18	78,42	47,06	31,37	7,20	3,90	5,25	20,83	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40	-	77,87	0,00	1,62			6,87
27.03.16	24,00		176,48	153,05	23,43	75,97	46,35	29,62	7,20	3,90	4,71	21,48	0,00	0,00	22,03	0,00	22,03	-	75,33	0,00	1,62			6,33
28.03.16	24,00		181,22	158,64	22,58	72,35	45,19	27,16	7,20	3,90	4,51	20,11	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	-	71,97	0,00	1,45			5,96
29.03.16	24,00		180,99	155,88	25,12	70,24	44,71	25,53	7,20	3,90	4,32	20,55	0,00	0,00	21,02	0,00	21,02	-	69,96	0,00	1,44			5,76
30.03.16	24,00		179,69	155,92	23,78	69,14	44,33	24,81	7,20	3,90	4,17	19,61	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	-	69,16	0,00	1,36			5,52
31.03.16	24,00		179,65	156,91	22,74	69,76	44,73	25,03	7,20	3,90	4,24	18,50	0,00	0,00	18,91	0,00	18,91	-	69,51	0,00	1,29			5,53
01.04.16	24,00		177,56	155,39	22,17	69,62	43,86	25,76	7,20	3,90	4,30	18,10	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	-	69,43	0,00	1,26			5,56
02.04.16	24,00	*	121,17	105,67	15,50	69,20	42,24	26,96	7,20	3,90	2,66	22,85	0,00	0,00	23,19	0,00	23,19	-	55,67	0,00	1,27			3,93
03.04.16	24,00		180,63	150,92	29,71	68,00	42,35	25,65	7,20	3,90	4,14	25,99	0,00	0,00	26,54	0,00	26,54	-	67,91	0,00	1,77			5,90
04.04.16	24,00		177,35	152,39	24,96	67,56	42,48	25,09	7,20	3,90	4,09	21,15	0,00	0,00	21,60	0,00	21,60	-	67,51	0,00	1,43			5,52
05.04.16	24,00		177,53	153,57	23,97	69,80	43,59	26,21	7,20	3,90	4,32	19,94	0,00	0,00	20,39	0,00	20,39	-	69,60	0,00	1,39			5,71
06.04.16	24,00		178,76	154,57	24,20	70,00	44,22	25,78	7,20	3,90	4,28	20,15	0,00	0,00	20,60	0,00	20,60	-	69,84	0,00	1,41			5,69
07.04.16	24,00		179,32	154,65	24,67	68,22	43,97	24,25	7,20	3,90	4,03	20,80	0,00	0,00	21,25	0,00	21,25	-	67,84	0,00	1,41			5,45
08.04.16	24,00	*	178,54	154,26	24,28	69,34	43,93	25,41	7,20	3,90	4,21	20,30	-	-	20,74	-	20,74	-	69,09	-	1,40	-	-	5,62
09.04.16	24,00	*	178,54	154,26	24,28	69,34	43,93	25,41	7,20	3,90	4,21	20,30	-	-	20,74	-	20,74	-	69,09	-	1,40	-	-	5,62
10.04.16	24,00	*	178,54	154,26	24,28	69,34	43,93	25,41	7,20	3,90	4,21	20,30	-	-	20,74	-	20,74	-	69,09	-	1,40	-	-	5,62
11.04.16	24,00	*	178,54	154,26	24,28	69,34	43,93	25,41	7,20	3,90	4,21	20,30	-	-	20,74	-	20,74	-	69,09	-	1,40	-	-	5,62
12.04.16	24,00	*	178,54	154,26	24,28	69,34	43,93	25,41	7,20	3,90	4,21	20,30	-	-	20,74	-	20,74	-	69,09	-	1,40	-	-	5,62
13.04.16	24,00		178,78	156,16	22,61	66,78	43,09	23,69	7,20	3,90	3,84	20,68	0,00	0,00	21,11	0,00	21,11	-	66,71	0,00	1,38			5,22
14.04.16	24,00		176,79	156,01	20,78	66,98	42,66	24,33	7,20	3,90	3,83	20,52	0,00	0,00	20,94	0,00	20,94	-	66,68	0,00	1,37			5,20
15.04.16	24,00		175,19	155,29	19,90	66,33	42,16	24,17	7,20	3,90	3,78	19,66	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	-	66,21	0,00	1,30			5,08
16.04.16	24,00		177,62	155,83	21,79	66,98	42,74	24,24	7,20	3,90	3,81	21,45	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	-	66,81	0,00	1,43			5,25
17.04.16	24,00		178,95	155,60	23,35	66,85	43,05	23,80	7,20	3,90	3,74	22,94	0,00	0,00	23,41	0,00	23,41	-	66,79	0,00	1,53			5,28
18.04.16	24,00		175,08	157,04	18,04	66,67	42,91	23,76	7,20	3,90	3,74	18,12	0,00	0,00	18,49	0,00	18,49	-	66,55	0,00	1,21			4,95
19.04.16	24,00		177,31	156,41	20,89	66,83	42,75	24,07	7,20	3,90	3,80	20,64	0,00	0,00	21,07	0,00	21,07	-	66,64	0,00	1,38			5,17
20.04.16	24,00		175,83	156,55	19,29	66,70	42,60	24,10	7,20	3,90	3,80	19,07	0,00	0,00	19,46	0,00	19,46	-	66,46	0,00	1,27			5,07
21.04.16	24,00		177,10	156,99	20,12	66,86	42,61	24,25	7,20	3,90	3,82	20,08	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	-	66,71	0,00	1,34			5,16
22.04.16	24,00		176,99	157,03	19,95	67,70	42,90	24,80	7,20	3,90	3,91	19,99	0,00	0,00	20,41	0,00	20,41	-	67,54	0,00	1,35			5,26
23.04.16	24,00		177,16	157,05	20,12	67,39	42,66	24,72	7,20	3,90	3,90	20,04	0,00	0,00	20,46	0,00	20,46	-	67,05	0,00	1,34			5,25
Среднее	24,00	-	176,55	154,12	22,43	69,74	43,85	25,89	7,20	3,90	4,16	20,43	-	-	20,82	-	20,82	-	69,07	-	1,41	-	-	5,57
Итого	744,00		5472,94	4777,69	695,25						128,99	633,46	0,00	0,00	645,29	0,00	645,29	0,00			43,56	0,00	0,00	172,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
24.03.16 01:00	30756,83	26477,28	3388,99	0,00	3478,57	0,00	1172,70	257,23	
24.04.16 11:00	35450,37	30580,70	3933,33	0,00	4034,86	0,00	1320,60	294,75	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -1,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **171,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **645,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____
подпись представителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» _____ 2 5 АПР 2016 г.