Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9985 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 111 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 10250 | Режим (схема): 2;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	*	109,58	92,88	16,70	79,50	46,94	32,56	7,20	3,90	3,29	13,61	0,00	0,00	13,99	0,00	13,99	-	78,84	0,00	1,07			4,36
25.03.16	24,00	*	110,28	93,25	17,03	78,38	46,53	31,85	7,20	3,90	3,23	13,87	0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	-	77,85	0,00	1,08			4,31
26.03.16	24,00	*	111,97	93,94	18,03	77,19	46,43	30,76	7,20	3,90	3,15	14,87	0,00	0,00	15,26	0,00	15,26	-	76,36	0,00	1,14			4,29
27.03.16	23,00	*	108,33	89,65	18,68	74,78	45,66	29,12	7,20	3,90	2,86	15,62	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	73,91	0,00	1,16			4,02
28.03.16	24,00	*	110,57	93,39	17,18	71,27	44,54	26,73	7,20	3,90	2,73	14,14	0,00	0,00	14,47	0,00	14,47	-	70,71	0,00	1,00			3,73
29.03.16	24,00	*	110,16	93,04	17,13	69,19	43,83	25,36	7,20	3,90	2,59	14,02	0,00	0,00	14,32	0,00	14,32	-	68,69	0,00	0,96			3,55
30.03.16	24,00	*	111,43	93,08	18,36	68,05	43,38	24,67	7,20	3,90	2,52	15,16	0,00	0,00	15,49	0,00	15,49	-	67,81	0,00	1,03			3,55
31.03.16	24,00	*	111,34	93,71	17,63	68,77	43,84	24,93	7,20	3,90	2,57	14,50	0,00	0,00	14,81	0,00	14,81	-	68,25	0,00	0,99			3,56
01.04.16	24,00	*	110,74	92,66	18,08	68,53	42,96	25,57	7,20	3,90	2,60	14,88	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	-	68,01	0,00	1,01			3,62
02.04.16	24,00	*	74,18	71,71	2,47	67,97	41,72	26,26	7,20	3,90	1,11	17,33	0,00	0,00	17,58	0,00	17,58	-	54,31	0,00	0,94			2,05
03.04.16	24,00	*	113,63	91,94	21,69	67,07	41,77	25,30	7,20	3,90	2,54	18,72	0,00	0,00	19,11	0,00	19,11	-	66,79	0,00	1,25			3,79
04.04.16	24,00	*	110,96	92,46	18,50	66,50	41,84	24,66	7,20	3,90	2,49	15,55	0,00	0,00	15,86	0,00	15,86	-	66,06	0,00	1,03			3,52
05.04.16	24,00	*	110,67	93,49	17,17	68,74	42,97	25,77	7,20	3,90	2,62	14,24	0,00	0,00	14,55	0,00	14,55	-	68,33	0,00	0,97			3,60
06.04.16	24,00	*	111,72	94,23	17,49	68,99	43,55	25,44	7,20	3,90	2,62	14,50	0,00	0,00	14,81	0,00	14,81	-	68,57	0,00	0,99			3,61
07.04.16	24,00	*	111,58	94,31	17,28	67,36	43,71	23,66	7,20	3,90	2,45	14,30	0,00	0,00	14,60	0,00	14,60	-	66,81	0,00	0,96			3,40
08.04.16	24,00	*	110,95	94,00	16,96	65,61	42,68	22,93	7,20	3,90	2,37	13,90	0,00	0,00	14,17	0,00	14,17	-	65,33	0,00	0,91			3,28
09.04.16	24,00	*	113,10	93,65	19,45	66,05	42,69	23,35	7,20	3,90	2,41	16,29	0,00	0,00	16,62	0,00	16,62	-	65,67	0,00	1,07			3,48
10.04.16	24,00	*	113,52	92,98	20,54	65,79	42,29	23,50	7,20	3,90	2,41	17,40	0,00	0,00	17,75	0,00	17,75	-	65,36	0,00	1,14			3,54
11.04.16	24,00	*	112,02	93,28	18,74	66,02	42,02	24,00	7,20	3,90	2,45	15,67	0,00	0,00	15,98	0,00	15,98	-	65,59	0,00	1,03			3,48
12.04.16	24,00	*	110,66	93,28	17,38	66,14	42,19	23,95	7,20	3,90	2,45	14,36	0,00	0,00	14,65	0,00	14,65	-	65,68	0,00	0,94			3,39
13.04.16	24,00	*	111,71	93,80	17,91	65,87	42,45	23,42	7,20	3,90	2,41	14,82	0,00	0,00	15,11	0,00	15,11	-	65,55	0,00	0,97			3,38
14.04.16	24,00	*	110,60	92,94	17,66	66,05	42,13	23,92	7,20	3,90	2,44	14,57	0,00	0,00	14,86	0,00	14,86	-	65,48	0,00	0,95			3,40
15.04.16	24,00	*	112,48	92,26	20,22	65,41	41,31	24,09	7,20	3,90	2,44	17,03	0,00	0,00	17,37	0,00	17,37	-	65,10	0,00	1,11			3,55
16.04.16	24,00	*	110,79	93,07	17,72	66,04	41,88	24,15	7,20	3,90	2,47	14,58	0,00	0,00	14,88	0,00	14,88	-	65,63	0,00	0,96			3,43
17.04.16	24,00	*	113,46	93,02	20,44	65,96	42,32	23,65	7,20	3,90	2,42	17,21	0,00	0,00	17,56	0,00	17,56	-	65,68	0,00	1,13			3,56
18.04.16	24,00	*	112,15	93,70	18,45	65,73	42,25	23,48	7,20	3,90	2,42	15,24	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54	-	65,36	0,00	1,00			3,42
19.04.16	24,00	*	110,65	93,77	16,89	65,92	42,15	23,77	7,20	3,90	2,44	13,84	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	-	65,45	0,00	0,91			3,35
20.04.16	24,00	*	110,49	93,32	17,17	65,76	41,94	23,82	7,20	3,90	2,44	14,09	0,00	0,00	14,37	0,00	14,37	-	65,27	0,00	0,92			3,36
21.04.16	24,00	*	110,66	93,35	17,31	65,92	42,01	23,91	7,20	3,90	2,46	14,08	0,00	0,00	14,36	0,00	14,36	-	65,49	0,00	0,92			3,38
22.04.16	24,00	*	110,83	93,67	17,16	66,71	42,14	24,56	7,20	3,90	2,52	14,04	0,00	0,00	14,32	0,00	14,32	-	66,25	0,00	0,93			3,45
23.04.16	24,00	*	111,63	93,71	17,92	66,48	42,18	24,30	7,20	3,90	2,49	14,89	0,00	0,00	15,19	0,00	15,19	-	65,95	0,00	0,98			3,48
Среднее	23,97	-	110,09	92,50	17,59	68,31	43,04	25,27	7,20	3,90	2,53	15,08	-	-	15,39	-	15,39	-	67,42	-	1,01	-	-	3,54
Итого	743,00		3412,82	2867,51	545,31						78,41	467,33	0,00	0,00	477,14	0,00	477,14	0,00			31,46	0,00	0,00	109,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 01:00	20623,92	17735,69	2531,78	0,00	2596,74	0,00	777,91	189,03	-
	24.04.16 02:00	24046,58	20611,02	3000,88	0,00	3075,68	0,00	893,32	220,60	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -1,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **477,14** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«_____» 25 АПР 2016 г.