Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9895.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 113-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207735-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207735 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19602
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0891
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,76

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	52,26	42,82	9,44	80,77	48,92	31,85	7,00	5,00	1,21	11,46	-	-	11,78	-	11,78	-	80,32	-	0,92			2,13
25.03.16	24,00	-	51,73	42,74	8,99	79,34	48,59	30,75	7,00	5,00	1,16	10,95	-	-	11,26	-	11,26	-	79,29	-	0,87			2,03
26.03.16	24,00	-	51,99	43,49	8,50	77,93	48,49	29,44	7,00	5,00	1,14	10,51	-	-	10,79	-	10,79	-	76,99	-	0,81			1,94
27.03.16	24,00	-	51,76	42,28	9,48	75,26	47,63	27,63	7,00	5,00	1,03	11,52	-	-	11,80	-	11,80	-	74,31	-	0,86			1,88
28.03.16	24,00	-	50,93	41,63	9,30	72,07	46,29	25,78	7,00	5,00	0,94	11,24	-	-	11,50	-	11,50	-	71,48	-	0,80			1,75
29.03.16	24,00	-	52,21	42,00	10,21	69,28	45,21	24,07	7,00	5,00	0,88	12,17	-	-	12,45	-	12,45	-	68,79	-	0,84			1,72
30.03.16	24,00	-	53,73	41,54	12,19	68,92	45,07	23,85	7,00	5,00	0,85	14,17	-	-	14,49	-	14,49	-	68,96	-	0,98			1,83
31.03.16	24,00	-	57,16	46,18	10,98	69,06	44,94	24,12	7,00	5,00	0,97	13,15	-	-	13,44	-	13,44	-	68,72	-	0,90			1,87
01.04.16	24,00	-	52,70	43,72	8,98	69,12	44,40	24,72	7,00	5,00	0,94	10,99	-	-	11,24	-	11,24	-	69,00	-	0,76			1,70
02.04.16	24,00	-	51,58	41,24	10,34	68,58	43,80	24,78	7,00	5,00	0,89	12,30	-	-	12,57	-	12,57	-	68,19	-	0,84			1,73
03.04.16	24,00	-	51,68	39,34	12,34	67,23	43,19	24,04	7,00	5,00	0,81	14,41	-	-	14,70	-	14,70	-	67,02	-	0,97			1,78
04.04.16	24,00	-	51,43	38,66	12,77	67,43	43,56	23,87	7,00	5,00	0,80	14,62	-	-	14,94	-	14,94	-	67,47	-	0,99			1,79
05.04.16	24,00	-	50,46	40,15	10,31	69,44	44,65	24,79	7,00	5,00	0,87	12,17	-	-	12,45	-	12,45	-	69,25	-	0,84			1,71
06.04.16	24,00	-	50,15	40,23	9,92	69,76	45,61	24,15	7,00	5,00	0,84	11,81	-	-	12,07	-	12,07	-	69,60	-	0,82			1,67
07.04.16	24,00	-	50,21	39,74	10,47	67,84	45,17	22,67	7,00	5,00	0,78	12,35	-	-	12,61	-	12,61	-	67,29	-	0,83			1,61
08.04.16	24,00	-	48,80	38,50	10,30	66,49	44,27	22,22	7,00	5,00	0,74	12,12	-	-	12,36	-	12,36	-	66,56	-	0,81			1,54
09.04.16	24,00	-	47,32	38,22	9,10	66,67	43,94	22,73	7,00	5,00	0,76	10,84	-	-	11,06	-	11,06	-	66,51	-	0,72			1,48
10.04.16	24,00	-	47,61	38,06	9,55	66,43	43,30	23,13	7,00	5,00	0,76	11,38	-	-	11,61	-	11,61	-	66,09	-	0,75			1,51
11.04.16	24,00	-	46,92	36,58	10,34	66,94	43,23	23,71	7,00	5,00	0,76	11,99	-	-	12,23	-	12,23	-	66,89	-	0,80			1,56
12.04.16	24,00	-	47,48	35,54	11,94	66,80	43,63	23,17	7,00	5,00	0,73	13,37	-	-	13,65	-	13,65	-	66,65	-	0,89			1,62
13.04.16	24,00	-	44,20	35,87	8,33	66,56	44,14	22,42	7,00	5,00	0,72	9,64	-	-	9,85	-	9,85	-	66,49	-	0,64			1,36
14.04.16	24,00	-	49,44	38,12	11,32	66,84	44,10	22,74	7,00	5,00	0,80	12,41	-	-	12,65	-	12,65	-	66,33	-	0,82			1,62
15.04.16	24,00	-	45,50	36,24	9,26	66,07	43,07	23,00	7,00	5,00	0,73	10,78	-	-	10,99	-	10,99	-	65,98	-	0,71			1,45
16.04.16	24,00	-	45,56	34,77	10,79	66,35	43,42	22,93	7,00	5,00	0,70	12,31	-	-	12,55	-	12,55	-	66,18	-	0,82			1,51
17.04.16	24,00	-	46,54	35,53	11,01	66,01	43,80	22,21	7,00	5,00	0,69	12,52	-	-	12,77	-	12,77	-	65,81	-	0,82			1,52
18.04.16	24,00	-	48,36	39,47	8,89	66,50	44,29	22,21	7,00	5,00	0,77	10,53	-	-	10,75	-	10,75	-	66,42	-	0,70			1,47
19.04.16	24,00	-	44,22	33,88	10,34	66,47	43,84	22,63	7,00	5,00	0,67	11,81	-	-	12,05	-	12,05	-	66,30	-	0,78			1,46
20.04.16	24,00	-	45,42	36,09	9,33	66,65	43,51	23,14	7,00	5,00	0,73	10,89	-	-	11,11	-	11,11	-	66,45	-	0,72			1,46
21.04.16	24,00	-	40,93	33,68	7,25	66,65	43,32	23,33	7,00	5,00	0,69	8,67	-	-	8,85	-	8,85	-	66,57	-	0,58			1,27
22.04.16	24,00		43,52	34,55	8,97	66,59	43,56	23,03	7,00	5,00	0,70	10,46	-	-	10,67	-	10,67	-	66,44	-	0,69	-	-	1,39
23.04.16	24,00		43,52	34,55	8,97	66,59	43,56	23,03	7,00	5,00	0,70	10,46	-	-	10,67	-	10,67	-	66,44	-	0,69	-	-	1,39
Среднее	24,00	-	48,88	38,88	10,00	68,92	44,66	24,26	7,00	5,00	0,83	11,74	-	-	12,00	-	12,00	-	68,67	-	0,81	-	-	1,64
Итого	744,00		1515,33	1205,41	309,92						25,77	363,99	0,00	0,00	371,91	0,00	371,91	0,00			24,98	0,00	0,00	50,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	31.03.16 21:00	25707,66	19012,40	6751,40	-	6913,16	-	904,49	-	-
	22.04.16 05:00	26753,82	19837,31	7009,07	-	7176,18	-	938,62	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -0,85 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **49,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **371,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ 25 АПР 2016 ЯТ

«____» _____ г.