Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9896.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207928-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207928 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2031
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0923
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	156,18	139,51	16,67	80,49	53,67	26,82	7,00	5,00	2,93	26,82	-	-	19,31	-	19,31	-	80,40	-	2,16			5,09
25.03.16	24,00	-	157,36	139,99	17,37	79,48	53,38	26,10	7,00	5,00	2,97	26,10	-	-	19,95	-	19,95	-	79,38	-	2,07			5,04
26.03.16	24,00	-	160,38	140,95	19,43	78,03	53,26	24,77	7,00	5,00	3,08	24,77	-	-	21,91	-	21,91	-	77,98	-	1,93			5,01
27.03.16	24,00	-	160,52	140,19	20,33	75,57	52,19	23,38	7,00	5,00	3,05	23,38	-	-	22,70	-	22,70	-	75,53	-	1,77			4,82
28.03.16	24,00	-	158,56	139,93	18,63	71,87	50,34	21,53	7,00	5,00	2,81	21,53	-	-	20,67	-	20,67	-	71,82	-	1,55			4,35
29.03.16	24,00	-	157,39	140,02	17,37	69,84	49,33	20,51	7,00	5,00	2,66	20,51	-	-	19,25	-	19,25	-	69,79	-	1,43			4,09
30.03.16	24,00	-	157,89	140,11	17,78	68,97	48,64	20,33	7,00	5,00	2,68	20,33	-	-	19,60	-	19,60	-	68,89	-	1,40			4,08
31.03.16	24,00	-	157,63	140,82	16,81	69,42	48,85	20,57	7,00	5,00	2,64	20,57	-	-	18,71	-	18,71	-	69,35	-	1,43			4,07
01.04.16	24,00	-	156,98	139,22	17,76	69,41	48,21	21,20	7,00	5,00	2,71	21,20	-	-	19,69	-	19,69	-	69,49	-	1,47			4,19
02.04.16	24,00	-	159,51	138,05	21,46	68,80	47,76	21,04	7,00	5,00	2,94	21,04	-	-	23,44	-	23,44	-	68,72	-	1,45			4,38
03.04.16	24,00	-	160,01	137,03	22,98	67,65	47,17	20,48	7,00	5,00	2,97	20,48	-	-	24,93	-	24,93	-	67,58	-	1,38			4,36
04.04.16	24,00	-	156,75	138,16	18,59	67,52	47,14	20,38	7,00	5,00	2,70	20,38	-	-	20,46	-	20,46	-	67,48	-	1,38			4,08
05.04.16	24,00	-	157,63	139,45	18,18	69,59	48,45	21,14	7,00	5,00	2,75	21,14	-	-	20,10	-	20,10	-	69,52	-	1,47			4,22
06.04.16	24,00	-	159,16	140,58	18,58	69,79	49,18	20,61	7,00	5,00	2,76	20,61	-	-	20,47	-	20,47	-	69,72	-	1,44			4,20
07.04.16	24,00	-	157,68	140,55	17,13	67,82	48,46	19,36	7,00	5,00	2,57	19,36	-	-	18,91	-	18,91	-	67,72	-	1,31			3,88
08.04.16	24,00	-	157,16	139,97	17,19	66,43	47,44	18,99	7,00	5,00	2,54	18,99	-	-	18,92	-	18,92	-	66,38	-	1,26			3,80
09.04.16	24,00	-	159,80	139,70	20,10	66,66	47,28	19,38	7,00	5,00	2,76	19,38	-	-	21,94	-	21,94	-	66,59	-	1,29			4,05
10.04.16	24,00	-	161,39	138,22	23,17	66,38	46,72	19,66	7,00	5,00	2,95	19,66	-	-	25,01	-	25,01	-	66,30	-	1,30			4,26
11.04.16	24,00	-	157,76	139,12	18,64	66,84	46,93	19,91	7,00	5,00	2,69	19,91	-	-	20,44	-	20,44	-	66,78	-	1,33			4,02
12.04.16	24,00	-	156,99	138,71	18,28	66,76	47,00	19,76	7,00	5,00	2,65	19,76	-	-	20,05	-	20,05	-	66,69	-	1,32			3,96
13.04.16	24,00	-	156,59	139,40	17,19	66,59	47,29	19,30	7,00	5,00	2,55	19,30	-	-	18,96	-	18,96	-	66,53	-	1,28			3,84
14.04.16	24,00	-	156,46	138,03	18,43	66,65	46,92	19,73	7,00	5,00	2,64	19,73	-	-	20,15	-	20,15	-	66,56	-	1,31			3,96
15.04.16	24,00	-	156,55	137,44	19,11	66,05	46,27	19,78	7,00	5,00	2,68	19,78	-	-	20,81	-	20,81	-	65,99	-	1,31			3,98
16.04.16	24,00	-	157,82	138,49	19,33	66,73	46,91	19,82	7,00	5,00	2,72	19,82	-	-	21,10	-	21,10	-	66,67	-	1,32			4,04
17.04.16	24,00	-	159,48	138,57	20,91	66,55	47,34	19,21	7,00	5,00	2,78	19,21	-	-	22,73	-	22,73	-	66,50	-	1,28			4,06
18.04.16	24,00	-	158,42	139,36	19,06	66,51	47,35	19,16	7,00	5,00	2,67	19,16	-	-	20,83	-	20,83	-	66,46	-	1,27			3,94
19.04.16	24,00	-	157,32	139,41	17,91	66,49	47,19	19,30	7,00	5,00	2,60	19,30	-	-	19,70	-	19,70	-	66,41	-	1,28			3,88
20.04.16	24,00	-	157,29	138,69	18,60	66,48	46,79	19,69	7,00	5,00	2,66	19,69	-	-	20,39	-	20,39	-	66,41	-	1,31			3,97
21.04.16	24,00	-	158,30	138,56	19,74	66,59	46,78	19,81	7,00	5,00	2,75	19,81	-	-	21,52	-	21,52	-	66,53	-	1,32			4,06
22.04.16	24,00	-	157,02	138,98	18,04	67,39	47,21	20,18	7,00	5,00	2,67	20,18	-	-	19,90	-	19,90	-	67,33	-	1,36			4,02
23.04.16	24,00	-	158,29	139,05	19,24	67,04	47,02	20,02	7,00	5,00	2,74	20,02	-	-	21,07	-	21,07	-	66,96	-	1,34			4,08
Среднее	24,00	-	158,07	139,23	18,84	69,04	48,34	20,71	7,00	5,00	2,75	20,71	-	-	20,76	-	20,76	-	68,98	-	1,44	-	-	4,19
Итого	744,00		4900,27	4316,26	584,01						85,26	641,92	0,00	0,00	643,62	0,00	643,62	0,00			44,51	0,00	0,00	129,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	31.03.16 21:00	36804,34	32565,74	0,00	-	0,00	-	965,74	-	-
	24.04.16 05:00	40490,62	35806,97	1661,80	-	1696,23	-	1060,27	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 1,50 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **643,62** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.