Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9977.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219451-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219451 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23889 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,31124
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,07574
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=30,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	107,15	73,89	33,26	80,19	45,19	35,00	7,00	5,00	3,28	24,66	-	-	25,37	-	25,37	-	80,21	-	1,98			5,26
25.03.16	24,00	-	107,86	81,63	26,23	79,09	45,47	33,62	7,00	5,00	2,82	25,30	-	-	26,02	-	26,02	-	79,26	-	2,01			4,82
26.03.16	24,00	-	111,85	82,26	29,59	77,80	45,37	32,43	7,00	5,00	2,73	28,88	-	-	29,65	-	29,65	-	77,64	-	2,24			4,97
27.03.16	24,00	-	111,67	81,92	29,75	75,32	45,05	30,27	7,00	5,00	2,54	29,11	-	-	29,86	-	29,86	-	75,17	-	2,19			4,72
28.03.16	24,00	-	106,78	82,00	24,78	71,67	44,03	27,64	7,00	5,00	2,32	24,07	-	-	24,60	-	24,60	-	71,63	-	1,72			4,05
29.03.16	24,00	-	106,85	81,98	24,87	69,62	43,31	26,31	7,00	5,00	2,20	24,19	-	-	24,73	-	24,73	-	69,71	-	1,69			3,89
30.03.16	24,00	-	106,57	82,10	24,47	68,61	42,35	26,26	7,00	5,00	2,20	23,73	-	-	24,26	-	24,26	-	68,84	-	1,64			3,84
31.03.16	24,00	-	109,27	82,48	26,79	69,16	42,46	26,70	7,00	5,00	2,25	26,02	-	-	26,58	-	26,58	-	69,28	-	1,80			4,06
01.04.16	24,00	-	107,07	81,42	25,65	69,05	41,75	27,30	7,00	5,00	2,28	24,72	-	-	25,29	-	25,29	-	69,24	-	1,71			4,00
02.04.16	24,00	-	79,53	60,43	19,10	68,84	41,29	27,55	7,00	5,00	1,72	18,38	-	-	18,81	-	18,81	-	68,91	-	1,27			2,98
03.04.16	24,00	-	108,14	80,33	27,81	67,42	40,78	26,64	7,00	5,00	2,20	26,93	-	-	27,49	-	27,49	-	67,57	-	1,82			4,02
04.04.16	24,00	-	106,29	80,77	25,52	67,14	40,80	26,34	7,00	5,00	2,18	24,63	-	-	25,16	-	25,16	-	67,49	-	1,66			3,84
05.04.16	24,00	-	107,01	81,49	25,52	69,26	41,90	27,36	7,00	5,00	2,29	24,64	-	-	25,18	-	25,18	-	69,39	-	1,71			4,00
06.04.16	24,00	-	109,78	81,97	27,81	69,48	42,76	26,72	7,00	5,00	2,24	27,10	-	-	27,71	-	27,71	-	69,63	-	1,89			4,12
07.04.16	24,00	-	108,53	82,32	26,21	67,63	42,60	25,03	7,00	5,00	2,12	25,42	-	-	25,94	-	25,94	-	67,59	-	1,72			3,83
08.04.16	24,00	-	108,65	81,92	26,73	66,10	41,64	24,46	7,00	5,00	2,05	25,88	-	-	26,43	-	26,43	-	66,28	-	1,72			3,77
09.04.16	24,00	-	108,31	81,89	26,42	66,41	41,49	24,92	7,00	5,00	2,08	25,77	-	-	26,30	-	26,30	-	66,52	-	1,72			3,80
10.04.16	24,00	-	108,67	81,23	27,44	66,12	40,94	25,18	7,00	5,00	2,07	26,96	-	-	27,52	-	27,52	-	66,17	-	1,79			3,86
11.04.16	24,00	-	106,63	81,55	25,08	66,48	40,74	25,74	7,00	5,00	2,13	24,54	-	-	25,03	-	25,03	-	66,63	-	1,64			3,77
12.04.16	24,00	-	107,82	81,16	26,66	66,52	40,84	25,68	7,00	5,00	2,12	26,03	-	-	26,55	-	26,55	-	66,63	-	1,74			3,86
13.04.16	24,00	-	108,47	81,48	26,99	66,29	41,24	25,05	7,00	5,00	2,08	26,31	-	-	26,86	-	26,86	-	66,50	-	1,75			3,83
14.04.16	24,00	-	105,88	81,01	24,87	66,39	40,95	25,44	7,00	5,00	2,12	24,00	-	-	24,50	-	24,50	-	66,38	-	1,59			3,72
15.04.16	24,00	-	106,39	80,58	25,81	65,77	40,12	25,65	7,00	5,00	2,12	24,95	-	-	25,47	-	25,47	-	65,95	-	1,65			3,77
16.04.16	24,00	-	106,78	81,08	25,70	66,43	40,73	25,70	7,00	5,00	2,14	24,90	-	-	25,42	-	25,42	-	66,56	-	1,66			3,79
17.04.16	24,00	-	109,18	81,02	28,16	66,30	41,25	25,05	7,00	5,00	2,07	27,51	-	-	28,09	-	28,09	-	66,47	-	1,83			3,90
18.04.16	24,00	-	108,25	81,44	26,81	66,18	41,41	24,77	7,00	5,00	2,05	26,24	-	-	26,77	-	26,77	-	66,32	-	1,74			3,79
19.04.16	24,00	-	106,30	81,49	24,81	66,26	41,15	25,11	7,00	5,00	2,09	24,08	-	-	24,58	-	24,58	-	66,34	-	1,60			3,69
20.04.16	24,00	-	107,52	80,95	26,57	66,18	40,73	25,45	7,00	5,00	2,11	25,82	-	-	26,35	-	26,35	-	66,27	-	1,71			3,82
21.04.16	24,00	-	107,39	81,04	26,35	66,33	40,73	25,60	7,00	5,00	2,12	25,61	-	-	26,14	-	26,14	-	66,48	-	1,70			3,82
22.04.16	24,00	-	106,61	81,18	25,43	67,18	41,00	26,18	7,00	5,00	2,18	24,59	-	-	25,09	-	25,09	-	67,34	-	1,65			3,83
23.04.16	24,00	-	107,73	81,21	26,52	66,81	40,83	25,98	7,00	5,00	2,15	25,90	-	-	26,43	-	26,43	-	66,83	-	1,73			3,88
Среднее	24,00	-	106,93	80,56	26,38	68,78	41,96	26,81	7,00	5,00	2,23	25,38	-	-	25,94	-	25,94	-	68,88	-	1,75	-	-	3,98
Итого	744,00		3314,93	2497,22	817,71						69,05	786,87	0,00	0,00	804,18	0,00	804,18	0,00			54,24	0,00	0,00	123,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 13:00	5923,69	4378,70	1343,71	-	1382,55	-	274,75	-	
	24.04.16 05:00	9203,88	6853,51	2123,11	-	2179,01	-	396,01	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -1,84 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **121,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **804,18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
печать энергосбыта
«____» _____ г.

Урегулир. дог. отнош.