Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9977.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219419-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219419 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,24211 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,31547
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,07676
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=72,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=30,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	123,54	72,46	51,08	80,26	49,56	30,70	7,00	5,00	2,32	49,96	-	-	51,39	-	51,39	-	80,18	-	4,01			6,33
25.03.16	24,00	-	123,05	72,65	50,40	79,25	49,31	29,94	7,00	5,00	2,27	49,28	-	-	50,67	-	50,67	-	79,18	-	3,90			6,17
26.03.16	24,00	-	124,45	73,14	51,31	77,83	49,34	28,49	7,00	5,00	2,17	50,26	-	-	51,64	-	51,64	-	77,73	-	3,91			6,08
27.03.16	24,00	-	127,91	72,76	55,15	75,38	48,43	26,95	7,00	5,00	2,05	54,06	-	-	55,46	-	55,46	-	75,27	-	4,07			6,12
28.03.16	24,00	-	126,23	72,62	53,61	71,68	46,75	24,93	7,00	5,00	1,91	52,37	-	-	53,59	-	53,59	-	71,59	-	3,75			5,65
29.03.16	24,00	-	124,53	72,65	51,88	69,65	46,07	23,58	7,00	5,00	1,80	50,67	-	-	51,82	-	51,82	-	69,60	-	3,53			5,33
30.03.16	24,00	-	121,98	72,85	49,13	68,75	45,47	23,28	7,00	5,00	1,78	47,98	-	-	49,01	-	49,01	-	68,69	-	3,30			5,08
31.03.16	24,00	-	124,33	73,11	51,22	69,22	45,50	23,72	7,00	5,00	1,82	50,12	-	-	51,26	-	51,26	-	69,15	-	3,47			5,29
01.04.16	24,00	-	124,87	72,14	52,73	69,20	44,84	24,36	7,00	5,00	1,84	51,66	-	-	52,81	-	52,81	-	69,16	-	3,57			5,41
02.04.16	24,00	-	123,58	71,62	51,96	68,62	44,52	24,10	7,00	5,00	1,81	50,79	-	-	51,92	-	51,92	-	68,56	-	3,48			5,30
03.04.16	24,00	-	125,89	71,13	54,76	67,47	43,92	23,55	7,00	5,00	1,77	53,47	-	-	54,62	-	54,62	-	67,42	-	3,61			5,37
04.04.16	24,00	-	123,27	71,52	51,75	67,35	43,91	23,44	7,00	5,00	1,75	50,63	-	-	51,69	-	51,69	-	67,34	-	3,41			5,16
05.04.16	24,00	-	124,00	72,08	51,92	69,40	45,16	24,24	7,00	5,00	1,82	51,02	-	-	52,14	-	52,14	-	69,35	-	3,54			5,35
06.04.16	24,00	-	125,01	72,43	52,58	69,59	46,03	23,56	7,00	5,00	1,79	51,47	-	-	52,62	-	52,62	-	69,55	-	3,58			5,37
07.04.16	24,00	-	123,81	72,77	51,04	67,63	45,35	22,28	7,00	5,00	1,69	50,12	-	-	51,17	-	51,17	-	67,54	-	3,39			5,08
08.04.16	24,00	-	124,59	72,48	52,11	66,27	44,42	21,85	7,00	5,00	1,65	51,23	-	-	52,25	-	52,25	-	66,24	-	3,39			5,04
09.04.16	24,00	-	125,96	72,44	53,52	66,50	44,29	22,21	7,00	5,00	1,67	52,60	-	-	53,64	-	53,64	-	66,46	-	3,50			5,17
10.04.16	24,00	-	125,92	71,92	54,00	66,23	43,68	22,55	7,00	5,00	1,68	53,16	-	-	54,26	-	54,26	-	66,17	-	3,52			5,20
11.04.16	24,00	-	124,23	72,25	51,98	66,68	43,82	22,86	7,00	5,00	1,71	51,20	-	-	52,27	-	52,27	-	66,64	-	3,41			5,12
12.04.16	24,00	-	124,60	71,96	52,64	66,61	43,90	22,71	7,00	5,00	1,68	51,97	-	-	53,04	-	53,04	-	66,56	-	3,46			5,14
13.04.16	24,00	-	124,41	72,30	52,11	66,42	44,27	22,15	7,00	5,00	1,65	51,47	-	-	52,54	-	52,54	-	66,40	-	3,42			5,07
14.04.16	24,00	-	123,61	71,72	51,89	66,48	43,86	22,62	7,00	5,00	1,67	51,31	-	-	52,34	-	52,34	-	66,41	-	3,41			5,08
15.04.16	24,00	-	122,20	71,47	50,73	65,89	43,30	22,59	7,00	5,00	1,65	50,28	-	-	51,28	-	51,28	-	65,86	-	3,31			4,96
16.04.16	24,00	-	124,34	71,99	52,35	66,56	43,89	22,67	7,00	5,00	1,67	51,86	-	-	52,92	-	52,92	-	66,51	-	3,45			5,12
17.04.16	24,00	-	126,46	72,02	54,44	66,37	44,37	22,00	7,00	5,00	1,63	53,89	-	-	54,97	-	54,97	-	66,33	-	3,58			5,20
18.04.16	24,00	-	123,95	72,43	51,52	66,36	44,28	22,08	7,00	5,00	1,65	50,87	-	-	51,89	-	51,89	-	66,32	-	3,37			5,02
19.04.16	24,00	-	121,99	72,41	49,58	66,33	44,05	22,28	7,00	5,00	1,65	49,16	-	-	50,15	-	50,15	-	66,28	-	3,26			4,91
20.04.16	24,00	-	121,96	72,02	49,94	66,34	43,77	22,57	7,00	5,00	1,63	49,86	-	-	50,89	-	50,89	-	66,29	-	3,31			4,94
21.04.16	24,00	-	123,35	71,31	52,04	66,50	43,85	22,65	7,00	5,00	1,66	51,41	-	-	52,42	-	52,42	-	66,46	-	3,42			5,08
22.04.16	24,00	-	123,27	71,74	51,53	67,27	44,04	23,23	7,00	5,00	1,74	50,58	-	-	51,65	-	51,65	-	67,24	-	3,40			5,14
23.04.16	24,00	-	122,48	71,90	50,58	66,91	43,92	22,99	7,00	5,00	1,71	49,87	-	-	50,90	-	50,90	-	66,85	-	3,34			5,04
Среднее	24,00	-	124,19	72,20	51,98	68,87	45,09	23,78	7,00	5,00	1,78	51,12	-	-	52,23	-	52,23	-	68,82	-	3,52	-	-	5,30
Итого	744,00		3849,77	2238,29	1611,48						55,26	1584,58	0,00	0,00	1619,22	0,00	1619,22	0,00			109,06	0,00	0,00	164,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Трас, ч
	24.03.16 04:00	34552,88	18207,26	16309,19	-	16693,29	-	1574,67	-	
	24.04.16 11:00	38438,74	20466,66	17908,62	-	18327,60	-	1740,29	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -3,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **160,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1619,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«___» _____ г.
печать энергосбыта