Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9978.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208211-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208211 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.03.16 | 24,00 | - | 95,85 | 84,32 | 11,53 | 80,68 | 50,91 | 29,77 | 7,00 | 5,00 | 2,15 | 33,57 | 22,61 | 10,96 | 34,54 | 23,08 | 11,46 | - | 80,61 | 62,48 | 1,30 | | | 3,44 |
| 25.03.16 | 24,00 | - | 95,69 | 84,69 | 11,00 | 79,69 | 50,69 | 29,00 | 7,00 | 5,00 | 2,11 | 33,03 | 22,68 | 10,35 | 33,98 | 23,16 | 10,82 | - | 79,66 | 62,00 | 1,23 | | | 3,34 |
| 26.03.16 | 24,00 | - | 97,96 | 85,03 | 12,93 | 78,19 | 50,60 | 27,59 | 7,00 | 5,00 | 2,03 | 34,98 | 22,73 | 12,25 | 35,94 | 23,21 | 12,73 | - | 78,08 | 61,61 | 1,33 | | | 3,36 |
| 27.03.16 | 24,00 | - | 97,56 | 84,71 | 12,85 | 75,71 | 49,66 | 26,05 | 7,00 | 5,00 | 1,92 | 34,72 | 22,64 | 12,08 | 35,60 | 23,10 | 12,50 | - | 75,55 | 59,85 | 1,27 | | | 3,18 |
| 28.03.16 | 24,00 | - | 96,03 | 84,59 | 11,44 | 71,99 | 48,12 | 23,87 | 7,00 | 5,00 | 1,76 | 33,27 | 22,75 | 10,52 | 34,08 | 23,04 | 11,04 | - | 71,87 | 57,58 | 1,08 | | | 2,85 |
| 29.03.16 | 24,00 | - | 96,20 | 84,47 | 11,73 | 69,95 | 47,13 | 22,82 | 7,00 | 5,00 | 1,67 | 33,67 | 22,76 | 10,91 | 34,41 | 23,01 | 11,40 | - | 69,89 | 56,03 | 1,08 | | | 2,75 |
| 30.03.16 | 24,00 | - | 96,41 | 84,60 | 11,81 | 69,08 | 46,68 | 22,40 | 7,00 | 5,00 | 1,64 | 33,81 | 22,79 | 11,02 | 34,54 | 23,03 | 11,51 | - | 69,05 | 55,52 | 1,07 | | | 2,71 |
| 31.03.16 | 24,00 | - | 96,19 | 85,01 | 11,18 | 69,51 | 46,72 | 22,79 | 7,00 | 5,00 | 1,68 | 33,32 | 22,92 | 10,40 | 34,03 | 23,16 | 10,87 | - | 69,40 | 55,67 | 1,04 | | | 2,72 |
| 01.04.16 | 24,00 | - | 95,12 | 84,20 | 10,92 | 69,50 | 46,04 | 23,46 | 7,00 | 5,00 | 1,71 | 32,73 | 22,70 | 10,03 | 33,44 | 22,94 | 10,50 | - | 69,45 | 55,16 | 1,02 | | | 2,73 |
| 02.04.16 | 24,00 | - | 97,82 | 83,38 | 14,44 | 68,89 | 45,52 | 23,37 | 7,00 | 5,00 | 1,68 | 36,25 | 22,43 | 13,82 | 37,02 | 22,67 | 14,35 | - | 68,79 | 54,73 | 1,27 | | | 2,95 |
| 03.04.16 | 24,00 | - | 96,95 | 83,21 | 13,74 | 67,74 | 45,09 | 22,65 | 7,00 | 5,00 | 1,61 | 35,66 | 22,40 | 13,26 | 36,42 | 22,64 | 13,78 | - | 67,71 | 54,01 | 1,21 | | | 2,82 |
| 04.04.16 | 24,00 | - | 94,71 | 83,95 | 10,76 | 67,66 | 45,16 | 22,50 | 7,00 | 5,00 | 1,61 | 32,93 | 22,66 | 10,27 | 33,62 | 22,90 | 10,72 | - | 67,64 | 53,88 | 1,01 | | | 2,62 |
| 05.04.16 | 24,00 | - | 94,67 | 84,57 | 10,10 | 69,70 | 46,36 | 23,34 | 7,00 | 5,00 | 1,69 | 32,39 | 22,89 | 9,50 | 33,11 | 23,13 | 9,98 | - | 69,63 | 55,38 | 0,99 | | | 2,68 |
| 06.04.16 | 24,00 | - | 97,03 | 84,93 | 12,10 | 69,88 | 47,22 | 22,66 | 7,00 | 5,00 | 1,66 | 34,40 | 22,98 | 11,42 | 35,15 | 23,22 | 11,93 | - | 69,82 | 56,11 | 1,11 | | | 2,77 |
| 07.04.16 | 24,00 | - | 95,24 | 85,12 | 10,12 | 67,89 | 46,57 | 21,32 | 7,00 | 5,00 | 1,56 | 32,54 | 23,02 | 9,52 | 33,23 | 23,26 | 9,97 | - | 67,79 | 54,83 | 0,95 | | | 2,51 |
| 08.04.16 | 24,00 | - | 96,20 | 84,65 | 11,55 | 66,55 | 45,71 | 20,84 | 7,00 | 5,00 | 1,51 | 33,92 | 22,85 | 11,07 | 34,61 | 23,09 | 11,52 | - | 66,53 | 53,95 | 1,02 | | | 2,54 |
| 09.04.16 | 24,00 | - | 96,75 | 84,43 | 12,32 | 66,76 | 45,56 | 21,20 | 7,00 | 5,00 | 1,53 | 34,57 | 22,70 | 11,87 | 35,29 | 22,94 | 12,35 | - | 66,72 | 54,00 | 1,08 | | | 2,61 |
| 10.04.16 | 24,00 | - | 97,16 | 83,75 | 13,41 | 66,49 | 44,91 | 21,58 | 7,00 | 5,00 | 1,54 | 35,57 | 22,48 | 13,09 | 36,27 | 22,72 | 13,55 | - | 66,40 | 53,59 | 1,16 | | | 2,70 |
| 11.04.16 | 24,00 | - | 94,88 | 84,43 | 10,45 | 66,95 | 45,01 | 21,94 | 7,00 | 5,00 | 1,57 | 32,83 | 22,69 | 10,14 | 33,52 | 22,93 | 10,59 | - | 66,90 | 53,54 | 0,98 | | | 2,56 |
| 12.04.16 | 24,00 | - | 94,63 | 84,24 | 10,39 | 66,85 | 45,01 | 21,84 | 7,00 | 5,00 | 1,56 | 32,75 | 22,63 | 10,12 | 33,41 | 22,87 | 10,54 | - | 66,78 | 53,56 | 0,98 | | | 2,53 |
| 13.04.16 | 24,00 | - | 96,48 | 84,24 | 12,24 | 66,69 | 45,35 | 21,34 | 7,00 | 5,00 | 1,53 | 34,54 | 22,63 | 11,91 | 35,24 | 22,87 | 12,37 | - | 66,65 | 53,82 | 1,08 | | | 2,62 |
| 14.04.16 | 24,00 | - | 94,43 | 83,83 | 10,60 | 66,74 | 44,93 | 21,81 | 7,00 | 5,00 | 1,55 | 32,92 | 22,54 | 10,38 | 33,61 | 22,78 | 10,83 | - | 66,63 | 53,44 | 0,99 | | | 2,54 |
| 15.04.16 | 24,00 | - | 94,83 | 83,41 | 11,42 | 66,17 | 44,20 | 21,97 | 7,00 | 5,00 | 1,54 | 33,68 | 22,38 | 11,30 | 34,35 | 22,62 | 11,73 | - | 66,12 | 52,75 | 1,05 | | | 2,59 |
| 16.04.16 | 24,00 | - | 98,02 | 83,52 | 14,50 | 66,85 | 45,02 | 21,83 | 7,00 | 5,00 | 1,54 | 36,86 | 22,41 | 14,45 | 37,63 | 22,65 | 14,98 | - | 66,82 | 53,76 | 1,26 | | | 2,79 |
| 17.04.16 | 24,00 | - | 95,57 | 84,15 | 11,42 | 66,64 | 45,47 | 21,17 | 7,00 | 5,00 | 1,50 | 33,95 | 22,61 | 11,34 | 34,64 | 22,85 | 11,79 | - | 66,60 | 53,71 | 1,05 | | | 2,54 |
| 18.04.16 | 24,00 | - | 95,70 | 84,49 | 11,21 | 66,67 | 45,50 | 21,17 | 7,00 | 5,00 | 1,50 | 33,91 | 22,73 | 11,18 | 34,62 | 22,97 | 11,65 | - | 66,63 | 53,82 | 1,04 | | | 2,54 |
| 19.04.16 | 24,00 | - | 94,55 | 84,54 | 10,01 | 66,61 | 45,26 | 21,35 | 7,00 | 5,00 | 1,51 | 32,84 | 22,70 | 10,14 | 33,53 | 22,94 | 10,59 | - | 66,54 | 53,59 | 0,97 | | | 2,47 |
| 20.04.16 | 24,00 | - | 95,55 | 84,01 | 11,54 | 66,64 | 45,03 | 21,61 | 7,00 | 5,00 | 1,51 | 34,23 | 22,52 | 11,71 | 34,92 | 22,76 | 12,16 | - | 66,57 | 53,62 | 1,07 | | | 2,59 |
| 21.04.16 | 24,00 | - | 96,03 | 84,14 | 11,89 | 66,79 | 44,91 | 21,88 | 7,00 | 5,00 | 1,54 | 34,61 | 22,61 | 12,00 | 35,31 | 22,85 | 12,46 | - | 66,74 | 53,61 | 1,10 | | | 2,64 |
| 22.04.16 | 24,00 | - | 94,33 | 84,48 | 9,85 | 67,54 | 45,30 | 22,24 | 7,00 | 5,00 | 1,57 | 32,65 | 22,72 | 9,93 | 33,34 | 22,96 | 10,38 | - | 67,48 | 54,21 | 0,97 | | | 2,55 |
| 23.04.16 | 24,00 | | 95,30 | 84,21 | 11,09 | 66,99 | 45,08 | 21,91 | 7,00 | 5,00 | 1,54 | 33,83 | 22,62 | 11,21 | 34,52 | 22,86 | 11,67 | - | 66,93 | 53,81 | 1,05 | - | - | 2,59 |
| Среднее | 24,00 | - | 95,93 | 84,30 | 11,63 | 69,16 | 46,28 | 22,88 | 7,00 | 5,00 | 1,65 | 33,90 | 22,67 | 11,23 | 34,64 | 22,94 | 11,70 | - | 69,10 | 55,28 | 1,09 | - | - | 2,74 |
| Итого | 744,00 | | 2973,84 | 2613,30 | 360,54 | | | | | | 51,02 | 1050,93 | 702,78 | 348,15 | 1073,92 | 711,21 | 362,72 | 0,00 | | | 33,77 | 0,00 | 0,00 | 84,79 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18.04.16 13:00 | 32711,14 | 29217,35 | 16433,09 | 13294,31 | 16820,83 | 13551,26 | 741,95 | - | - |
| | 23.04.16 05:00 | 33155,39 | 29610,71 | 16590,15 | 13399,97 | 16981,13 | 13658,04 | 753,91 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -0,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **83,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **362,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
место для печати потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.