Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8795 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 36 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 36 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1319028-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319028 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 119,7 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	49,48	49,29	0,19	77,65	40,64	37,01	4,87	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
25.03.16	24,00	-	49,28	49,08	0,20	76,64	40,38	36,26	4,88	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
26.03.16	24,00	-	49,37	49,18	0,19	76,09	40,33	35,76	4,88	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
27.03.16	24,00	-	49,57	49,39	0,19	74,61	40,25	34,36	4,89	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,71
28.03.16	24,00	-	49,59	49,38	0,21	70,97	39,50	31,47	4,88	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
29.03.16	24,00	-	49,75	49,52	0,23	68,10	38,95	29,15	4,89	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,46
30.03.16	24,00	-	50,23	49,96	0,27	65,75	38,56	27,19	4,92	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
31.03.16	24,00	-	49,60	49,33	0,28	63,92	37,71	26,21	4,88	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
01.04.16	24,00	-	49,08	48,81	0,27	64,16	37,45	26,71	4,86	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,32
02.04.16	24,00	-	48,55	48,29	0,27	64,01	36,73	27,28	4,86	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
03.04.16	24,00	-	48,27	48,01	0,27	63,59	36,08	27,51	4,84	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
04.04.16	24,00	-	48,38	48,13	0,25	63,87	36,22	27,65	4,84	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
05.04.16	24,00	-	48,82	48,56	0,26	63,87	36,57	27,30	4,85	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
06.04.16	24,00	-	49,25	48,99	0,26	64,04	36,96	27,08	4,87	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
07.04.16	24,00	-	49,91	49,65	0,26	64,64	37,82	26,82	4,89	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,35
08.04.16	24,00	-	50,19	49,93	0,26	64,23	38,13	26,10	4,90	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,32
09.04.16	24,00	-	49,46	49,19	0,27	62,82	37,47	25,35	4,88	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,26
10.04.16	24,00	-	49,70	49,44	0,26	63,59	37,63	25,96	4,88	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,30
11.04.16	24,00	-	48,52	48,26	0,26	63,03	36,87	26,16	4,84	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,28
12.04.16	24,00	-	49,87	49,60	0,27	63,66	37,21	26,45	4,88	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
13.04.16	24,00	-	49,36	49,10	0,27	64,00	37,49	26,51	4,86	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,32
14.04.16	24,00	-	50,02	49,75	0,27	63,80	37,93	25,87	4,88	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,30
15.04.16	24,00	-	49,15	48,87	0,29	63,30	37,17	26,13	4,87	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
16.04.16	24,00	-	48,46	48,21	0,25	63,35	36,57	26,78	4,84	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
17.04.16	24,00	-	49,51	49,26	0,25	63,45	36,98	26,47	4,87	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,32
18.04.16	24,00	-	50,25	49,99	0,26	63,54	37,78	25,76	4,86	4,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,30
19.04.16	24,00	-	49,71	49,45	0,26	63,12	37,60	25,52	4,81	4,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,28
20.04.16	24,00	-	49,33	49,08	0,25	63,00	37,21	25,79	4,81	4,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,28
21.04.16	24,00	-	49,59	49,34	0,25	62,93	37,07	25,86	4,83	4,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
22.04.16	24,00	-	49,75	49,50	0,25	63,06	36,86	26,20	4,84	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
23.04.16	24,00	-	50,08	49,83	0,25	62,96	36,82	26,14	4,85	4,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,32
Среднее	24,00	-	49,42	49,17	0,25	65,67	37,77	27,90	4,87	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,39
Итого	744,00		1532,11	1524,36	7,75						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	42,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб,
	27.01.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27.01.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«___» _____ г.
печать энергосбыта