Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8793 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 36 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 36 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1319095-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1319095 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	110,36	110,37	-0,01	77,78	44,26	33,52	5,21	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
25.03.16	24,00	-	109,94	109,94	0,00	76,77	43,88	32,89	5,21	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
26.03.16	24,00	-	110,15	110,15	0,00	76,21	43,75	32,46	5,21	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
27.03.16	24,00	-	110,59	110,59	0,00	74,74	43,54	31,20	5,22	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
28.03.16	24,00	-	110,64	110,64	0,00	71,09	42,60	28,49	5,22	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
29.03.16	24,00	-	110,98	110,98	0,00	68,21	41,88	26,33	5,23	4,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
30.03.16	24,00	-	112,04	112,04	0,00	65,86	41,28	24,58	5,24	1,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
31.03.16	24,00	-	110,69	110,69	0,00	64,01	40,22	23,79	5,21	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
01.04.16	24,00	-	109,57	109,57	0,00	64,24	40,04	24,20	5,19	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
02.04.16	24,00	-	108,43	108,43	0,00	64,11	39,44	24,67	5,19	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
03.04.16	24,00	-	107,81	107,81	0,00	63,68	38,89	24,79	5,18	3,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
04.04.16	24,00	-	108,06	108,06	0,00	63,96	39,04	24,92	5,17	1,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
05.04.16	24,00	-	109,02	109,02	0,00	63,96	39,27	24,69	5,19	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
06.04.16	24,00	-	109,97	109,97	0,00	64,14	39,58	24,56	5,21	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
07.04.16	24,00	-	111,40	111,40	0,00	64,73	40,34	24,39	5,23	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
08.04.16	24,00	-	112,02	112,02	0,00	64,32	40,61	23,71	5,24	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
09.04.16	24,00	-	110,40	110,40	0,00	62,89	39,82	23,07	5,22	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
10.04.16	24,00	-	110,94	110,94	0,00	63,67	40,03	23,64	5,22	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
11.04.16	24,00	-	108,35	108,35	0,00	63,13	39,21	23,92	5,18	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
12.04.16	24,00	-	111,31	111,31	0,00	63,75	39,64	24,11	5,22	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
13.04.16	24,00	-	110,18	110,18	0,00	64,09	39,79	24,30	5,20	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
14.04.16	24,00	-	111,66	111,66	0,00	63,89	40,25	23,64	5,23	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
15.04.16	24,00	-	109,76	109,76	0,00	63,41	39,60	23,81	5,21	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
16.04.16	24,00	-	108,27	108,27	0,00	63,46	39,17	24,29	5,17	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
17.04.16	24,00	-	110,59	110,59	0,00	63,53	39,65	23,88	5,21	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
18.04.16	24,00	-	112,22	112,22	0,00	63,64	40,33	23,31	5,20	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
19.04.16	24,00	-	111,04	111,04	0,00	63,18	40,02	23,16	5,15	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
20.04.16	24,00	-	110,22	110,22	0,00	63,07	39,68	23,39	5,15	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
21.04.16	24,00	-	110,78	110,78	0,00	62,99	39,61	23,38	5,17	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
22.04.16	24,00	-	111,13	111,13	0,00	63,15	39,52	23,63	5,18	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
23.04.16	24,00	-	111,87	111,87	0,00	63,04	39,41	23,63	5,20	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
Среднее	24,00	-	110,34	110,34	0,00	65,76	40,46	25,30	5,20	3,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79
Итого	744,00		3420,41	3420,43	-0,01						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	86,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.16 17:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27.01.16 17:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016
« » г.