Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9068.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 48 / СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 48 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208352-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208352 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,248 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=85,608 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	184,61	184,61	0,00	80,03	59,42	20,61	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
25.03.16	24,00	-	185,09	185,09	0,00	78,89	58,96	19,93	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
26.03.16	24,00	-	186,39	186,39	0,00	77,78	58,75	19,03	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
27.03.16	24,00	-	185,70	185,70	0,00	75,31	57,56	17,75	7,00	5,00	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
28.03.16	24,00	-	185,03	185,03	0,00	71,71	55,66	16,05	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,98
29.03.16	24,00	-	184,34	184,34	0,00	69,65	54,40	15,25	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
30.03.16	24,00	-	184,34	184,34	0,00	68,56	53,80	14,76	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
31.03.16	24,00	-	184,81	183,84	0,97	69,14	54,30	14,84	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
01.04.16	24,00	-	183,62	183,62	0,00	68,97	53,08	15,89	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
02.04.16	24,00	-	183,81	183,81	0,00	68,53	52,57	15,96	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
03.04.16	24,00	-	182,53	182,53	0,00	67,38	51,90	15,48	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
04.04.16	24,00	-	182,82	182,82	0,00	66,99	51,63	15,36	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
05.04.16	24,00	-	184,09	184,09	0,00	69,15	53,20	15,95	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
06.04.16	24,00	-	185,05	185,05	0,00	69,37	53,87	15,50	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
07.04.16	24,00	-	184,70	184,70	0,00	67,67	53,25	14,42	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
08.04.16	24,00	-	183,89	183,89	0,00	66,04	52,14	13,90	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
09.04.16	24,00	-	183,51	183,51	0,00	66,38	52,30	14,08	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
10.04.16	24,00	-	182,21	182,21	0,00	66,11	51,71	14,40	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
11.04.16	24,00	-	182,73	182,73	0,00	66,42	51,75	14,67	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
12.04.16	24,00	-	182,29	182,29	0,00	66,49	51,89	14,60	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
13.04.16	24,00	-	182,98	182,98	0,00	66,27	51,95	14,32	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
14.04.16	24,00	-	179,90	179,90	0,00	66,48	51,64	14,84	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
15.04.16	24,00	-	176,56	176,56	0,00	65,82	50,70	15,12	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
16.04.16	24,00	-	176,50	176,50	0,00	66,47	51,42	15,05	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
17.04.16	24,00	-	175,77	175,77	0,00	66,34	51,81	14,53	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
18.04.16	24,00	-	175,86	175,86	0,00	66,20	51,63	14,57	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
19.04.16	24,00	-	175,18	175,18	0,00	66,33	51,45	14,88	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
20.04.16	24,00	-	173,62	173,62	0,00	66,21	51,04	15,17	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
21.04.16	24,00	-	173,63	173,63	0,00	66,33	51,01	15,32	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
22.04.16	24,00	-	173,48	173,48	0,00	67,13	51,46	15,67	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
23.04.16	24,00	-	174,04	174,04	0,00	66,82	51,24	15,58	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
Среднее	24,00	-	181,26	181,23	0,03	68,74	53,14	15,60	7,00	5,00	2,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
Итого	744,00		5619,08	5618,11	0,97						87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	87,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Tраб, ч
	31.03.16 17:00	25510,02	25512,56	0,00	-	0,00	-	540,88	-	-
	24.04.16 04:00	29732,12	29734,66	0,00	-	0,00	-	604,38	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 87,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.