Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9067.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 49 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Четырёхтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-										24,86	1,75	23,11	25,50	1,75	23,75	-	75,94	24,29	1,85			1,85
25.03.16	24,00	-										23,78	1,77	22,01	24,39	1,77	22,62	-	75,47	22,93	1,76			1,76
26.03.16	24,00	-										25,42	1,52	23,90	26,09	1,52	24,57	-	75,52	22,95	1,88			1,88
27.03.16	24,00	-										27,25	1,56	25,69	27,98	1,56	26,42	-	75,59	23,87	2,02			2,02
28.03.16	24,00	-										25,17	1,58	23,59	25,82	1,58	24,24	-	75,30	25,75	1,85			1,85
29.03.16	24,00	-										24,64	1,68	22,96	25,28	1,68	23,60	-	75,44	27,72	1,81			1,81
30.03.16	24,00	-										24,81	1,66	23,15	25,45	1,66	23,79	-	75,59	27,36	1,83			1,83
31.03.16	24,00	-										23,95	1,59	22,36	24,59	1,59	23,00	-	75,47	27,02	1,77			1,77
01.04.16	24,00	-										21,19	1,51	19,68	21,74	1,51	20,23	-	75,13	23,87	1,56			1,56
02.04.16	24,00	-										25,58	1,77	23,81	26,25	1,77	24,48	-	75,39	24,18	1,89			1,89
03.04.16	24,00	-										29,19	1,48	27,71	29,95	1,48	28,47	-	75,70	24,79	2,17			2,17
04.04.16	24,00	-										25,84	1,48	24,36	26,51	1,48	25,03	-	75,40	23,96	1,91			1,91
05.04.16	24,00	-										24,70	0,73	23,97	25,25	0,73	24,52	-	69,44	25,28	1,70			1,70
06.04.16	24,00	-										24,01	0,98	23,03	24,51	0,98	23,53	-	68,32	25,79	1,61			1,61
07.04.16	24,00	-										25,84	1,78	24,06	26,49	1,78	24,71	-	73,40	28,50	1,85			1,85
08.04.16	24,00	-										23,93	1,77	22,16	24,51	1,77	22,74	-	72,98	26,84	1,70			1,70
09.04.16	24,00	-										26,64	1,75	24,89	27,30	1,75	25,55	-	73,33	25,27	1,91			1,91
10.04.16	24,00	-										28,39	1,70	26,69	29,10	1,70	27,40	-	73,90	25,12	2,06			2,06
11.04.16	24,00	-										24,72	1,84	22,88	25,34	1,84	23,50	-	74,11	26,72	1,78			1,78
12.04.16	24,00	-										24,76	2,01	22,75	25,38	2,01	23,37	-	74,57	28,76	1,79			1,79
13.04.16	24,00	-										25,76	2,19	23,57	26,40	2,19	24,21	-	74,27	32,38	1,84			1,84
14.04.16	24,00	-										21,98	1,21	20,77	22,52	1,21	21,31	-	72,28	23,03	1,56			1,56
15.04.16	24,00	-										25,01	1,97	23,04	25,66	1,97	23,69	-	76,14	27,90	1,85			1,85
16.04.16	24,00	-										23,44	2,13	21,31	24,05	2,13	21,92	-	75,92	28,16	1,72			1,72
17.04.16	24,00	-										27,26	1,96	25,30	27,96	1,96	26,00	-	75,71	27,05	2,01			2,01
18.04.16	24,00	-										24,13	2,13	22,00	24,75	2,13	22,62	-	76,09	28,51	1,77			1,77
19.04.16	24,00	-										23,59	1,89	21,70	24,19	1,89	22,30	-	75,59	26,35	1,73			1,73
20.04.16	24,00	-										23,21	1,64	21,57	23,79	1,64	22,15	-	75,69	26,60	1,72			1,72
21.04.16	24,00	-										24,18	1,98	22,20	24,81	1,98	22,83	-	75,77	29,34	1,77			1,77
22.04.16	24,00	-										23,79	1,92	21,87	24,42	1,92	22,50	-	76,09	28,14	1,76			1,76
23.04.16	24,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,73	1,85	21,88	24,34	1,85	22,49	-	75,85	28,03	1,75	-	-	1,75
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,86	1,70	23,16	25,49	1,70	23,79	-	74,69	26,34	1,81	-	-	1,81
Итого	744,00		0,00	0,00	0,00						0,00	770,75	52,78	717,97	790,32	52,78	737,54	0,00			56,17	0,00	0,00	56,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Тработ.(ч)
	13.04.16 15:00	38160,40	38159,76	3250,97	221,07	3335,41	221,07	588,04	240,14	-
	23.04.16 03:00	40925,58	40924,94	3482,45	238,84	3572,82	238,84	612,56	257,10	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -1,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **54,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **737,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 25 АПР 2016 г.
печать энергосбыта