Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9067.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

отоп.

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0416.txt
Режим (схема): 3003

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,34

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.04.16	24,00	-	289,97	289,97	0,00	50,53	42,10	8,43	7,00	5,00	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
25.04.16	24,00	-	289,97	289,97	0,00	50,53	42,10	8,43	7,00	5,00	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
26.04.16	24,00	-	289,97	289,97	0,00	50,53	42,10	8,43	7,00	5,00	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
27.04.16	24,00	-	289,97	289,97	0,00	50,53	42,10	8,43	7,00	5,00	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
28.04.16	24,00	-	289,97	289,97	0,00	50,53	42,10	8,43	7,00	5,00	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
29.04.16	24,00	-	289,97	289,97	0,00	50,53	42,10	8,43	7,00	5,00	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
30.04.16	24,00	-	289,97	289,97	0,00	50,53	42,10	8,43	7,00	5,00	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
Среднее	24,00	-	289,97	289,97	-	50,53	42,10	8,43	7,00	5,00	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
Итого	168,00		2029,76	2029,76	0,00						17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	17,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.16 15:00	38160,40	38159,76	3250,97	221,07	3335,41	221,07	588,04	240,14	-
	23.04.16 03:00	40925,58	40924,94	3482,45	238,84	3572,82	238,84	612,56	257,10	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
СЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.
печать энергосбыта