Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9067.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 49 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Четырёхтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	142,57	142,57	0,00	68,74	45,13	23,61	7,00	5,00	3,37													3,37
25.03.16	24,00	-	218,06	218,06	0,00	67,73	50,31	17,42	7,00	5,00	3,81													3,81
26.03.16	24,00	-	297,21	297,21	0,00	68,74	54,46	14,28	7,00	5,00	4,25													4,25
27.03.16	24,00	-	296,09	296,09	0,00	62,13	50,50	11,63	7,00	5,00	3,45													3,45
28.03.16	24,00	-	293,53	293,53	0,00	56,50	46,71	9,79	7,00	5,00	2,88													2,88
29.03.16	24,00	-	296,04	296,04	0,00	60,66	49,75	10,91	7,00	5,00	3,24													3,24
30.03.16	24,00	-	297,20	297,20	0,00	62,60	51,27	11,33	7,00	5,00	3,38													3,38
31.03.16	24,00	-	297,57	297,57	0,00	57,62	47,73	9,89	7,00	5,00	2,95													2,95
01.04.16	24,00	-	297,42	297,42	0,00	54,31	44,99	9,32	7,00	5,00	2,78													2,78
02.04.16	24,00	-	297,18	297,18	0,00	55,42	45,46	9,96	7,00	5,00	2,97													2,97
03.04.16	24,00	-	296,94	296,94	0,00	56,19	46,00	10,19	7,00	5,00	3,03													3,03
04.04.16	24,00	-	296,77	296,77	0,00	56,09	46,21	9,88	7,00	5,00	2,94													2,94
05.04.16	24,00	-	288,77	288,77	0,00	48,76	40,80	7,96	7,00	5,00	2,29													2,29
06.04.16	24,00	-	297,78	297,78	0,00	55,98	46,38	9,60	7,00	5,00	2,87													2,87
07.04.16	24,00	-	287,71	287,71	0,00	50,67	42,67	8,00	7,00	5,00	2,31													2,31
08.04.16	24,00	-	285,90	285,90	0,00	50,10	42,21	7,89	7,00	5,00	2,26													2,26
09.04.16	24,00	-	280,90	280,90	0,00	49,46	41,41	8,05	7,00	5,00	2,27													2,27
10.04.16	24,00	-	282,60	282,60	0,00	55,25	45,28	9,97	7,00	5,00	2,82													2,82
11.04.16	24,00	-	290,15	290,15	0,00	54,25	44,88	9,37	7,00	5,00	2,73													2,73
12.04.16	24,00	-	290,95	290,95	0,00	52,81	43,90	8,91	7,00	5,00	2,60													2,60
13.04.16	24,00	-	291,81	291,81	0,00	53,09	44,33	8,76	7,00	5,00	2,56													2,56
14.04.16	24,00	-	292,37	292,37	0,00	51,99	43,33	8,66	7,00	5,00	2,54													2,54
15.04.16	24,00	-	292,86	292,86	0,00	57,62	47,02	10,60	7,00	5,00	3,11													3,11
16.04.16	24,00	-	292,81	292,81	0,00	53,86	44,78	9,08	7,00	5,00	2,67													2,67
17.04.16	24,00	-	290,74	290,74	0,00	51,66	43,34	8,32	7,00	5,00	2,42													2,42
18.04.16	24,00	-	290,34	290,34	0,00	54,46	45,38	9,08	7,00	5,00	2,65													2,65
19.04.16	24,00	-	289,97	289,97	0,00	49,96	41,94	8,02	7,00	5,00	2,33													2,33
20.04.16	24,00	-	290,13	290,13	0,00	52,83	43,89	8,94	7,00	5,00	2,60													2,60
21.04.16	24,00	-	289,95	289,95	0,00	50,94	42,38	8,56	7,00	5,00	2,49													2,49
22.04.16	24,00	-	289,94	289,94	0,00	49,55	41,38	8,17	7,00	5,00	2,37													2,37
23.04.16	24,00		290,01	290,01	-	51,11	42,55	8,56	7,00	5,00	2,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,49
Среднее	24,00	-	284,91	284,91	-	55,52	45,37	10,15	7,00	5,00	2,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
Итого	744,00		8832,27	8832,27	0,00						87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	87,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.16 15:00	38160,40	38159,76	3250,97	221,07	3335,41	221,07	588,04	240,14	-
	23.04.16 03:00	40925,58	40924,94	3482,45	238,84	3572,82	238,84	612,56	257,10	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
представитель потребителя
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.