Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207802-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207802 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,229817 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,945 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	78,84	78,84	0,00	79,03	46,58	32,45	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
25.03.16	24,00	-	79,11	79,11	0,00	77,93	46,34	31,59	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
26.03.16	24,00	-	80,01	80,01	0,00	76,86	46,43	30,43	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
27.03.16	24,00	-	79,79	79,79	0,00	74,43	45,86	28,57	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
28.03.16	24,00	-	79,59	79,59	0,00	70,93	44,77	26,16	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
29.03.16	24,00	-	79,55	79,55	0,00	68,88	44,12	24,76	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
30.03.16	24,00	-	79,69	79,69	0,00	67,81	43,79	24,02	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,92
31.03.16	24,00	-	79,79	79,79	0,00	68,37	44,02	24,35	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
01.04.16	24,00	-	79,14	79,14	0,00	68,22	43,42	24,80	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
02.04.16	24,00	-	78,98	78,98	0,00	67,78	42,87	24,91	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
03.04.16	24,00	-	78,23	78,23	0,00	66,65	42,32	24,33	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
04.04.16	24,00	-	78,65	78,65	0,00	66,26	42,25	24,01	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
05.04.16	24,00	-	79,32	79,32	0,00	68,36	43,42	24,94	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
06.04.16	24,00	-	79,83	79,83	0,00	68,57	43,98	24,59	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
07.04.16	24,00	-	79,85	79,85	0,00	66,94	43,76	23,18	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
08.04.16	24,00	-	79,47	79,47	0,00	65,34	43,25	22,09	7,00	5,00	1,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,76
09.04.16	24,00	-	79,42	79,42	0,00	65,67	43,29	22,38	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
10.04.16	24,00	-	78,67	78,67	0,00	65,40	42,78	22,62	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
11.04.16	24,00	-	78,66	78,66	0,00	65,69	42,76	22,93	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
12.04.16	24,00	-	78,68	78,68	0,00	65,75	42,94	22,81	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
13.04.16	24,00	-	79,10	79,10	0,00	65,55	43,21	22,34	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
14.04.16	24,00	-	78,81	78,81	0,00	65,65	42,56	23,09	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
15.04.16	24,00	-	77,61	77,61	0,00	65,10	41,67	23,43	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
16.04.16	24,00	-	78,08	78,08	0,00	65,74	42,18	23,56	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
17.04.16	24,00	-	78,31	78,31	0,00	65,60	42,73	22,87	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
18.04.16	24,00	-	78,59	78,59	0,00	65,47	42,87	22,60	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
19.04.16	24,00	-	78,63	78,63	0,00	65,58	42,85	22,73	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
20.04.16	24,00	-	78,24	78,24	0,00	65,47	42,54	22,93	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
21.04.16	24,00	-	78,43	78,43	0,00	65,55	42,37	23,18	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
22.04.16	24,00	-	78,66	78,66	0,00	66,30	42,60	23,70	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
23.04.16	24,00	-	78,96	78,96	0,00	66,01	42,53	23,48	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
Среднее	24,00	-	78,99	78,99	-	67,96	43,45	24,51	7,00	5,00	1,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,94
Итого	744,00		2448,69	2448,69	0,00						60,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	60,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.16 16:00	10379,15	10298,98	0,00	-	0,00	-	342,46	-	-
	24.04.16 04:00	11206,51	11126,34	0,00	-	0,00	-	361,59	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **60,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«_____» _____ г.