Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9069.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-4 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-4 СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 52 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208185-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208185 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,193487 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=58,046 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	120,23	120,23	0,00	79,64	49,85	29,79	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,58
25.03.16	24,00	-	121,16	121,16	0,00	78,50	49,70	28,80	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,49
26.03.16	24,00	-	121,39	121,39	0,00	77,39	49,53	27,86	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
27.03.16	24,00	-	120,45	120,45	0,00	74,94	48,94	26,00	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
28.03.16	24,00	-	119,74	119,74	0,00	71,37	47,57	23,80	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
29.03.16	24,00	-	119,36	119,36	0,00	69,32	46,60	22,72	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
30.03.16	24,00	-	119,69	119,69	0,00	68,24	46,07	22,17	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
31.03.16	24,00	-	120,04	120,04	0,00	68,82	46,32	22,50	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
01.04.16	24,00	-	119,53	119,53	0,00	68,65	45,71	22,94	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
02.04.16	24,00	-	119,30	119,30	0,00	68,20	45,25	22,95	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
03.04.16	24,00	-	118,93	118,93	0,00	67,07	44,67	22,40	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
04.04.16	24,00	-	118,67	118,67	0,00	66,67	44,49	22,18	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
05.04.16	24,00	-	118,97	118,97	0,00	68,84	45,78	23,06	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
06.04.16	24,00	-	119,73	119,73	0,00	69,04	46,25	22,79	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
07.04.16	24,00	-	119,92	119,92	0,00	67,36	45,93	21,43	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
08.04.16	24,00	-	118,58	118,58	0,00	65,73	45,03	20,70	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
09.04.16	24,00	-	118,04	118,04	0,00	66,08	45,12	20,96	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
10.04.16	24,00	-	116,34	116,34	0,00	65,79	44,38	21,41	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
11.04.16	24,00	-	116,42	116,42	0,00	66,10	44,43	21,67	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
12.04.16	24,00	-	116,71	116,71	0,00	66,19	44,69	21,50	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
13.04.16	24,00	-	116,34	116,34	0,00	65,99	44,86	21,13	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
14.04.16	24,00	-	114,66	114,66	0,00	66,16	44,42	21,74	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
15.04.16	24,00	-	114,13	114,13	0,00	65,48	43,51	21,97	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
16.04.16	24,00	-	112,81	112,81	0,00	66,15	44,08	22,07	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
17.04.16	24,00	-	110,84	110,84	0,00	65,99	44,10	21,89	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
18.04.16	24,00	-	110,17	110,17	0,00	65,87	43,99	21,88	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
19.04.16	24,00	-	111,27	111,27	-	66,00	44,06	21,95	7,00	5,00	2,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,44
20.04.16	24,00	-	111,27	111,27	-	66,00	44,06	21,95	7,00	5,00	2,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,44
21.04.16	24,00	-	111,27	111,27	-	66,00	44,06	21,95	7,00	5,00	2,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,44
22.04.16	24,00	-	111,27	111,27	-	66,00	44,06	21,95	7,00	5,00	2,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,44
23.04.16	24,00	-	111,27	111,27	-	66,00	44,06	21,95	7,00	5,00	2,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,44
Среднее	24,00	-	116,73	116,73	-	68,37	45,53	22,84	7,00	5,00	2,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67
Итого	744,00		3618,52	3618,52	0,00						82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	82,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч.
	24.03.16 14:00	14087,15	13993,34	0,00	-	0,00	-	448,00	-	-
	24.04.16 11:00	17692,25	17578,32	0,00	-	0,00	-	531,22	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит-Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «25 АПР 2016 г.

печать энергосбыта