Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-5 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-5 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207740-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207740 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209017 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,705 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	94,81	94,81	0,00	80,22	47,49	32,73	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
25.03.16	24,00	-	95,23	95,23	0,00	79,05	47,21	31,84	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
26.03.16	24,00	-	95,99	95,99	0,00	77,92	47,47	30,45	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
27.03.16	24,00	-	95,64	95,64	0,00	75,43	47,03	28,40	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
28.03.16	24,00	-	95,29	95,29	0,00	71,83	45,88	25,95	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
29.03.16	24,00	-	95,21	95,21	0,00	69,76	45,21	24,55	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
30.03.16	24,00	-	95,40	95,40	0,00	68,67	44,72	23,95	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
31.03.16	24,00	-	95,73	95,73	0,00	69,26	44,87	24,39	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
01.04.16	24,00	-	94,98	94,98	0,00	69,11	44,50	24,61	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
02.04.16	24,00	-	95,01	95,01	0,00	68,66	44,16	24,50	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
03.04.16	24,00	-	94,43	94,43	0,00	67,51	43,65	23,86	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
04.04.16	24,00	-	94,59	94,59	0,00	67,13	43,56	23,57	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
05.04.16	24,00	-	95,21	95,21	0,00	69,29	44,50	24,79	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
06.04.16	24,00	-	95,87	95,87	0,00	69,49	45,12	24,37	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
07.04.16	24,00	-	95,86	95,86	0,00	67,76	44,73	23,03	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
08.04.16	24,00	-	95,52	95,52	0,00	66,12	43,88	22,24	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
09.04.16	24,00	-	95,53	95,53	0,00	66,47	44,11	22,36	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
10.04.16	24,00	-	94,89	94,89	0,00	66,21	43,65	22,56	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
11.04.16	24,00	-	95,23	95,23	0,00	66,53	43,68	22,85	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
12.04.16	24,00	-	95,01	95,01	0,00	66,60	43,76	22,84	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
13.04.16	24,00	-	94,78	94,78	0,00	66,40	43,82	22,58	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
14.04.16	24,00	-	93,64	93,64	0,00	66,60	43,47	23,13	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
15.04.16	24,00	-	93,05	93,05	0,00	65,94	42,81	23,13	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
16.04.16	24,00	-	93,58	93,58	0,00	66,59	43,30	23,29	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
17.04.16	24,00	-	93,73	93,73	0,00	66,43	43,73	22,70	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
18.04.16	24,00	-	94,03	94,03	0,00	66,30	43,81	22,49	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
19.04.16	24,00	-	93,89	93,89	0,00	66,39	43,57	22,82	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
20.04.16	24,00	-	93,54	93,54	0,00	66,32	43,36	22,96	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
21.04.16	24,00	-	93,85	92,95	0,90	66,43	43,35	23,08	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
22.04.16	24,00	-	93,99	93,99	0,00	67,25	43,69	23,56	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
23.04.16	24,00	-	94,18	94,18	0,00	66,93	43,45	23,48	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
Среднее	24,00	-	94,76	94,74	0,03	68,86	44,44	24,42	7,00	5,00	2,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
Итого	744,00		2937,69	2936,79	0,90						71,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	71,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 14:00	10509,65	10513,39	0,00	-	0,00	-	358,02	-	-
	24.04.16 02:00	13400,23	13403,07	0,00	-	0,00	-	428,25	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **71,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
« » 25 АПР 2016 г.