Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 59 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9171.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 59
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208355-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208355 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,291 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=87,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	61,79	54,04	7,75	77,38	42,25	35,13	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
25.03.16	24,00	-	61,73	57,52	4,21	76,82	41,99	34,83	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
26.03.16	24,00	-	61,98	61,98	0,00	75,29	41,67	33,62	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
27.03.16	24,00	-	61,86	61,86	0,00	71,62	40,74	30,88	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
28.03.16	24,00	-	61,85	61,85	0,00	68,72	40,21	28,51	7,00	5,00	1,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,76
29.03.16	24,00	-	62,40	62,40	0,00	66,31	39,77	26,54	7,00	5,00	1,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,66
30.03.16	24,00	-	61,51	61,51	0,00	64,52	38,91	25,61	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
31.03.16	24,00	-	60,83	60,83	0,00	64,75	38,77	25,98	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
01.04.16	24,00	-	60,06	60,06	0,00	64,59	38,08	26,51	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
02.04.16	24,00	-	59,67	59,67	0,00	64,16	37,44	26,72	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
03.04.16	24,00	-	59,80	59,80	0,00	64,46	37,49	26,97	7,00	5,00	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,61
04.04.16	24,00	-	60,34	60,34	0,00	64,45	37,75	26,70	7,00	5,00	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,61
05.04.16	24,00	-	60,83	60,83	0,00	64,64	38,05	26,59	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
06.04.16	24,00	-	61,63	61,63	0,00	65,24	38,86	26,38	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
07.04.16	24,00	-	61,83	61,83	0,00	64,79	39,22	25,57	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
08.04.16	24,00	-	60,79	60,79	0,00	63,42	38,57	24,85	7,00	5,00	1,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,51
09.04.16	24,00	-	61,09	61,09	0,00	64,16	38,79	25,37	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
10.04.16	24,00	-	59,57	59,57	0,00	63,59	38,02	25,57	7,00	5,00	1,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,53
11.04.16	24,00	-	61,30	61,30	0,00	64,24	38,39	25,85	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
12.04.16	24,00	-	60,62	60,62	0,00	64,57	38,44	26,13	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
13.04.16	24,00	-	61,45	61,45	0,00	64,38	38,87	25,51	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
14.04.16	24,00	-	60,43	60,43	0,00	63,83	38,18	25,65	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
15.04.16	24,00	-	59,52	59,52	0,00	63,92	37,50	26,42	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
16.04.16	24,00	-	60,78	60,78	0,00	64,03	38,04	25,99	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
17.04.16	24,00	-	61,61	61,61	0,00	64,07	38,81	25,26	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
18.04.16	24,00	-	60,70	60,70	0,00	63,74	38,51	25,23	7,00	5,00	1,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,53
19.04.16	24,00	-	60,12	60,12	0,00	63,56	38,10	25,46	7,00	5,00	1,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,53
20.04.16	24,00	-	60,42	60,42	0,00	63,49	37,99	25,50	7,00	5,00	1,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,54
21.04.16	24,00	-	60,62	60,62	0,00	63,62	37,78	25,84	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
22.04.16	24,00	-	61,02	61,02	0,00	63,51	37,71	25,80	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
23.04.16	24,00	-	61,48	61,48	0,00	63,57	37,87	25,70	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
Среднее	24,00	-	60,96	60,57	0,39	65,79	38,80	26,99	7,00	5,00	1,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66
Итого	744,00		1889,63	1877,67	11,96						51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	51,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 12:00	8755,37	8647,05	0,00	-	0,00	-	325,86	-	-
	24.04.16 03:00	10621,84	10505,09	0,00	-	0,00	-	376,39	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **51,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» АПР 2016 г.