Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8999.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 60
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208237 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,824 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,808

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	149,96	135,72	14,24	79,40	49,86	29,54	7,00	5,00	4,12	12,89	-	-	13,26	-	13,26	-	79,07	-	1,02			5,14
25.03.16	24,00	-	150,00	136,41	13,59	78,28	49,66	28,62	7,00	5,00	4,01	12,35	-	-	12,70	-	12,70	-	77,88	-	0,97			4,97
26.03.16	24,00	-	152,32	137,35	14,97	77,02	49,78	27,24	7,00	5,00	3,84	13,83	-	-	14,19	-	14,19	-	76,39	-	1,06			4,90
27.03.16	24,00	-	153,99	136,94	17,05	74,57	49,09	25,48	7,00	5,00	3,59	15,79	-	-	16,18	-	16,18	-	74,04	-	1,17			4,76
28.03.16	24,00	-	153,10	136,61	16,49	71,05	47,89	23,16	7,00	5,00	3,24	15,48	-	-	15,83	-	15,83	-	70,70	-	1,10			4,34
29.03.16	24,00	-	150,99	136,56	14,43	69,00	47,14	21,86	7,00	5,00	3,06	13,50	-	-	13,79	-	13,79	-	68,61	-	0,93			3,98
30.03.16	24,00	-	151,95	136,80	15,15	68,03	46,61	21,42	7,00	5,00	2,99	14,24	-	-	14,53	-	14,53	-	67,99	-	0,97			3,96
31.03.16	24,00	-	151,72	137,32	14,40	68,53	46,71	21,82	7,00	5,00	3,06	13,54	-	-	13,82	-	13,82	-	68,14	-	0,92			3,99
01.04.16	24,00	-	152,10	136,11	15,99	68,47	45,93	22,54	7,00	5,00	3,14	14,95	-	-	15,24	-	15,24	-	68,27	-	1,02			4,16
02.04.16	24,00	-	99,77	98,16	1,61	67,92	43,96	23,96	7,00	5,00	1,71	14,59	-	-	14,76	-	14,76	-	52,48	-	0,77			2,47
03.04.16	24,00	-	155,24	135,41	19,83	66,90	44,50	22,40	7,00	5,00	3,11	18,67	-	-	19,04	-	19,04	-	66,69	-	1,25			4,36
04.04.16	24,00	-	153,06	135,85	17,21	66,61	44,51	22,10	7,00	5,00	3,07	16,22	-	-	16,53	-	16,53	-	66,51	-	1,08			4,15
05.04.16	24,00	-	152,60	136,70	15,90	68,65	46,01	22,64	7,00	5,00	3,17	14,93	-	-	15,24	-	15,24	-	68,42	-	1,02			4,19
06.04.16	24,00	-	153,68	137,56	16,12	68,82	46,69	22,13	7,00	5,00	3,11	15,24	-	-	15,54	-	15,54	-	68,57	-	1,05			4,16
07.04.16	24,00	-	148,10	131,67	16,43	67,10	46,23	20,87	7,00	5,00	2,78	16,18	-	-	16,51	-	16,51	-	66,59	-	1,08			3,85
08.04.16	24,00	-	152,50	136,97	15,53	65,55	45,49	20,06	7,00	5,00	2,80	14,78	-	-	15,07	-	15,07	-	65,35	-	0,97			3,77
09.04.16	24,00	-	152,44	136,87	15,57	65,84	45,50	20,34	7,00	5,00	2,84	14,82	-	-	15,13	-	15,13	-	65,55	-	0,97			3,81
10.04.16	24,00	-	154,65	135,94	18,71	65,62	45,01	20,61	7,00	5,00	2,86	18,00	-	-	18,35	-	18,35	-	65,31	-	1,18			4,03
11.04.16	24,00	-	154,11	136,36	17,75	65,98	45,09	20,89	7,00	5,00	2,91	16,97	-	-	17,31	-	17,31	-	65,71	-	1,12			4,02
12.04.16	24,00	-	152,30	136,24	16,06	65,99	45,25	20,74	7,00	5,00	2,88	15,34	-	-	15,62	-	15,62	-	65,66	-	1,01			3,89
13.04.16	24,00	-	154,13	136,84	17,29	65,75	45,52	20,23	7,00	5,00	2,82	16,59	-	-	16,92	-	16,92	-	65,56	-	1,09			3,91
14.04.16	24,00	-	150,98	135,56	15,42	65,89	44,84	21,05	7,00	5,00	2,90	14,77	-	-	15,07	-	15,07	-	65,48	-	0,97			3,87
15.04.16	24,00	-	150,27	135,05	15,22	65,26	44,11	21,15	7,00	5,00	2,90	14,63	-	-	14,88	-	14,88	-	65,03	-	0,95			3,86
16.04.16	24,00	-	152,70	135,89	16,81	65,89	44,87	21,02	7,00	5,00	2,91	16,12	-	-	16,43	-	16,43	-	65,74	-	1,06			3,97
17.04.16	24,00	-	155,14	136,01	19,13	65,74	45,32	20,42	7,00	5,00	2,83	18,44	-	-	18,80	-	18,80	-	65,59	-	1,21			4,04
18.04.16	24,00	-	154,18	136,51	17,67	65,63	45,20	20,43	7,00	5,00	2,84	16,96	-	-	17,28	-	17,28	-	65,44	-	1,11			3,95
19.04.16	24,00	-	152,28	136,42	15,86	65,71	45,09	20,62	7,00	5,00	2,87	15,08	-	-	15,36	-	15,36	-	65,43	-	0,99			3,86
20.04.16	24,00	-	152,54	135,95	16,59	65,63	44,80	20,83	7,00	5,00	2,89	15,90	-	-	16,20	-	16,20	-	65,36	-	1,04			3,92
21.04.16	24,00	-	152,63	136,25	16,38	65,68	44,74	20,94	7,00	5,00	2,89	15,75	-	-	16,05	-	16,05	-	65,47	-	1,03			3,93
22.04.16	24,00	-	151,54	136,39	15,15	66,51	45,07	21,44	7,00	5,00	2,97	14,53	-	-	14,80	-	14,80	-	66,27	-	0,96			3,93
23.04.16	24,00	-	153,38	136,43	16,95	66,19	45,03	21,16	7,00	5,00	2,95	16,11	-	-	16,43	-	16,43	-	65,80	-	1,06			4,01
Среднее	24,00	-	150,79	135,00	15,79	68,17	45,98	22,18	7,00	5,00	3,03	15,39	-	-	15,71	-	15,71	-	67,39	-	1,04	-	-	4,07
Итого	744,00		4674,35	4184,85	489,50						94,07	477,19	0,00	0,00	486,86	0,00	486,86	0,00			32,09	0,00	0,00	126,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 02:00	45255,68	40490,20	4609,11	-	4712,74	-	1051,58	-	
	24.04.16 03:00	49930,17	44675,17	5086,36	-	5199,66	-	1177,62	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С -1,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **125,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **486,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«___» _____ г.

печать энергосбыта