Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207819-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207819 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32031 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33326
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1005
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,093 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	146,14	125,52	20,62	77,68	45,01	32,67	7,00	5,00	4,16	19,84	-	19,84	20,38	-	20,38	-	77,78	-	1,54			5,70
25.03.16	24,00	-	145,47	125,83	19,64	77,08	45,02	32,06	7,00	5,00	4,10	18,87	-	18,87	19,37	-	19,37	-	77,00	-	1,45			5,55
26.03.16	24,00	-	147,68	126,23	21,45	75,53	44,97	30,56	7,00	5,00	3,93	20,67	-	20,67	21,21	-	21,21	-	75,38	-	1,56			5,48
27.03.16	24,00	-	149,11	125,93	23,18	71,85	43,92	27,93	7,00	5,00	3,58	22,35	-	22,35	22,87	-	22,87	-	71,78	-	1,61			5,19
28.03.16	24,00	-	149,36	126,21	23,15	68,92	43,18	25,74	7,00	5,00	3,31	22,23	-	22,23	22,71	-	22,71	-	68,85	-	1,53			4,84
29.03.16	24,00	-	149,07	127,42	21,65	66,47	42,52	23,95	7,00	5,00	3,12	20,79	-	20,79	21,22	-	21,22	-	66,29	-	1,38			4,50
30.03.16	24,00	-	147,07	125,64	21,43	64,79	41,31	23,48	7,00	5,00	3,00	20,55	-	20,55	20,97	-	20,97	-	65,18	-	1,34			4,34
31.03.16	24,00	-	147,83	124,45	23,38	64,97	41,15	23,82	7,00	5,00	3,03	22,30	-	22,30	22,73	-	22,73	-	65,13	-	1,46			4,48
01.04.16	24,00	-	146,37	123,52	22,85	64,79	40,51	24,28	7,00	5,00	3,07	21,79	-	21,79	22,21	-	22,21	-	64,91	-	1,41			4,48
02.04.16	24,00	-	146,43	122,79	23,64	64,37	39,91	24,46	7,00	5,00	3,08	22,42	-	22,42	22,87	-	22,87	-	64,53	-	1,45			4,53
03.04.16	24,00	-	149,83	122,75	27,08	64,73	40,13	24,60	7,00	5,00	3,09	25,86	-	25,86	26,36	-	26,36	-	65,09	-	1,68			4,78
04.04.16	24,00	-	148,00	123,95	24,05	64,68	40,30	24,38	7,00	5,00	3,09	23,01	-	23,01	23,45	-	23,45	-	64,86	-	1,49			4,58
05.04.16	24,00	-	148,52	125,04	23,48	64,88	40,67	24,21	7,00	5,00	3,09	22,48	-	22,48	22,92	-	22,92	-	65,13	-	1,46			4,55
06.04.16	24,00	-	148,87	126,62	22,25	65,48	41,51	23,97	7,00	5,00	3,08	21,52	-	21,52	21,96	-	21,96	-	65,70	-	1,42			4,49
07.04.16	24,00	-	148,54	127,45	21,09	64,99	41,87	23,12	7,00	5,00	2,99	20,44	-	20,44	20,86	-	20,86	-	65,01	-	1,33			4,32
08.04.16	24,00	-	146,73	125,68	21,05	63,66	41,06	22,60	7,00	5,00	2,87	20,49	-	20,49	20,88	-	20,88	-	63,89	-	1,31			4,18
09.04.16	24,00	-	148,71	126,29	22,42	64,40	41,34	23,06	7,00	5,00	2,95	21,82	-	21,82	22,22	-	22,22	-	64,64	-	1,41			4,36
10.04.16	24,00	-	147,44	123,55	23,89	63,83	40,42	23,41	7,00	5,00	2,93	23,23	-	23,23	23,65	-	23,65	-	64,08	-	1,49			4,42
11.04.16	24,00	-	148,63	126,99	21,64	64,47	40,92	23,55	7,00	5,00	3,02	21,04	-	21,04	21,44	-	21,44	-	64,78	-	1,36			4,39
12.04.16	24,00	-	147,03	125,61	21,42	64,79	40,95	23,84	7,00	5,00	3,02	20,93	-	20,93	21,35	-	21,35	-	64,91	-	1,36			4,38
13.04.16	24,00	-	149,92	127,13	22,79	64,62	41,41	23,21	7,00	5,00	2,98	22,31	-	22,31	22,74	-	22,74	-	64,88	-	1,45			4,43
14.04.16	24,00	-	146,71	125,58	21,13	64,05	40,79	23,26	7,00	5,00	2,96	20,55	-	20,55	20,94	-	20,94	-	64,11	-	1,32			4,28
15.04.16	24,00	-	144,93	123,96	20,97	64,14	40,22	23,92	7,00	5,00	3,00	20,42	-	20,42	20,78	-	20,78	-	64,34	-	1,32			4,31
16.04.16	24,00	-	149,05	126,12	22,93	64,28	40,71	23,57	7,00	5,00	3,00	22,38	-	22,38	22,81	-	22,81	-	64,59	-	1,45			4,45
17.04.16	24,00	-	150,63	127,78	22,85	64,25	41,22	23,03	7,00	5,00	2,97	22,44	-	22,44	22,87	-	22,87	-	64,50	-	1,45			4,41
18.04.16	24,00	-	148,58	126,66	21,92	64,02	40,99	23,03	7,00	5,00	2,93	21,59	-	21,59	22,02	-	22,02	-	64,33	-	1,39			4,32
19.04.16	24,00	-	146,02	125,82	20,20	63,78	40,69	23,09	7,00	5,00	2,92	19,92	-	19,92	20,28	-	20,28	-	63,96	-	1,27			4,19
20.04.16	24,00	-	147,61	126,55	21,06	63,72	40,60	23,12	7,00	5,00	2,95	20,66	-	20,66	21,07	-	21,07	-	63,90	-	1,32			4,27
21.04.16	24,00	-	150,49	126,97	23,52	63,82	40,51	23,31	7,00	5,00	2,98	23,23	-	23,23	23,65	-	23,65	-	63,95	-	1,49			4,46
22.04.16	24,00	-	147,96	128,03	19,93	63,71	40,43	23,28	7,00	5,00	3,00	19,61	-	19,61	19,99	-	19,99	-	63,79	-	1,25			4,25
23.04.16	24,00	-	149,01	128,94	20,07	63,77	40,57	23,20	7,00	5,00	3,02	19,64	-	19,64	20,01	-	20,01	-	63,89	-	1,25			4,27
Среднее	24,00	-	147,99	125,84	22,15	66,02	41,45	24,57	7,00	5,00	3,14	21,46	-	21,46	21,90	-	21,90	-	66,17	-	1,42	-	-	4,55
Итого	744,00		4587,74	3901,01	686,73						97,20	665,38	0,00	665,38	678,79	0,00	678,79	0,00			43,97	0,00	0,00	141,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб,ч
	24.03.16 04:00	34272,53	29781,06	4702,09	-	4811,28	-	974,84	-	-
	24.04.16 04:00	38860,62	33682,53	5367,43	-	5490,02	-	1115,86	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = -1,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **139,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **678,79** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монта» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.