Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9173.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 61 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207809-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207809 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33658
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,10219
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=95,73 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,876

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	133,63	108,96	24,67	78,57	42,24	36,33	7,00	5,00	4,06	23,34	-	23,34	23,98	-	23,98	-	78,83	-	1,84			5,90
25.03.16	24,00	-	133,69	109,11	24,58	77,96	42,17	35,79	7,00	5,00	4,00	23,35	-	23,35	23,98	-	23,98	-	78,01	-	1,82			5,82
26.03.16	24,00	-	134,39	109,49	24,90	76,32	42,12	34,20	7,00	5,00	3,85	23,56	-	23,56	24,20	-	24,20	-	76,19	-	1,79			5,65
27.03.16	24,00	-	139,94	109,05	30,89	72,62	41,33	31,29	7,00	5,00	3,50	29,72	-	29,72	30,43	-	30,43	-	72,69	-	2,16			5,66
28.03.16	24,00	-	135,74	109,51	26,23	69,65	40,67	28,98	7,00	5,00	3,26	25,01	-	25,01	25,55	-	25,55	-	69,72	-	1,75			5,00
29.03.16	24,00	-	137,30	110,55	26,75	67,09	40,04	27,05	7,00	5,00	3,07	25,68	-	25,68	26,22	-	26,22	-	66,96	-	1,72			4,79
30.03.16	24,00	-	137,03	109,10	27,93	65,49	39,19	26,30	7,00	5,00	2,93	26,88	-	26,88	27,41	-	27,41	-	65,95	-	1,77			4,70
31.03.16	24,00	-	135,22	108,39	26,83	65,65	38,88	26,77	7,00	5,00	2,96	25,77	-	25,77	26,30	-	26,30	-	65,90	-	1,70			4,66
01.04.16	24,00	-	132,61	107,98	24,63	65,44	38,27	27,17	7,00	5,00	3,00	23,56	-	23,56	24,04	-	24,04	-	65,65	-	1,55			4,55
02.04.16	24,00	-	137,06	107,29	29,77	65,04	37,71	27,33	7,00	5,00	3,00	28,67	-	28,67	29,25	-	29,25	-	65,29	-	1,87			4,87
03.04.16	24,00	-	138,62	107,26	31,36	65,40	37,85	27,55	7,00	5,00	3,01	30,28	-	30,28	30,89	-	30,89	-	65,78	-	1,99			5,01
04.04.16	24,00	-	136,03	108,17	27,86	65,36	38,15	27,21	7,00	5,00	3,00	26,82	-	26,82	27,35	-	27,35	-	65,69	-	1,76			4,76
05.04.16	24,00	-	133,92	109,02	24,90	65,55	38,54	27,01	7,00	5,00	3,00	23,92	-	23,92	24,39	-	24,39	-	65,84	-	1,57			4,58
06.04.16	24,00	-	136,58	109,69	26,89	66,15	39,15	27,00	7,00	5,00	3,03	25,72	-	25,72	26,24	-	26,24	-	66,42	-	1,71			4,74
07.04.16	24,00	-	136,51	110,50	26,01	65,58	39,61	25,97	7,00	5,00	2,94	25,04	-	25,04	25,55	-	25,55	-	65,65	-	1,64			4,58
08.04.16	24,00	-	136,05	109,05	27,00	64,36	38,86	25,50	7,00	5,00	2,83	26,09	-	26,09	26,60	-	26,60	-	64,72	-	1,69			4,52
09.04.16	24,00	-	137,84	109,61	28,23	65,04	39,15	25,89	7,00	5,00	2,89	27,21	-	27,21	27,75	-	27,75	-	65,34	-	1,78			4,67
10.04.16	24,00	-	139,86	107,36	32,50	64,48	38,14	26,34	7,00	5,00	2,88	31,48	-	31,48	32,10	-	32,10	-	64,78	-	2,04			4,92
11.04.16	24,00	-	137,56	110,40	27,16	65,11	38,66	26,45	7,00	5,00	2,98	26,17	-	26,17	26,73	-	26,73	-	65,42	-	1,71			4,69
12.04.16	24,00	-	135,99	109,03	26,96	65,45	38,71	26,74	7,00	5,00	2,97	26,05	-	26,05	26,54	-	26,54	-	65,66	-	1,71			4,68
13.04.16	24,00	-	139,19	110,17	29,02	65,27	39,18	26,09	7,00	5,00	2,93	28,11	-	28,11	28,67	-	28,67	-	65,57	-	1,84			4,77
14.04.16	24,00	-	135,98	109,30	26,68	64,66	38,47	26,19	7,00	5,00	2,93	25,64	-	25,64	26,14	-	26,14	-	64,81	-	1,66			4,59
15.04.16	24,00	-	134,21	107,94	26,27	64,78	37,90	26,88	7,00	5,00	2,96	25,26	-	25,26	25,74	-	25,74	-	65,02	-	1,64			4,60
16.04.16	24,00	-	138,45	109,44	29,01	64,93	38,43	26,50	7,00	5,00	2,95	28,11	-	28,11	28,66	-	28,66	-	65,28	-	1,83			4,79
17.04.16	24,00	-	138,85	110,62	28,23	64,84	38,94	25,90	7,00	5,00	2,91	27,35	-	27,35	27,88	-	27,88	-	65,24	-	1,79			4,70
18.04.16	24,00	-	133,88	109,93	23,95	64,70	38,76	25,94	7,00	5,00	2,91	23,04	-	23,04	23,51	-	23,51	-	64,98	-	1,50			4,40
19.04.16	24,00	-	135,19	109,17	26,02	64,42	38,51	25,91	7,00	5,00	2,88	25,10	-	25,10	25,58	-	25,58	-	64,66	-	1,62			4,51
20.04.16	24,00	-	135,76	109,92	25,84	64,35	38,28	26,07	7,00	5,00	2,92	24,88	-	24,88	25,35	-	25,35	-	64,59	-	1,61			4,53
21.04.16	24,00	-	135,66	110,39	25,27	64,45	38,10	26,35	7,00	5,00	2,96	24,36	-	24,36	24,83	-	24,83	-	64,65	-	1,58			4,54
22.04.16	24,00	-	137,86	111,24	26,62	64,33	38,08	26,25	7,00	5,00	2,98	25,68	-	25,68	26,17	-	26,17	-	64,51	-	1,66			4,63
23.04.16	24,00	-	140,08	111,91	28,17	64,42	38,19	26,23	7,00	5,00	2,98	27,32	-	27,32	27,87	-	27,87	-	64,70	-	1,77			4,75
Среднее	24,00	-	136,47	109,34	27,13	66,69	39,11	27,59	7,00	5,00	3,08	26,10	-	26,10	26,64	-	26,64	-	66,92	-	1,75	-	-	4,82
Итого	744,00		4230,68	3389,55	841,13						95,46	809,17	0,00	809,17	825,90	0,00	825,90	0,00			54,10	0,00	0,00	149,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 04:00	37015,03	31293,33	6413,47	-	6563,59	-	1061,96	-	-
	24.04.16 04:00	41246,25	34683,26	7222,83	-	7389,69	-	1211,39	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = -1,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **147,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **825,90** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

ООО «Инфраалит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел ведения КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.