Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9173.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-3 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 61 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-211904-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 211904 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,35558 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,36052
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1176
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=44,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	108,12	85,72	22,40	78,96	39,47	39,49	7,00	5,00	3,46	21,46	-	21,46	22,06	-	22,06	-	78,89	-	1,69			5,15
25.03.16	24,00	-	108,11	85,84	22,27	78,32	39,32	39,00	7,00	5,00	3,42	21,49	-	21,49	22,07	-	22,07	-	78,06	-	1,68			5,09
26.03.16	24,00	-	108,40	86,19	22,21	76,65	39,29	37,36	7,00	5,00	3,28	21,50	-	21,50	22,08	-	22,08	-	76,26	-	1,64			4,92
27.03.16	24,00	-	113,60	85,96	27,64	72,92	38,67	34,25	7,00	5,00	3,00	26,95	-	26,95	27,59	-	27,59	-	72,67	-	1,96			4,96
28.03.16	24,00	-	110,95	86,14	24,81	69,96	38,13	31,83	7,00	5,00	2,79	24,20	-	24,20	24,76	-	24,76	-	69,76	-	1,69			4,48
29.03.16	24,00	-	110,51	86,89	23,62	67,36	37,72	29,64	7,00	5,00	2,62	23,13	-	23,13	23,60	-	23,60	-	66,95	-	1,55			4,17
30.03.16	24,00	-	110,66	85,72	24,94	65,82	36,80	29,02	7,00	5,00	2,51	24,45	-	24,45	24,93	-	24,93	-	65,98	-	1,62			4,13
31.03.16	24,00	-	109,68	85,36	24,32	65,96	36,68	29,28	7,00	5,00	2,53	23,81	-	23,81	24,25	-	24,25	-	65,93	-	1,57			4,10
01.04.16	24,00	-	108,76	85,29	23,47	65,75	35,99	29,76	7,00	5,00	2,57	22,97	-	22,97	23,41	-	23,41	-	65,67	-	1,51			4,08
02.04.16	24,00	-	108,85	85,10	23,75	65,33	35,39	29,94	7,00	5,00	2,58	23,24	-	23,24	23,68	-	23,68	-	65,29	-	1,52			4,10
03.04.16	24,00	-	114,93	84,89	30,04	65,72	35,52	30,20	7,00	5,00	2,59	29,50	-	29,50	30,07	-	30,07	-	65,88	-	1,94			4,54
04.04.16	24,00	-	109,73	85,39	24,34	65,67	35,80	29,87	7,00	5,00	2,58	23,88	-	23,88	24,35	-	24,35	-	65,70	-	1,57			4,15
05.04.16	24,00	-	109,08	85,79	23,29	65,86	36,26	29,60	7,00	5,00	2,57	22,92	-	22,92	23,38	-	23,38	-	65,88	-	1,51			4,08
06.04.16	24,00	-	109,93	86,29	23,64	66,48	36,94	29,54	7,00	5,00	2,57	23,35	-	23,35	23,82	-	23,82	-	66,55	-	1,55			4,12
07.04.16	24,00	-	109,58	86,69	22,89	65,82	37,20	28,62	7,00	5,00	2,50	22,65	-	22,65	23,09	-	23,09	-	65,66	-	1,49			3,99
08.04.16	24,00	-	107,37	85,71	21,66	64,69	36,54	28,15	7,00	5,00	2,43	21,41	-	21,41	21,84	-	21,84	-	64,69	-	1,39			3,81
09.04.16	24,00	-	112,00	86,13	25,87	65,35	36,73	28,62	7,00	5,00	2,48	25,56	-	25,56	26,07	-	26,07	-	65,38	-	1,67			4,16
10.04.16	24,00	-	112,28	84,94	27,34	64,79	35,93	28,86	7,00	5,00	2,48	26,95	-	26,95	27,50	-	27,50	-	64,83	-	1,75			4,22
11.04.16	24,00	-	109,72	86,95	22,77	65,45	36,38	29,07	7,00	5,00	2,55	22,47	-	22,47	22,90	-	22,90	-	65,50	-	1,47			4,02
12.04.16	24,00	-	109,48	85,76	23,72	65,76	36,49	29,27	7,00	5,00	2,52	23,53	-	23,53	24,02	-	24,02	-	65,70	-	1,55			4,07
13.04.16	24,00	-	111,44	86,61	24,83	65,60	36,84	28,76	7,00	5,00	2,50	24,70	-	24,70	25,21	-	25,21	-	65,66	-	1,63			4,12
14.04.16	24,00	-	108,59	85,03	23,56	64,96	36,31	28,65	7,00	5,00	2,45	23,39	-	23,39	23,84	-	23,84	-	64,84	-	1,52			3,97
15.04.16	24,00	-	108,78	85,32	23,46	65,12	35,75	29,37	7,00	5,00	2,52	23,29	-	23,29	23,70	-	23,70	-	65,17	-	1,52			4,04
16.04.16	24,00	-	111,93	86,17	25,76	65,25	36,20	29,05	7,00	5,00	2,51	25,56	-	25,56	26,06	-	26,06	-	65,33	-	1,67			4,18
17.04.16	24,00	-	115,65	86,74	28,91	65,11	36,74	28,37	7,00	5,00	2,48	28,64	-	28,64	29,20	-	29,20	-	65,14	-	1,87			4,34
18.04.16	24,00	-	109,84	86,30	23,54	65,06	36,61	28,45	7,00	5,00	2,50	22,91	-	22,91	23,36	-	23,36	-	65,07	-	1,49			3,99
19.04.16	24,00	-	109,36	85,85	23,51	64,72	36,34	28,38	7,00	5,00	2,47	23,00	-	23,00	23,44	-	23,44	-	64,69	-	1,49			3,96
20.04.16	24,00	-	111,46	86,54	24,92	64,65	36,22	28,43	7,00	5,00	2,50	24,40	-	24,40	24,89	-	24,89	-	64,62	-	1,58			4,07
21.04.16	24,00	-	112,59	86,99	25,60	64,77	36,07	28,70	7,00	5,00	2,52	25,18	-	25,18	25,68	-	25,68	-	64,71	-	1,63			4,15
22.04.16	24,00	-	112,10	87,77	24,33	64,63	36,09	28,54	7,00	5,00	2,53	23,98	-	23,98	24,43	-	24,43	-	64,55	-	1,55			4,08
23.04.16	24,00	-	112,65	88,30	24,35	64,72	36,17	28,55	7,00	5,00	2,54	23,99	-	23,99	24,46	-	24,46	-	64,69	-	1,55			4,09
Среднее	24,00	-	110,52	86,08	24,44	67,01	36,79	30,21	7,00	5,00	2,63	24,01	-	24,01	24,51	-	24,51	-	66,96	-	1,61	-	-	4,24
Итого	744,00		3426,13	2668,37	757,76						81,55	744,46	0,00	744,46	759,74	0,00	759,74	0,00			49,79	0,00	0,00	131,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 04:00	46301,51	35498,34	8870,06	-	9071,01	-	4912,89	-	-
	24.04.16 04:00	49728,02	38167,02	9614,67	-	9830,89	-	5044,12	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = -1,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **129,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **759,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016
«____» _____ г.