Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 63 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9172.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 63
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207233-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207233 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,904 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	117,83	117,83	0,00	78,63	43,40	35,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
25.03.16	24,00	-	118,28	118,28	0,00	78,04	43,45	34,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
26.03.16	24,00	-	118,98	118,98	0,00	76,42	43,37	33,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
27.03.16	24,00	-	118,76	118,76	0,00	72,67	42,44	30,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
28.03.16	24,00	-	118,57	118,57	0,00	69,70	41,79	27,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
29.03.16	24,00	-	119,54	119,54	0,00	67,19	41,17	26,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
30.03.16	24,00	-	117,90	117,90	0,00	65,49	40,36	25,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
31.03.16	24,00	-	116,92	116,92	0,00	65,68	40,23	25,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
01.04.16	24,00	-	116,23	116,23	0,00	65,49	39,61	25,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
02.04.16	24,00	-	116,05	116,05	0,00	65,05	38,98	26,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
03.04.16	24,00	-	116,02	116,02	0,00	65,40	38,95	26,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
04.04.16	24,00	-	116,64	116,64	0,00	65,38	39,15	26,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
05.04.16	24,00	-	116,65	116,65	0,00	65,59	39,48	26,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
06.04.16	24,00	-	118,85	118,85	0,00	66,21	40,27	25,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
07.04.16	24,00	-	118,95	118,95	0,00	65,63	40,66	24,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
08.04.16	24,00	-	116,91	116,70	0,21	64,40	40,00	24,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
09.04.16	24,00	-	84,06	87,56	-3,50	64,85	39,63	25,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
10.04.16	24,00	-	117,93	117,93	0,00	64,50	39,54	24,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
11.04.16	24,00	-	120,50	120,50	0,00	65,16	39,99	25,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
12.04.16	24,00	-	118,91	118,91	0,00	65,49	40,07	25,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
13.04.16	24,00	-	120,69	120,69	0,00	65,31	40,56	24,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
14.04.16	24,00	-	119,94	119,94	0,00	64,71	40,06	24,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
15.04.16	24,00	-	118,37	118,37	0,00	64,83	39,45	25,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
16.04.16	24,00	-	120,26	120,26	0,00	64,94	39,86	25,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
17.04.16	24,00	-	121,66	121,66	0,00	64,85	40,50	24,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
18.04.16	24,00	-	119,80	119,80	0,00	64,80	40,26	24,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
19.04.16	24,00	-	119,00	119,00	0,00	64,47	39,96	24,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
20.04.16	24,00	-	119,84	119,84	0,00	64,38	39,75	24,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
21.04.16	24,00	-	120,37	120,37	0,00	64,53	39,71	24,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
22.04.16	24,00	-	121,90	121,90	0,00	64,40	39,72	24,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
23.04.16	24,00	-	123,20	123,20	0,00	64,46	39,82	24,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
Среднее	24,00	-	117,73	117,83	-0,11	66,73	40,39	26,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10
Итого	744,00		3649,51	3652,80	-3,29						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	96,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 02:00	8890,88	8908,00	-	-	-	-	338,51	-	
	24.04.16 02:00	12540,60	12561,01	-	-	-	-	434,61	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.
печать энергосбыта