Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 66-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9969.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 66-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207788-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207788 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	140,05	108,20	31,85	80,75	49,09	31,66	7,00	5,00	3,26	33,96	-	-	34,96	-	34,96	-	80,66	-	2,74			6,00
25.03.16	24,00	-	139,01	108,70	30,31	79,72	48,57	31,15	7,00	5,00	3,22	32,40	-	-	33,31	-	33,31	-	79,71	-	2,59			5,81
26.03.16	24,00	-	141,30	109,43	31,87	78,28	48,57	29,71	7,00	5,00	3,09	34,03	-	-	34,95	-	34,95	-	78,18	-	2,66			5,75
27.03.16	24,00	-	143,09	108,90	34,19	75,79	48,11	27,68	7,00	5,00	2,87	36,28	-	-	37,24	-	37,24	-	75,63	-	2,74			5,61
28.03.16	24,00	-	142,34	108,49	33,85	72,05	46,69	25,36	7,00	5,00	2,61	35,91	-	-	36,76	-	36,76	-	71,92	-	2,58			5,20
29.03.16	24,00	-	140,84	108,37	32,47	70,02	46,21	23,81	7,00	5,00	2,44	34,47	-	-	35,26	-	35,26	-	69,93	-	2,41			4,86
30.03.16	24,00	-	139,43	108,81	30,62	69,16	45,63	23,53	7,00	5,00	2,42	32,63	-	-	33,36	-	33,36	-	69,22	-	2,26			4,68
31.03.16	24,00	-	141,38	109,57	31,81	69,58	45,64	23,94	7,00	5,00	2,49	33,81	-	-	34,55	-	34,55	-	69,48	-	2,35			4,84
01.04.16	24,00	-	140,84	109,09	31,75	69,54	44,74	24,80	7,00	5,00	2,57	33,80	-	-	34,55	-	34,55	-	69,57	-	2,35			4,92
02.04.16	24,00	-	142,25	108,74	33,51	68,93	44,15	24,78	7,00	5,00	2,56	35,56	-	-	36,32	-	36,32	-	68,87	-	2,45			5,01
03.04.16	24,00	-	144,35	108,18	36,17	67,79	43,77	24,02	7,00	5,00	2,46	38,22	-	-	39,00	-	39,00	-	67,80	-	2,59			5,05
04.04.16	24,00	-	141,71	108,66	33,05	67,66	44,00	23,66	7,00	5,00	2,43	35,09	-	-	35,83	-	35,83	-	67,73	-	2,38			4,81
05.04.16	24,00	-	140,91	109,48	31,43	69,75	45,19	24,56	7,00	5,00	2,55	33,42	-	-	34,15	-	34,15	-	69,77	-	2,33			4,88
06.04.16	24,00	-	142,95	109,94	33,01	69,95	46,17	23,78	7,00	5,00	2,48	34,96	-	-	35,74	-	35,74	-	69,96	-	2,44			4,93
07.04.16	24,00	-	135,86	105,48	30,38	68,04	45,44	22,60	7,00	5,00	2,13	34,25	-	-	34,97	-	34,97	-	67,82	-	2,32			4,45
08.04.16	24,00	-	141,61	109,42	32,19	66,58	44,35	22,23	7,00	5,00	2,31	34,06	-	-	34,76	-	34,76	-	66,62	-	2,27			4,58
09.04.16	24,00	-	141,67	108,94	32,73	66,81	44,20	22,61	7,00	5,00	2,36	34,21	-	-	34,93	-	34,93	-	66,81	-	2,29			4,65
10.04.16	24,00	-	144,10	108,04	36,06	66,53	43,61	22,92	7,00	5,00	2,38	37,54	-	-	38,28	-	38,28	-	66,48	-	2,50			4,88
11.04.16	24,00	-	141,93	108,47	33,46	66,99	43,54	23,45	7,00	5,00	2,45	34,87	-	-	35,60	-	35,60	-	67,03	-	2,34			4,79
12.04.16	24,00	-	140,27	108,38	31,89	66,90	43,89	23,01	7,00	5,00	2,40	33,33	-	-	34,00	-	34,00	-	66,87	-	2,23			4,63
13.04.16	24,00	-	141,02	109,01	32,01	66,73	44,16	22,57	7,00	5,00	2,36	33,44	-	-	34,14	-	34,14	-	66,77	-	2,24			4,60
14.04.16	24,00	-	140,62	107,88	32,74	66,81	43,77	23,04	7,00	5,00	2,40	34,12	-	-	34,85	-	34,85	-	66,71	-	2,28			4,67
15.04.16	24,00	-	137,52	107,71	29,81	66,19	43,01	23,18	7,00	5,00	2,41	31,11	-	-	31,75	-	31,75	-	66,23	-	2,06			4,47
16.04.16	24,00	-	142,16	108,19	33,97	66,85	43,69	23,16	7,00	5,00	2,41	35,38	-	-	36,14	-	36,14	-	66,84	-	2,37			4,78
17.04.16	24,00	-	144,87	108,16	36,71	66,70	44,26	22,44	7,00	5,00	2,33	38,23	-	-	39,02	-	39,02	-	66,75	-	2,55			4,88
18.04.16	24,00	-	141,60	108,89	32,71	66,67	44,35	22,32	7,00	5,00	2,33	34,22	-	-	34,94	-	34,94	-	66,69	-	2,29			4,61
19.04.16	24,00	-	135,28	109,04	26,24	66,64	44,04	22,60	7,00	5,00	2,38	27,64	-	-	28,22	-	28,22	-	66,59	-	1,84			4,22
20.04.16	24,00	-	129,01	108,91	20,10	66,62	43,66	22,96	7,00	5,00	2,41	21,48	-	-	21,92	-	21,92	-	66,54	-	1,43			3,84
21.04.16	24,00	-	130,41	109,17	21,24	66,72	43,55	23,17	7,00	5,00	2,44	22,54	-	-	23,01	-	23,01	-	66,71	-	1,51			3,95
22.04.16	24,00		131,57	109,04	22,53	66,66	43,75	22,91	7,00	5,00	2,41	23,89	-	-	24,38	-	24,38	-	66,61	-	1,59	-	-	4,00
23.04.16	24,00		131,57	109,04	22,53	66,66	43,75	22,91	7,00	5,00	2,41	23,89	-	-	24,38	-	24,38	-	66,61	-	1,59	-	-	4,00
Среднее	24,00	-	139,73	108,66	31,07	69,16	44,95	24,21	7,00	5,00	2,51	32,86	-	-	33,59	-	33,59	-	69,13	-	2,28	-	-	4,78
Итого	744,00		4331,51	3368,33	963,18						77,76	1018,73	0,00	0,00	1041,28	0,00	1041,28	0,00			70,57	0,00	0,00	148,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -2,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **145,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1041,28** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ОО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016 г.