Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8793.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206886 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=57,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.04.16	24,00	-	83,10	60,91	22,20	63,21	43,19	20,02	7,00	5,00	1,46	22,46	-	-	22,76	-	22,76	-	52,11	-	1,16	-	-	2,63
02.04.16	24,00	-	83,10	60,91	22,20	63,21	43,19	20,02	7,00	5,00	1,46	22,46	-	-	22,76	-	22,76	-	52,11	-	1,16	-	-	2,63
03.04.16	24,00	-	83,10	60,91	22,20	63,21	43,19	20,02	7,00	5,00	1,46	22,46	-	-	22,76	-	22,76	-	52,11	-	1,16	-	-	2,63
04.04.16	24,00	-	83,10	60,91	22,20	63,21	43,19	20,02	7,00	5,00	1,46	22,46	-	-	22,76	-	22,76	-	52,11	-	1,16	-	-	2,63
05.04.16	24,00	-	83,10	60,91	22,20	63,21	43,19	20,02	7,00	5,00	1,46	22,46	-	-	22,76	-	22,76	-	52,11	-	1,16	-	-	2,63
06.04.16	24,00	-	83,10	60,91	22,20	63,21	43,19	20,02	7,00	5,00	1,46	22,46	-	-	22,76	-	22,76	-	52,11	-	1,16	-	-	2,63
07.04.16	24,00	-	83,10	60,91	22,20	63,21	43,19	20,02	7,00	5,00	1,46	22,46	-	-	22,76	-	22,76	-	52,11	-	1,16	-	-	2,63
08.04.16	24,00	-	83,10	60,91	22,20	63,21	43,19	20,02	7,00	5,00	1,46	22,46	-	-	22,76	-	22,76	-	52,11	-	1,16	-	-	2,63
09.04.16	24,00	-	83,10	60,91	22,20	63,21	43,19	20,02	7,00	5,00	1,46	22,46	-	-	22,76	-	22,76	-	52,11	-	1,16	-	-	2,63
10.04.16	24,00	-	83,10	60,91	22,20	63,21	43,19	20,02	7,00	5,00	1,46	22,46	-	-	22,76	-	22,76	-	52,11	-	1,16	-	-	2,63
11.04.16	24,00	-	83,10	60,91	22,20	63,21	43,19	20,02	7,00	5,00	1,46	22,46	-	-	22,76	-	22,76	-	52,11	-	1,16	-	-	2,63
12.04.16	24,00	-	79,12	62,62	16,50	63,56	43,84	19,72	7,00	5,00	1,46	16,64	-	-	16,83	-	16,83	-	49,64	-	0,82			2,29
13.04.16	24,00	-	79,92	56,96	22,96	63,12	43,24	19,88	7,00	5,00	1,47	23,12	-	-	23,38	-	23,38	-	48,21	-	1,12			2,58
14.04.16	24,00	-	80,06	55,27	24,79	63,08	42,78	20,30	7,00	5,00	1,49	25,05	-	-	25,31	-	25,31	-	47,73	-	1,20			2,69
15.04.16	24,00	-	80,85	53,19	27,66	63,39	43,14	20,25	7,00	5,00	1,48	28,06	-	-	28,40	-	28,40	-	48,21	-	1,35			2,83
16.04.16	24,00	-	80,74	51,43	29,31	63,44	43,74	19,70	7,00	5,00	1,44	29,68	-	-	30,03	-	30,03	-	48,30	-	1,43			2,88
17.04.16	24,00	-	79,89	61,64	18,25	63,54	43,85	19,69	7,00	5,00	1,45	18,53	-	-	18,79	-	18,79	-	50,24	-	0,93			2,38
18.04.16	24,00	-	79,47	56,65	22,82	63,31	43,50	19,81	7,00	5,00	1,45	23,03	-	-	23,27	-	23,27	-	48,40	-	1,11			2,57
19.04.16	24,00	-	80,45	57,84	22,61	62,94	43,05	19,89	7,00	5,00	1,46	22,94	-	-	23,23	-	23,23	-	48,81	-	1,12			2,57
20.04.16	24,00	-	87,38	67,96	19,42	63,16	42,86	20,30	7,00	5,00	1,48	19,68	-	-	20,00	-	20,00	-	57,43	-	1,13			2,61
21.04.16	24,00	-	93,99	73,15	20,84	62,35	42,31	20,04	7,00	5,00	1,45	21,12	-	-	21,50	-	21,50	-	62,49	-	1,32			2,77
22.04.16	24,00	-	92,26	73,25	19,01	63,47	42,82	20,65	7,00	5,00	1,49	19,23	-	-	19,59	-	19,59	-	63,77	-	1,23			2,72
23.04.16	24,00		91,21	71,45	19,76	62,99	42,66	20,33	7,00	5,00	1,47	20,01	-	-	20,36	-	20,36	-	61,23	-	1,23	-	-	2,70
Среднее	24,00	-	83,46	61,36	22,09	63,20	43,17	20,03	7,00	5,00	1,46	22,36	-	-	22,65	-	22,65	-	52,51	-	1,16	-	-	2,63
Итого	552,00		1919,47	1411,37	508,10						33,69	514,17	0,00	0,00	521,02	0,00	521,02	0,00			26,76	0,00	0,00	60,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	31.03.16 22:00	2960,91	5563,06	1866,09	-	1903,96	-	-22,01	-	-
	24.04.16 02:00	3900,75	6976,10	2407,97	-	2452,66	-	-24,47	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °C = -1,41 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **59,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **521,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

«ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«_____» 25 АПР 2016 г.
печать энергосбыта