Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9970.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208359

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-0416.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	128,06	104,69	23,37	80,99	46,95	34,04	7,00	5,00	3,51	24,11	-	-	24,83	-	24,83	-	80,81	-	1,95			5,46
25.03.16	24,00	-	127,01	105,13	21,88	80,00	46,79	33,21	7,00	5,00	3,43	22,64	-	-	23,29	-	23,29	-	79,94	-	1,81			5,25
26.03.16	24,00	-	127,21	105,92	21,29	78,49	46,79	31,70	7,00	5,00	3,30	22,09	-	-	22,70	-	22,70	-	78,31	-	1,73			5,03
27.03.16	24,00	-	130,64	105,61	25,03	75,95	46,14	29,81	7,00	5,00	3,09	25,92	-	-	26,59	-	26,59	-	75,59	-	1,96			5,05
28.03.16	24,00	-	125,95	105,33	20,62	72,24	44,82	27,42	7,00	5,00	2,82	21,59	-	-	22,09	-	22,09	-	72,06	-	1,56			4,38
29.03.16	24,00	-	127,67	105,15	22,52	70,19	44,08	26,11	7,00	5,00	2,68	23,58	-	-	24,10	-	24,10	-	70,01	-	1,65			4,33
30.03.16	24,00	-	128,66	105,42	23,24	69,36	43,67	25,69	7,00	5,00	2,64	24,28	-	-	24,84	-	24,84	-	69,44	-	1,69			4,32
31.03.16	24,00	-	116,52	97,21	19,31	69,93	43,82	26,11	7,00	5,00	2,26	23,28	-	-	23,81	-	23,81	-	69,78	-	1,63			3,89
01.04.16	24,00	-	125,40	105,11	20,29	69,80	43,17	26,63	7,00	5,00	2,73	21,29	-	-	21,79	-	21,79	-	69,84	-	1,49			4,22
02.04.16	24,00	-	127,01	104,80	22,21	69,17	42,57	26,60	7,00	5,00	2,72	23,23	-	-	23,74	-	23,74	-	69,12	-	1,60			4,33
03.04.16	24,00	-	130,89	104,34	26,55	67,99	42,05	25,94	7,00	5,00	2,64	27,51	-	-	28,12	-	28,12	-	67,98	-	1,87			4,52
04.04.16	24,00	-	126,63	104,60	22,03	67,93	42,12	25,81	7,00	5,00	2,64	22,87	-	-	23,37	-	23,37	-	68,05	-	1,56			4,20
05.04.16	24,00	-	127,92	105,33	22,59	69,97	43,29	26,68	7,00	5,00	2,75	23,46	-	-	23,99	-	23,99	-	69,95	-	1,64			4,39
06.04.16	24,00	-	127,36	106,03	21,33	70,15	44,06	26,09	7,00	5,00	2,70	22,26	-	-	22,76	-	22,76	-	70,13	-	1,56			4,26
07.04.16	24,00	-	119,94	101,63	18,31	68,19	43,65	24,54	7,00	5,00	2,32	21,00	-	-	21,45	-	21,45	-	67,83	-	1,42			3,74
08.04.16	24,00	-	127,60	105,61	21,99	66,79	42,80	23,99	7,00	5,00	2,46	23,02	-	-	23,50	-	23,50	-	66,87	-	1,54			4,00
09.04.16	24,00	-	129,02	105,48	23,54	67,00	42,69	24,31	7,00	5,00	2,50	24,47	-	-	24,99	-	24,99	-	67,00	-	1,64			4,14
10.04.16	24,00	-	129,66	104,70	24,96	66,75	42,01	24,74	7,00	5,00	2,53	25,84	-	-	26,37	-	26,37	-	66,69	-	1,72			4,26
11.04.16	24,00	-	125,90	104,99	20,91	67,21	42,08	25,13	7,00	5,00	2,58	21,74	-	-	22,17	-	22,17	-	67,19	-	1,46			4,04
12.04.16	24,00	-	128,23	104,82	23,41	67,12	42,14	24,98	7,00	5,00	2,56	24,30	-	-	24,80	-	24,80	-	67,10	-	1,63			4,19
13.04.16	24,00	-	127,54	105,38	22,16	66,95	42,58	24,37	7,00	5,00	2,51	22,99	-	-	23,47	-	23,47	-	67,01	-	1,54			4,05
14.04.16	24,00	-	126,16	104,22	21,94	67,00	42,25	24,75	7,00	5,00	2,54	22,60	-	-	23,08	-	23,08	-	66,82	-	1,51			4,05
15.04.16	24,00	-	125,96	103,86	22,10	66,43	41,54	24,89	7,00	5,00	2,54	22,81	-	-	23,28	-	23,28	-	66,44	-	1,52			4,05
16.04.16	24,00	-	127,97	104,54	23,43	67,08	42,16	24,92	7,00	5,00	2,56	24,19	-	-	24,67	-	24,67	-	67,03	-	1,62			4,18
17.04.16	24,00	-	129,20	104,73	24,47	66,89	42,68	24,21	7,00	5,00	2,48	25,26	-	-	25,77	-	25,77	-	66,89	-	1,69			4,17
18.04.16	24,00	-	126,96	105,24	21,72	66,90	42,76	24,14	7,00	5,00	2,50	22,40	-	-	22,86	-	22,86	-	66,92	-	1,50			4,00
19.04.16	24,00	-	120,82	100,76	20,06	66,88	42,44	24,44	7,00	5,00	2,31	22,38	-	-	22,87	-	22,87	-	66,82	-	1,50			3,81
20.04.16	24,00	-	127,20	104,70	22,50	66,86	42,11	24,75	7,00	5,00	2,54	23,27	-	-	23,79	-	23,79	-	66,82	-	1,56			4,10
21.04.16	24,00	-	127,29	104,96	22,33	66,99	41,94	25,05	7,00	5,00	2,57	23,12	-	-	23,59	-	23,59	-	67,01	-	1,55			4,12
22.04.16	24,00	-	127,01	105,04	21,97	67,77	42,30	25,47	7,00	5,00	2,63	22,68	-	-	23,17	-	23,17	-	67,81	-	1,54			4,17
23.04.16	24,00	-	127,43	105,07	22,36	67,39	42,09	25,30	7,00	5,00	2,61	23,12	-	-	23,60	-	23,60	-	67,24	-	1,56			4,17
Среднее	24,00	-	126,80	104,53	22,27	69,43	43,24	26,19	7,00	5,00	2,67	23,33	-	-	23,85	-	23,85	-	69,37	-	1,62	-	-	4,29
Итого	744,00		3930,82	3240,40	690,42						82,66	723,30	0,00	0,00	739,45	0,00	739,45	0,00			50,20	0,00	0,00	132,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 12:00	37816,42	30811,33	7306,07	-	7484,01	-	1149,06	-	
	24.04.16 03:00	41702,05	34012,88	8022,73	-	8216,62	-	1279,95	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -1,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **131,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **739,45** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЮО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 25 АПР 2016 г.

печать энергосбыта