Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9971.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207206
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207206-ч(с)-0416.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,34

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
			т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	157,80	137,69	20,11	81,29	52,78	28,51	7,00	5,00	3,93	20,11	-	-	22,94	-	22,94	-	81,26	-	1,63			5,57
25.03.16	24,00	-	158,30	139,74	18,56	80,26	52,47	27,79	7,00	5,00	3,89	18,56	-	-	21,30	-	21,30	-	80,24	-	1,49			5,38
26.03.16	24,00	-	159,57	139,77	19,80	78,76	52,30	26,46	7,00	5,00	3,70	19,80	-	-	22,41	-	22,41	-	78,74	-	1,56			5,26
27.03.16	24,00	-	159,42	134,75	24,67	76,27	51,12	25,15	7,00	5,00	3,40	24,67	-	-	27,19	-	27,19	-	76,25	-	1,88			5,28
28.03.16	24,00	-	158,59	137,47	21,12	72,50	49,63	22,87	7,00	5,00	3,15	21,12	-	-	23,28	-	23,28	-	72,48	-	1,53			4,68
29.03.16	24,00	-	158,18	137,59	20,59	70,45	48,65	21,80	7,00	5,00	3,00	20,59	-	-	22,62	-	22,62	-	70,44	-	1,45			4,45
30.03.16	24,00	-	158,64	137,13	21,51	69,57	48,15	21,42	7,00	5,00	2,94	21,51	-	-	23,48	-	23,48	-	69,56	-	1,50			4,44
31.03.16	24,00	-	159,27	138,18	21,09	70,04	48,24	21,80	7,00	5,00	3,01	21,09	-	-	23,10	-	23,10	-	70,03	-	1,48			4,49
01.04.16	24,00	-	158,10	136,40	21,70	70,01	47,40	22,61	7,00	5,00	3,09	21,70	-	-	23,83	-	23,83	-	70,00	-	1,52			4,61
02.04.16	24,00	-	157,87	134,55	23,32	69,40	46,68	22,72	7,00	5,00	3,06	23,32	-	-	25,41	-	25,41	-	69,39	-	1,62			4,68
03.04.16	24,00	-	157,57	130,37	27,20	68,21	45,96	22,25	7,00	5,00	2,90	27,20	-	-	29,24	-	29,24	-	68,20	-	1,86			4,76
04.04.16	24,00	-	157,57	136,11	21,46	68,11	46,36	21,75	7,00	5,00	2,96	21,46	-	-	23,42	-	23,42	-	68,10	-	1,46			4,42
05.04.16	24,00	-	158,60	137,56	21,04	70,20	47,83	22,37	7,00	5,00	3,08	21,04	-	-	23,13	-	23,13	-	70,18	-	1,48			4,56
06.04.16	24,00	-	159,49	138,33	21,16	70,38	48,61	21,77	7,00	5,00	3,01	21,16	-	-	23,22	-	23,22	-	70,37	-	1,49			4,50
07.04.16	24,00	-	152,65	133,19	19,46	68,45	48,05	20,40	7,00	5,00	2,72	19,46	-	-	16,70	-	16,70	-	68,36	-	1,33			4,05
08.04.16	24,00	-	158,92	135,63	23,29	66,98	46,82	20,16	7,00	5,00	2,74	23,29	-	-	25,19	-	25,19	-	66,98	-	1,56			4,30
09.04.16	24,00	-	158,71	136,22	22,49	67,21	46,82	20,39	7,00	5,00	2,78	22,49	-	-	24,40	-	24,40	-	67,21	-	1,51			4,29
10.04.16	24,00	-	157,97	131,44	26,53	66,97	45,87	21,10	7,00	5,00	2,78	26,53	-	-	28,44	-	28,44	-	66,96	-	1,78			4,55
11.04.16	24,00	-	158,09	135,73	22,36	67,43	46,21	21,22	7,00	5,00	2,88	22,36	-	-	24,31	-	24,31	-	67,43	-	1,51			4,39
12.04.16	24,00	-	157,91	134,88	23,03	67,33	46,37	20,96	7,00	5,00	2,83	23,03	-	-	24,96	-	24,96	-	67,33	-	1,55			4,38
13.04.16	24,00	-	158,68	137,44	21,24	67,14	46,79	20,35	7,00	5,00	2,80	21,24	-	-	23,15	-	23,15	-	67,13	-	1,43			4,22
14.04.16	24,00	-	157,15	136,14	21,01	67,24	46,40	20,84	7,00	5,00	2,84	21,01	-	-	22,83	-	22,83	-	67,23	-	1,41			4,25
15.04.16	24,00	-	156,68	135,46	21,22	66,63	45,52	21,11	7,00	5,00	2,86	21,22	-	-	23,08	-	23,08	-	66,63	-	1,41			4,28
16.04.16	24,00	-	157,83	134,19	23,64	67,29	46,08	21,21	7,00	5,00	2,85	23,64	-	-	25,59	-	25,59	-	67,28	-	1,59			4,44
17.04.16	24,00	-	158,24	132,49	25,75	67,08	46,47	20,61	7,00	5,00	2,73	25,75	-	-	27,69	-	27,69	-	67,06	-	1,73			4,46
18.04.16	24,00	-	158,61	137,44	21,17	67,09	46,87	20,22	7,00	5,00	2,78	21,17	-	-	23,06	-	23,06	-	67,09	-	1,42			4,20
19.04.16	24,00	-	158,40	136,25	22,15	67,06	46,55	20,51	7,00	5,00	2,80	22,15	-	-	24,07	-	24,07	-	67,06	-	1,49			4,28
20.04.16	24,00	-	157,76	136,52	21,24	67,08	46,31	20,77	7,00	5,00	2,84	21,24	-	-	23,14	-	23,14	-	67,06	-	1,42			4,26
21.04.16	24,00	-	158,15	137,43	20,72	67,19	46,12	21,07	7,00	5,00	2,90	20,72	-	-	22,65	-	22,65	-	67,19	-	1,39			4,29
22.04.16	24,00	-	158,32	137,88	20,44	67,97	46,41	21,56	7,00	5,00	2,98	20,44	-	-	22,38	-	22,38	-	67,96	-	1,39			4,37
23.04.16	24,00	-	158,55	135,75	22,80	67,62	46,14	21,48	7,00	5,00	2,92	22,80	-	-	24,79	-	24,79	-	67,61	-	1,54			4,46
Среднее	24,00	-	158,12	136,12	22,00	69,65	47,61	22,04	7,00	5,00	3,01	22,00	-	-	23,90	-	23,90	-	69,64	-	1,53	-	-	4,53
Итого	744,00		4901,59	4219,72	681,87						93,17	681,87	0,00	0,00	741,00	0,00	741,00	0,00			47,40	0,00	0,00	140,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Трабс ч
	10.04.16 03:00	54000,71	46763,08	27988,60	-	28706,16	-	1310,94	-	
	24.04.16 03:00	56213,06	48662,35	28974,25	-	29711,97	-	1371,77	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -1,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **741,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать теплоснабжателя

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

ООО «Инфрахит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление учета энергоресурсов
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.