Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9972.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 74
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207222

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207222-ч(с)-0416.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,34

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	109,54	86,84	22,70	81,12	45,96	35,16	7,00	5,00	3,07	22,55	-	-	23,22	-	23,22	-	80,91	-	1,83			4,90
25.03.16	24,00	-	109,89	87,23	22,66	80,12	45,81	34,31	7,00	5,00	3,00	22,60	-	-	23,25	-	23,25	-	80,01	-	1,81			4,81
26.03.16	24,00	-	112,64	87,83	24,81	78,54	45,98	32,56	7,00	5,00	2,88	24,67	-	-	25,36	-	25,36	-	78,10	-	1,93			4,81
27.03.16	24,00	-	112,55	87,58	24,97	76,05	45,45	30,60	7,00	5,00	2,70	24,91	-	-	25,58	-	25,58	-	75,61	-	1,88			4,58
28.03.16	24,00	-	108,94	87,46	21,48	72,31	44,21	28,10	7,00	5,00	2,45	21,72	-	-	22,24	-	22,24	-	71,92	-	1,56			4,01
29.03.16	24,00	-	110,64	87,29	23,35	70,26	43,52	26,74	7,00	5,00	2,33	23,59	-	-	24,12	-	24,12	-	69,92	-	1,65			3,98
30.03.16	24,00	-	110,77	87,58	23,19	69,48	43,14	26,34	7,00	5,00	2,28	23,53	-	-	24,04	-	24,04	-	69,49	-	1,63			3,92
31.03.16	24,00	-	112,07	88,00	24,07	69,87	43,19	26,68	7,00	5,00	2,33	24,46	-	-	25,01	-	25,01	-	69,63	-	1,71			4,03
01.04.16	24,00	-	111,49	87,34	24,15	69,88	42,45	27,43	7,00	5,00	2,38	24,47	-	-	25,01	-	25,01	-	69,79	-	1,71			4,09
02.04.16	24,00	-	112,58	87,17	25,41	69,21	41,91	27,30	7,00	5,00	2,36	25,80	-	-	26,35	-	26,35	-	68,96	-	1,78			4,14
03.04.16	24,00	-	115,61	86,83	28,78	68,10	41,45	26,65	7,00	5,00	2,28	29,26	-	-	29,85	-	29,85	-	68,03	-	1,99			4,27
04.04.16	24,00	-	110,90	87,13	23,77	68,03	41,54	26,49	7,00	5,00	2,27	24,25	-	-	24,75	-	24,75	-	68,11	-	1,65			3,93
05.04.16	24,00	-	112,40	87,75	24,65	70,06	42,71	27,35	7,00	5,00	2,37	25,13	-	-	25,69	-	25,69	-	69,91	-	1,76			4,13
06.04.16	24,00	-	111,02	87,57	23,45	70,25	43,57	26,68	7,00	5,00	2,35	23,28	-	-	23,81	-	23,81	-	70,10	-	1,63			3,98
07.04.16	24,00	-	112,66	88,21	24,45	68,18	43,14	25,04	7,00	5,00	2,17	25,11	-	-	25,64	-	25,64	-	67,81	-	1,70			3,88
08.04.16	24,00	-	111,20	87,93	23,27	66,88	42,41	24,47	7,00	5,00	2,11	23,92	-	-	24,41	-	24,41	-	66,85	-	1,60			3,71
09.04.16	24,00	-	111,73	87,85	23,88	67,07	42,16	24,91	7,00	5,00	2,15	24,54	-	-	25,04	-	25,04	-	66,91	-	1,64			3,79
10.04.16	24,00	-	114,25	87,23	27,02	66,80	41,56	25,24	7,00	5,00	2,17	27,60	-	-	28,14	-	28,14	-	66,53	-	1,84			4,01
11.04.16	24,00	-	111,06	87,49	23,57	67,30	41,64	25,66	7,00	5,00	2,21	24,18	-	-	24,65	-	24,65	-	67,17	-	1,62			3,83
12.04.16	24,00	-	112,95	87,34	25,61	67,20	41,77	25,43	7,00	5,00	2,19	26,19	-	-	26,72	-	26,72	-	67,01	-	1,76			3,95
13.04.16	24,00	-	111,36	87,88	23,48	67,02	42,10	24,92	7,00	5,00	2,16	24,11	-	-	24,59	-	24,59	-	66,91	-	1,61			3,77
14.04.16	24,00	-	110,32	86,96	23,36	67,06	41,77	25,29	7,00	5,00	2,17	23,89	-	-	24,39	-	24,39	-	66,71	-	1,60			3,77
15.04.16	24,00	-	109,10	86,69	22,41	66,51	40,91	25,60	7,00	5,00	2,19	22,91	-	-	23,38	-	23,38	-	66,39	-	1,52			3,71
16.04.16	24,00	-	110,37	87,24	23,13	67,16	41,54	25,62	7,00	5,00	2,20	23,65	-	-	24,14	-	24,14	-	66,99	-	1,59			3,79
17.04.16	24,00	-	113,94	87,35	26,59	66,98	42,13	24,85	7,00	5,00	2,14	27,13	-	-	27,69	-	27,69	-	66,84	-	1,81			3,95
18.04.16	24,00	-	109,34	87,79	21,55	66,99	42,29	24,70	7,00	5,00	2,14	22,02	-	-	22,43	-	22,43	-	66,85	-	1,48			3,61
19.04.16	24,00	-	110,20	87,65	22,55	66,93	41,99	24,94	7,00	5,00	2,16	22,97	-	-	23,44	-	23,44	-	66,75	-	1,53			3,70
20.04.16	24,00	-	109,80	87,31	22,49	66,94	41,53	25,41	7,00	5,00	2,19	22,91	-	-	23,38	-	23,38	-	66,75	-	1,53			3,72
21.04.16	24,00	-	110,52	87,52	23,00	67,07	41,44	25,63	7,00	5,00	2,22	23,42	-	-	23,91	-	23,91	-	66,94	-	1,57			3,79
22.04.16	24,00	-	109,87	87,56	22,31	67,85	41,72	26,13	7,00	5,00	2,27	22,74	-	-	23,24	-	23,24	-	67,69	-	1,54			3,81
23.04.16	24,00	-	111,02	87,57	23,45	67,47	41,57	25,90	7,00	5,00	2,25	23,92	-	-	24,42	-	24,42	-	67,15	-	1,61			3,85
Среднее	24,00	-	111,31	87,46	23,86	69,51	42,66	26,84	7,00	5,00	2,33	24,24	-	-	24,77	-	24,77	-	69,31	-	1,68	-	-	4,01
Итого	744,00		3450,73	2711,17	739,56						72,14	751,43	0,00	0,00	767,89	0,00	767,89	0,00			52,07	0,00	0,00	124,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.03.16 02:00	27066,94	21196,41	5991,87	-	6141,22	-	918,90	-	-
24.04.16 02:00	30517,58	23907,62	6743,19	-	6908,99	-	1043,04	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -1,76 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **122,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **767,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел документации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016 г.
«____» _____