Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9973.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207145

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0416.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	111,02	89,63	21,39	81,21	47,10	34,11	7,00	5,00	3,10	20,91	-	-	21,53	-	21,53	-	81,36	-	1,70			4,80
25.03.16	24,00	-	111,05	89,98	21,07	80,17	47,01	33,16	7,00	5,00	3,02	20,59	-	-	21,18	-	21,18	-	80,27	-	1,65			4,68
26.03.16	24,00	-	114,46	90,62	23,84	78,63	47,00	31,63	7,00	5,00	2,90	23,43	-	-	24,08	-	24,08	-	78,53	-	1,84			4,74
27.03.16	24,00	-	116,74	90,32	26,42	76,10	46,46	29,64	7,00	5,00	2,71	26,06	-	-	26,77	-	26,77	-	75,89	-	1,98			4,69
28.03.16	24,00	-	114,12	90,00	24,12	72,37	45,14	27,23	7,00	5,00	2,47	23,86	-	-	24,41	-	24,41	-	72,31	-	1,73			4,20
29.03.16	24,00	-	112,80	89,96	22,84	70,31	44,30	26,01	7,00	5,00	2,35	22,76	-	-	23,26	-	23,26	-	70,24	-	1,60			3,95
30.03.16	24,00	-	114,97	90,22	24,75	69,51	43,88	25,63	7,00	5,00	2,31	24,81	-	-	25,33	-	25,33	-	69,75	-	1,73			4,04
31.03.16	24,00	-	113,55	90,63	22,92	69,93	43,94	25,99	7,00	5,00	2,35	22,98	-	-	23,52	-	23,52	-	69,97	-	1,61			3,96
01.04.16	24,00	-	113,62	90,05	23,57	69,94	43,21	26,73	7,00	5,00	2,39	23,83	-	-	24,35	-	24,35	-	70,11	-	1,67			4,06
02.04.16	24,00	-	113,36	89,94	23,42	69,30	42,69	26,61	7,00	5,00	2,37	23,79	-	-	24,32	-	24,32	-	69,35	-	1,65			4,02
03.04.16	24,00	-	116,79	89,63	27,16	68,13	42,25	25,88	7,00	5,00	2,28	27,69	-	-	28,30	-	28,30	-	68,27	-	1,89			4,17
04.04.16	24,00	-	115,02	89,92	25,10	68,05	42,30	25,75	7,00	5,00	2,28	25,63	-	-	26,16	-	26,16	-	68,24	-	1,75			4,03
05.04.16	24,00	-	112,77	90,60	22,17	70,12	43,55	26,57	7,00	5,00	2,37	22,72	-	-	23,23	-	23,23	-	70,21	-	1,59			3,96
06.04.16	24,00	-	114,57	91,00	23,57	70,29	44,23	26,06	7,00	5,00	2,34	23,96	-	-	24,49	-	24,49	-	70,42	-	1,69			4,03
07.04.16	24,00	-	108,00	87,35	20,65	68,32	43,89	24,43	7,00	5,00	1,98	22,97	-	-	23,46	-	23,46	-	68,11	-	1,57			3,55
08.04.16	24,00	-	111,79	90,76	21,03	66,93	43,09	23,84	7,00	5,00	2,12	21,67	-	-	22,12	-	22,12	-	67,12	-	1,45			3,57
09.04.16	24,00	-	114,75	90,52	24,23	67,14	42,94	24,20	7,00	5,00	2,15	24,78	-	-	25,30	-	25,30	-	67,27	-	1,67			3,82
10.04.16	24,00	-	116,59	89,81	26,78	66,87	42,24	24,63	7,00	5,00	2,18	27,27	-	-	27,83	-	27,83	-	66,89	-	1,83			4,00
11.04.16	24,00	-	113,41	90,12	23,29	67,36	42,34	25,02	7,00	5,00	2,23	23,72	-	-	24,22	-	24,22	-	67,49	-	1,60			3,83
12.04.16	24,00	-	111,00	90,03	20,97	67,25	42,29	24,96	7,00	5,00	2,22	21,36	-	-	21,80	-	21,80	-	67,29	-	1,44			3,66
13.04.16	24,00	-	114,35	90,55	23,80	67,08	42,62	24,46	7,00	5,00	2,18	24,31	-	-	24,79	-	24,79	-	67,27	-	1,63			3,81
14.04.16	24,00	-	112,69	89,57	23,12	67,14	42,24	24,90	7,00	5,00	2,21	23,47	-	-	23,96	-	23,96	-	67,11	-	1,58			3,79
15.04.16	24,00	-	112,19	89,28	22,91	66,57	41,52	25,05	7,00	5,00	2,21	23,24	-	-	23,71	-	23,71	-	66,70	-	1,55			3,77
16.04.16	24,00	-	117,89	89,79	28,10	67,24	42,27	24,97	7,00	5,00	2,21	28,41	-	-	29,01	-	29,01	-	67,37	-	1,92			4,13
17.04.16	24,00	-	116,07	90,00	26,07	67,04	42,83	24,21	7,00	5,00	2,16	26,37	-	-	26,93	-	26,93	-	67,23	-	1,77			3,93
18.04.16	24,00	-	112,52	90,40	22,12	67,05	42,92	24,13	7,00	5,00	2,16	22,42	-	-	22,89	-	22,89	-	67,19	-	1,51			3,67
19.04.16	24,00	-	112,26	90,28	21,98	66,99	42,62	24,37	7,00	5,00	2,18	22,26	-	-	22,73	-	22,73	-	67,06	-	1,50			3,67
20.04.16	24,00	-	112,23	89,98	22,25	67,01	42,29	24,72	7,00	5,00	2,20	22,59	-	-	23,04	-	23,04	-	67,08	-	1,51			3,72
21.04.16	24,00	-	112,87	90,21	22,66	67,15	42,12	25,03	7,00	5,00	2,24	22,93	-	-	23,40	-	23,40	-	67,28	-	1,54			3,78
22.04.16	24,00	-	112,66	90,24	22,42	67,92	42,33	25,59	7,00	5,00	2,29	22,65	-	-	23,14	-	23,14	-	68,05	-	1,54			3,83
23.04.16	24,00	-	116,54	90,25	26,29	67,55	42,20	25,35	7,00	5,00	2,27	26,59	-	-	27,15	-	27,15	-	67,59	-	1,80			4,06
Среднее	24,00	-	113,63	90,05	23,58	69,57	43,41	26,16	7,00	5,00	2,34	23,87	-	-	24,40	-	24,40	-	69,65	-	1,66	-	-	4,00
Итого	744,00		3522,65	2791,64	731,01						72,41	740,03	0,00	0,00	756,41	0,00	756,41	0,00			51,48	0,00	0,00	123,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 02:00	56318,01	43722,72	12915,18	-	13239,39	-	2007,84	-	-
	24.04.16 02:00	59841,10	46514,39	13655,66	-	13996,25	-	2131,71	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -1,73 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **122,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **756,41** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись представителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.