Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9974.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 78 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208354 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=32,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	147,52	131,30	16,22	81,40	51,53	29,87	7,00	5,00	3,93	16,22	-	-	18,92	-	18,92	-	81,44	-	1,32			5,25
25.03.16	24,00	-	148,07	133,13	14,94	80,39	51,32	29,07	7,00	5,00	3,88	14,94	-	-	17,51	-	17,51	-	80,43	-	1,20			5,08
26.03.16	24,00	-	149,22	133,90	15,32	78,86	51,12	27,74	7,00	5,00	3,72	15,32	-	-	17,83	-	17,83	-	78,92	-	1,21			4,93
27.03.16	24,00	-	149,01	129,82	19,19	76,37	50,25	26,12	7,00	5,00	3,39	19,19	-	-	21,59	-	21,59	-	76,41	-	1,47			4,86
28.03.16	24,00	-	148,09	132,41	15,68	72,59	48,63	23,96	7,00	5,00	3,17	15,68	-	-	17,75	-	17,75	-	72,66	-	1,14			4,31
29.03.16	24,00	-	147,84	131,22	16,62	70,53	47,65	22,88	7,00	5,00	3,00	16,62	-	-	18,57	-	18,57	-	70,58	-	1,17			4,18
30.03.16	24,00	-	148,04	132,91	15,13	69,66	47,07	22,59	7,00	5,00	3,00	15,13	-	-	16,99	-	16,99	-	69,73	-	1,06			4,06
31.03.16	24,00	-	148,63	132,80	15,83	70,12	47,20	22,92	7,00	5,00	3,04	15,83	-	-	17,74	-	17,74	-	70,19	-	1,11			4,16
01.04.16	24,00	-	146,56	131,44	15,12	70,11	46,68	23,43	7,00	5,00	3,08	15,12	-	-	17,07	-	17,07	-	70,39	-	1,06			4,15
02.04.16	24,00	-	147,42	128,39	19,03	69,49	46,04	23,45	7,00	5,00	3,01	19,03	-	-	21,05	-	21,05	-	69,55	-	1,32			4,34
03.04.16	24,00	-	146,89	126,95	19,94	68,30	45,51	22,79	7,00	5,00	2,90	19,94	-	-	21,83	-	21,83	-	68,22	-	1,36			4,26
04.04.16	24,00	-	147,20	127,87	19,33	68,21	45,52	22,69	7,00	5,00	2,90	19,33	-	-	21,25	-	21,25	-	68,22	-	1,32			4,22
05.04.16	24,00	-	148,14	131,00	17,14	70,29	46,95	23,34	7,00	5,00	3,06	17,14	-	-	19,10	-	19,10	-	70,29	-	1,20			4,26
06.04.16	24,00	-	148,99	132,78	16,21	70,46	47,60	22,86	7,00	5,00	3,04	16,21	-	-	18,15	-	18,15	-	70,54	-	1,14			4,18
07.04.16	24,00	-	148,87	131,20	17,67	68,45	47,01	21,44	7,00	5,00	2,81	17,67	-	-	19,46	-	19,46	-	68,53	-	1,21			4,02
08.04.16	24,00	-	148,19	132,17	16,02	67,08	46,06	21,02	7,00	5,00	2,78	16,02	-	-	17,76	-	17,76	-	67,16	-	1,08			3,85
09.04.16	24,00	-	148,25	130,92	17,33	67,30	45,88	21,42	7,00	5,00	2,81	17,33	-	-	19,15	-	19,15	-	67,38	-	1,17			3,97
10.04.16	24,00	-	147,37	127,79	19,58	67,07	45,30	21,77	7,00	5,00	2,78	19,58	-	-	21,41	-	21,41	-	67,12	-	1,31			4,10
11.04.16	24,00	-	147,49	131,51	15,98	67,53	45,55	21,98	7,00	5,00	2,89	15,98	-	-	17,79	-	17,79	-	67,60	-	1,08			3,97
12.04.16	24,00	-	147,24	131,13	16,11	67,44	45,64	21,80	7,00	5,00	2,86	16,11	-	-	17,90	-	17,90	-	67,51	-	1,09			3,95
13.04.16	24,00	-	148,08	131,50	16,58	67,24	45,97	21,27	7,00	5,00	2,80	16,58	-	-	18,34	-	18,34	-	67,31	-	1,12			3,92
14.04.16	24,00	-	146,71	129,69	17,02	67,34	45,51	21,83	7,00	5,00	2,83	17,02	-	-	18,85	-	18,85	-	67,41	-	1,15			3,98
15.04.16	24,00	-	146,18	130,25	15,93	66,75	44,79	21,96	7,00	5,00	2,86	15,93	-	-	17,67	-	17,67	-	66,80	-	1,06			3,93
16.04.16	24,00	-	147,26	129,30	17,96	67,41	45,41	22,00	7,00	5,00	2,85	17,96	-	-	19,80	-	19,80	-	67,48	-	1,21			4,06
17.04.16	24,00	-	147,70	127,65	20,05	67,20	45,65	21,55	7,00	5,00	2,75	20,05	-	-	21,85	-	21,85	-	67,28	-	1,35			4,10
18.04.16	24,00	-	148,21	128,72	19,49	67,23	45,81	21,42	7,00	5,00	2,76	19,49	-	-	21,33	-	21,33	-	67,28	-	1,31			4,07
19.04.16	24,00	-	147,82	130,67	17,15	67,19	45,75	21,44	7,00	5,00	2,80	17,15	-	-	18,97	-	18,97	-	67,26	-	1,15			3,96
20.04.16	24,00	-	147,25	130,44	16,81	67,21	45,51	21,70	7,00	5,00	2,83	16,81	-	-	18,65	-	18,65	-	67,26	-	1,13			3,96
21.04.16	24,00	-	147,75	129,53	18,22	67,35	45,52	21,83	7,00	5,00	2,83	18,22	-	-	20,08	-	20,08	-	67,36	-	1,23			4,06
22.04.16	24,00	-	147,81	130,15	17,66	68,12	45,77	22,35	7,00	5,00	2,91	17,66	-	-	19,49	-	19,49	-	68,16	-	1,20			4,11
23.04.16	24,00	-	148,05	128,42	19,63	67,77	45,51	22,26	7,00	5,00	2,86	19,63	-	-	21,49	-	21,49	-	67,81	-	1,33			4,19
Среднее	24,00	-	147,80	130,55	17,25	69,76	46,76	22,99	7,00	5,00	3,00	17,25	-	-	19,20	-	19,20	-	69,82	-	1,20	-	-	4,21
Итого	744,00		4581,85	4046,96	534,89						93,14	534,89	0,00	0,00	595,34	0,00	595,34	0,00			37,27	0,00	0,00	130,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 02:00	37952,70	33452,12	0,00	-	0,00	-	990,33	-	-
	24.04.16 11:00	42590,03	37549,83	1331,59	-	1359,30	-	1122,11	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 1,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **129,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **595,34** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____
(подпись потребителя)

Наладить работу системы отопления

ЗАО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.