Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 8 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8561.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207931-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207931 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,25 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	76,56	77,08	-0,52	82,64	47,48	35,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
25.03.16	24,00	-	77,08	77,34	-0,26	80,83	46,96	33,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
26.03.16	24,00	-	77,61	77,61	0,00	78,82	46,50	32,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
27.03.16	24,00	-	78,03	78,03	0,00	76,70	46,09	30,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
28.03.16	24,00	-	78,27	78,27	0,00	73,35	44,99	28,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
29.03.16	24,00	-	77,49	77,49	0,00	71,17	44,07	27,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
30.03.16	24,00	-	78,05	78,05	0,00	70,03	43,70	26,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
31.03.16	24,00	-	77,84	77,84	0,00	70,16	43,56	26,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
01.04.16	24,00	-	76,36	76,36	0,00	70,18	42,97	27,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
02.04.16	24,00	-	75,60	75,60	0,00	69,74	42,41	27,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
03.04.16	24,00	-	76,13	76,13	0,00	70,03	42,53	27,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
04.04.16	24,00	-	76,11	76,11	0,00	69,68	42,47	27,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
05.04.16	24,00	-	77,75	77,75	0,00	70,41	43,09	27,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
06.04.16	24,00	-	78,26	78,26	0,00	69,51	43,21	26,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
07.04.16	24,00	-	78,53	78,53	0,00	68,80	43,28	25,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
08.04.16	24,00	-	77,85	77,85	0,00	66,92	42,22	24,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
09.04.16	24,00	-	78,14	78,14	0,00	66,98	42,24	24,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
10.04.16	24,00	-	76,87	76,87	0,00	67,14	41,86	25,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
11.04.16	24,00	-	76,88	76,88	0,00	67,13	41,68	25,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
12.04.16	24,00	-	73,62	73,74	-0,12	66,84	41,24	25,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
13.04.16	24,00	-	72,61	72,61	0,00	67,00	41,41	25,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
14.04.16	24,00	-	71,52	71,76	-0,24	66,51	40,76	25,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
15.04.16	24,00	-	71,18	71,31	-0,13	66,48	40,36	26,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
16.04.16	24,00	-	72,15	72,15	0,00	66,80	40,78	26,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
17.04.16	24,00	-	72,62	72,62	0,00	66,86	41,29	25,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
18.04.16	24,00	-	72,52	72,52	0,00	66,96	41,38	25,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
19.04.16	24,00	-	72,54	72,54	0,00	66,71	41,15	25,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
20.04.16	24,00	-	72,25	71,92	0,33	66,32	40,66	25,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
21.04.16	24,00	-	71,77	71,77	0,00	66,55	40,57	25,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
22.04.16	24,00	-	71,53	71,53	0,00	65,64	39,98	25,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
23.04.16	24,00	-	72,15	72,15	0,00	66,69	40,48	26,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
Среднее	24,00	-	75,35	75,38	-0,03	69,66	42,62	27,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,04
Итого	744,00		2335,87	2336,81	-0,94						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	63,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 02:00	5821,04	5920,06	-	-	-	-	222,65	-	-
	24.04.16 03:00	8159,74	8259,70	-	-	-	-	285,95	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

«ИнфраХит Монтаж»
ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.
печать энергосбыта