Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-1 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9248.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 81-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205518-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205518 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,27891 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=84,096 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.04.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.04.16	24,00	-	58,87	58,87	0,00	66,77	41,06	25,71	7,00	5,00	1,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,51
02.04.16	24,00	-	79,26	79,26	0,00	66,38	41,88	24,50	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
03.04.16	24,00	-	80,70	80,70	0,00	65,29	41,54	23,75	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,92
04.04.16	24,00	-	81,26	81,26	0,00	64,84	41,44	23,40	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
05.04.16	24,00	-	81,64	81,64	0,00	66,93	42,65	24,28	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
06.04.16	24,00	-	82,24	82,24	0,00	67,19	43,39	23,80	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
07.04.16	24,00	-	82,32	82,32	0,00	65,68	43,07	22,61	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
08.04.16	24,00	-	82,22	82,22	0,00	64,01	42,26	21,75	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
09.04.16	24,00	-	81,84	81,84	0,00	64,34	42,24	22,10	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
10.04.16	24,00	-	81,73	81,73	0,00	64,05	41,64	22,41	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
11.04.16	24,00	-	82,45	82,45	0,00	64,29	41,79	22,50	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
12.04.16	24,00	-	82,72	82,72	0,00	64,40	42,14	22,26	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
13.04.16	24,00	-	82,08	82,08	0,00	64,16	42,24	21,92	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
14.04.16	24,00	-	78,97	78,97	0,00	64,30	41,77	22,53	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
15.04.16	24,00	-	80,44	80,44	0,00	63,61	41,01	22,60	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
16.04.16	24,00	-	81,37	81,37	0,00	64,27	41,77	22,50	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
17.04.16	24,00	-	79,66	79,66	0,00	64,21	42,03	22,18	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
18.04.16	24,00	-	80,20	80,20	0,00	64,06	41,87	22,19	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
19.04.16	24,00	-	79,61	79,61	0,00	64,21	41,77	22,44	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
20.04.16	24,00	-	79,25	79,25	0,00	64,03	41,48	22,55	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
21.04.16	24,00	-	79,59	79,59	0,00	64,10	41,30	22,80	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
22.04.16	24,00	-	80,75	80,75	0,00	64,69	41,58	23,11	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
23.04.16	24,00	-	82,28	82,28	0,00	64,33	41,61	22,72	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
Среднее	24,00	-	80,06	80,06	-	64,79	41,89	22,90	7,00	5,00	1,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,83
Итого	552,00		1841,45	1841,45	0,00						42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	42,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	06.04.16 01:00	6632,57	4619,06	0,00	-	0,00	-	314,60	-	-
	24.04.16 11:00	8126,82	6113,31	0,00	-	0,00	-	348,24	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.