Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-1 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9248.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 81-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207779-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207779 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,24309 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,272 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.04.16	24,00	-	104,22	104,22	-	64,87	45,65	19,21	7,00	5,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
02.04.16	24,00	-	104,22	104,22	-	64,87	45,65	19,21	7,00	5,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
03.04.16	24,00	-	104,22	104,22	-	64,87	45,65	19,21	7,00	5,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
04.04.16	24,00	-	104,22	104,22	-	64,87	45,65	19,21	7,00	5,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
05.04.16	24,00	-	104,22	104,22	-	64,87	45,65	19,21	7,00	5,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
06.04.16	24,00	-	104,22	104,22	-	64,87	45,65	19,21	7,00	5,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
07.04.16	24,00	-	104,22	104,22	-	64,87	45,65	19,21	7,00	5,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
08.04.16	24,00	-	104,22	104,22	-	64,87	45,65	19,21	7,00	5,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
09.04.16	24,00	-	104,22	104,22	-	64,87	45,65	19,21	7,00	5,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
10.04.16	24,00	-	104,22	104,22	-	64,87	45,65	19,21	7,00	5,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
11.04.16	24,00	-	104,22	104,22	-	64,87	45,65	19,21	7,00	5,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
12.04.16	24,00	-	104,22	104,22	-	64,87	45,65	19,21	7,00	5,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
13.04.16	24,00	-	104,22	104,22	-	64,87	45,65	19,21	7,00	5,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
14.04.16	24,00	-	104,02	104,02	0,00	64,93	45,64	19,29	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
15.04.16	24,00	-	103,11	103,11	0,00	64,26	44,88	19,38	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
16.04.16	24,00	-	103,66	103,66	0,00	64,92	45,46	19,46	7,00	5,00	2,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,02
17.04.16	24,00	-	103,77	103,77	0,00	64,85	46,20	18,65	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
18.04.16	24,00	-	104,26	104,26	0,00	64,70	45,95	18,75	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
19.04.16	24,00	-	104,09	104,09	0,00	64,85	45,70	19,15	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
20.04.16	24,00	-	103,74	103,74	0,00	64,70	45,50	19,20	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
21.04.16	24,00	-	103,95	103,95	0,00	64,77	45,38	19,39	7,00	5,00	2,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,02
22.04.16	24,00	-	105,22	105,22	0,00	65,49	45,91	19,58	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
23.04.16	24,00	-	106,34	106,34	0,00	65,21	45,92	19,29	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
Среднее	24,00	-	104,22	104,22	-	64,87	45,65	19,21	7,00	5,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
Итого	552,00		2396,97	2396,97	0,00						46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	46,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.16 15:00	20324,50	20362,49	0,00	-	0,00	-	515,55	-	-
	24.04.16 05:00	21424,21	21462,20	0,00	-	0,00	-	536,65	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м.
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **46,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

«ИнфраХит Монтаж» ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.
печать энергосбыта