Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г Санкт-Петербург, Бабушкина 81-2 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9247.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 81-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202295

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202295-ч(с)-0416.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,34

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,372 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=111,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	129,58	129,58	0,00	78,71	45,38	33,33	7,00	5,00	4,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,32
25.03.16	24,00	-	130,26	130,26	0,00	77,59	45,23	32,36	7,00	5,00	4,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,22
26.03.16	24,00	-	131,28	131,28	0,00	76,56	45,33	31,23	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,10
27.03.16	24,00	-	130,92	130,92	0,00	74,16	44,81	29,35	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
28.03.16	24,00	-	130,52	130,52	0,00	70,68	43,82	26,86	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
29.03.16	24,00	-	130,42	130,42	0,00	68,65	43,23	25,42	7,00	5,00	3,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,32
30.03.16	24,00	-	130,76	130,76	0,00	67,55	42,89	24,66	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
31.03.16	24,00	-	130,71	130,71	0,00	68,14	43,00	25,14	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
01.04.16	24,00	-	130,97	130,97	0,00	67,92	42,41	25,51	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
02.04.16	24,00	-	127,82	127,82	0,00	67,44	41,69	25,75	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
03.04.16	24,00	-	129,31	129,31	0,00	66,37	41,22	25,15	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
04.04.16	24,00	-	126,75	126,75	0,00	65,94	40,50	25,44	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
05.04.16	24,00	-	125,92	125,92	0,00	68,06	41,30	26,76	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
06.04.16	24,00	-	127,02	127,02	0,00	68,29	42,02	26,27	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
07.04.16	24,00	-	127,43	127,43	0,00	66,68	41,82	24,86	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
08.04.16	24,00	-	126,92	126,92	0,00	65,04	41,10	23,94	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
09.04.16	24,00	-	126,56	126,56	0,00	65,37	41,21	24,16	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
10.04.16	24,00	-	125,52	125,52	0,00	65,10	40,76	24,34	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
11.04.16	24,00	-	125,65	125,65	0,00	65,38	40,78	24,60	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
12.04.16	24,00	-	125,66	125,66	0,00	65,46	40,95	24,51	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
13.04.16	24,00	-	125,70	125,70	0,00	65,22	41,13	24,09	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
14.04.16	24,00	-	124,17	124,17	0,00	65,39	40,68	24,71	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
15.04.16	24,00	-	123,47	123,47	0,00	64,72	39,97	24,75	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
16.04.16	24,00	-	124,51	124,51	0,00	65,39	40,58	24,81	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
17.04.16	24,00	-	124,57	124,57	0,00	65,31	41,03	24,28	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
18.04.16	24,00	-	125,03	125,03	0,00	65,18	40,99	24,19	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
19.04.16	24,00	-	124,74	124,74	0,00	65,31	40,87	24,44	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
20.04.16	24,00	-	124,34	124,34	0,00	65,17	40,52	24,65	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
21.04.16	24,00	-	124,68	124,68	0,00	65,23	40,33	24,90	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
22.04.16	24,00		124,59	124,59	-	65,24	40,57	24,66	7,00	5,00	3,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,07
23.04.16	24,00		124,59	124,59	-	65,24	40,57	24,66	7,00	5,00	3,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,07
Среднее	24,00	-	127,11	127,11	-	67,63	41,83	25,80	7,00	5,00	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,28
Итого	744,00		3940,36	3940,36	0,00						101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	101,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» АПР 2016 г.