

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за апрель 2016

Абонент: ЖКЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: АО "ЛотТелеком"
 Источник: Обогрев 3-д.

Установленные приборы:
 Часовые и строчные архивы в файлах: СЦО+ГВС-1-8858-(С)-041616.хт
 Договор: 9000
 Строчный адрес: Бабушкина 89-1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:
 Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЗ:
 Расчитать/взять совместно с УУТЗ:
 График: 150/70

Тех. гр. С = 2,34

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные				Общее теплоснабжение
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Отопл	М3	М4	дМ	В3	В4	дВ	Уполн	Т3	Т4	Оте общ	Оте кал	Оте гвс	Кал			
24.03.16	24.00	186,36	161,55	24,82	80,22	45,11	35,11	5,00	4,00	5,69	24,80	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	-	79,63	0,00	1,97							
25.03.16	24.00	188,00	161,80	26,21	78,95	44,85	34,11	5,00	4,00	5,54	26,14	0,00	0,00	26,86	0,00	26,86	-	78,46	0,00	2,05							
26.03.16	24.00	189,16	163,50	25,66	78,14	45,30	32,84	5,00	4,00	5,39	25,73	0,00	0,00	26,42	0,00	26,42	-	77,27	0,00	1,99							
27.03.16	24.00	190,90	161,39	29,51	75,51	44,81	30,70	5,00	4,00	4,96	29,79	0,00	0,00	30,55	0,00	30,55	-	74,74	0,00	2,23							
28.03.16	24.00	186,61	161,58	27,04	71,95	43,79	28,16	5,00	4,00	4,54	27,42	0,00	0,00	28,06	0,00	28,06	-	71,31	0,00	1,96							
29.03.16	24.00	189,13	162,09	27,04	69,84	43,08	26,76	5,00	4,00	4,32	27,46	0,00	0,00	28,07	0,00	28,07	-	69,35	0,00	1,90							
30.03.16	24.00	189,53	162,59	26,94	68,47	42,50	25,97	5,00	4,00	4,21	27,37	0,00	0,00	27,96	0,00	27,96	-	68,14	0,00	1,86							
31.03.16	24.00	189,71	163,87	25,84	69,26	42,91	26,35	5,00	4,00	4,31	26,26	0,00	0,00	26,83	0,00	26,83	-	68,77	0,00	1,81							
01.04.16	24.00	188,83	162,07	26,76	68,91	41,57	27,34	5,00	4,00	4,42	27,18	0,00	0,00	27,77	0,00	27,77	-	68,48	0,00	1,86							
02.04.16	24.00	190,64	161,14	29,49	68,68	40,99	27,69	5,00	4,00	4,44	30,01	0,00	0,00	30,66	0,00	30,66	-	68,20	0,00	2,05							
03.04.16	24.00	189,91	159,89	30,02	67,46	40,52	26,94	5,00	4,00	4,28	30,58	0,00	0,00	31,21	0,00	31,21	-	67,08	0,00	2,05							
04.04.16	24.00	188,76	161,29	27,47	66,88	40,54	26,34	5,00	4,00	4,22	28,05	0,00	0,00	28,63	0,00	28,63	-	66,53	0,00	1,87							
05.04.16	24.00	188,38	163,05	25,33	69,12	41,90	27,22	5,00	4,00	4,41	25,88	0,00	0,00	26,45	0,00	26,45	-	66,68	0,00	1,78							
06.04.16	24.00	190,47	163,97	26,50	69,38	42,63	26,76	5,00	4,00	4,36	27,11	0,00	0,00	27,70	0,00	27,70	-	68,83	0,00	1,87							
07.04.16	24.00	193,09	162,97	30,13	67,94	42,57	25,37	5,00	4,00	4,11	30,79	0,00	0,00	31,43	0,00	31,43	-	67,34	0,00	2,07							
08.04.16	24.00	189,60	162,96	26,64	66,03	41,62	24,41	5,00	4,00	3,95	27,21	0,00	0,00	27,75	0,00	27,75	-	65,67	0,00	1,79							
09.04.16	24.00	189,95	162,94	27,01	66,43	41,61	24,83	5,00	4,00	4,02	27,70	0,00	0,00	28,25	0,00	28,25	-	65,90	0,00	1,83							
10.04.16	24.00	190,84	160,94	29,90	66,14	40,88	25,25	5,00	4,00	4,03	30,67	0,00	0,00	31,29	0,00	31,29	-	65,59	0,00	2,01							
11.04.16	24.00	189,97	161,91	28,07	66,33	40,67	25,66	5,00	4,00	4,12	28,79	0,00	0,00	29,37	0,00	29,37	-	65,83	0,00	1,90							
12.04.16	24.00	188,92	162,15	26,77	66,51	41,28	25,23	5,00	4,00	4,06	27,57	0,00	0,00	28,13	0,00	28,13	-	65,92	0,00	1,82							
13.04.16	24.00	189,94	162,82	27,12	66,23	41,90	24,33	5,00	4,00	3,94	27,73	0,00	0,00	28,29	0,00	28,29	-	65,76	0,00	1,82							
14.04.16	24.00	188,37	161,68	26,69	66,42	41,05	25,37	5,00	4,00	4,07	27,51	0,00	0,00	28,06	0,00	28,06	-	65,72	0,00	1,81							
15.04.16	24.00	189,37	160,07	29,30	65,72	39,90	25,81	5,00	4,00	4,09	30,16	0,00	0,00	30,76	0,00	30,76	-	65,30	0,00	1,97							
16.04.16	24.00	191,47	160,89	30,38	66,41	40,60	25,81	5,00	4,00	4,11	31,44	0,00	0,00	32,07	0,00	32,07	-	66,00	0,00	2,07							
17.04.16	24.00	190,82	161,18	29,64	66,31	41,38	24,92	5,00	4,00	3,98	30,48	0,00	0,00	31,10	0,00	31,10	-	65,93	0,00	1,89							
18.04.16	24.00	190,68	162,66	28,02	66,07	41,46	24,61	5,00	4,00	3,96	28,83	0,00	0,00	29,41	0,00	29,41	-	65,66	0,00	1,89							
19.04.16	24.00	190,41	162,78	27,63	66,28	41,11	25,18	5,00	4,00	4,06	28,44	0,00	0,00	29,01	0,00	29,01	-	65,78	0,00	1,87							
20.04.16	24.00	187,39	162,05	25,34	66,10	40,80	25,30	5,00	4,00	4,06	26,12	0,00	0,00	26,64	0,00	26,64	-	65,59	0,00	1,71							
21.04.16	24.00	189,48	161,96	27,51	66,22	40,58	25,64	5,00	4,00	4,12	28,31	0,00	0,00	28,88	0,00	28,88	-	65,74	0,00	1,86							
22.04.16	24.00	189,48	162,62	26,86	67,01	40,94	26,06	5,00	4,00	4,21	27,56	0,00	0,00	28,13	0,00	28,13	-	66,44	0,00	1,83							
23.04.16	24.00	193,00	161,79	31,22	66,80	40,81	26,00	5,00	4,00	4,17	32,05	0,00	0,00	32,70	0,00	32,70	-	66,20	0,00	2,12							
Среднее	24.00	185,72	162,07	27,65	68,77	41,92	26,84	5,00	4,00	4,33	28,23	0,00	0,00	28,84	0,00	28,84	-	68,25	0,00	1,92							
Итого	744,00	5881,17	5024,15	857,02						134,18	875,14	0,00	0,00	893,94	0,00	893,94	0,00			59,63	0,00					193,81	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время:	М1(Т)		М2(Т)		М3(Т)		М4(Т)		Q СЦО (ккал)		Q ГВС (ккал)		Трасса
		М1(Т)	М2(Т)	М3(Т)	М4(Т)	Q СЦО (ккал)	Q ГВС (ккал)	Трасса						
24.03.16 01:00	109256,74	89951,03	2240,96	0,00	2297,028	4473,80	1860,70							
24.04.16 02:00	111145,62	93964,26	2316,83	0,00	2386,94	467,45	1468,32							

Период расчета по среднему: 24.03.16 01:00 - 24.04.16 02:00

Качество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 111,45,62

Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему: 93964,26

Период расчета по договору: 23.03.16 01:00 - 23.04.16 02:00

Период превышения Т2: 0,00

Корректировка на температуру колодезной воды: 191,76

Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 893,94

Накладная работ № 6.м.

Системы отопления

23-06-191,76

191,76

893,94

«ИнфраХит Монтаж»

«Энергосбыт»

Управление приборного учета

25 АПР 2016