Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9001.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205749 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,055
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	124,56	106,87	17,69	80,11	49,94	30,17	7,00	5,00	3,50	14,37	-	-	14,78	-	14,78	-	79,80	-	1,15			4,65
25.03.16	24,00	-	123,14	107,69	15,45	79,43	49,86	29,57	7,00	5,00	3,45	12,16	-	-	12,50	-	12,50	-	78,90	-	0,96			4,42
26.03.16	24,00	-	124,87	108,22	16,65	77,55	49,55	28,00	7,00	5,00	3,30	13,35	-	-	13,71	-	13,71	-	76,97	-	1,03			4,33
27.03.16	24,00	-	125,26	107,05	18,21	75,19	49,14	26,05	7,00	5,00	3,05	14,95	-	-	15,32	-	15,32	-	74,61	-	1,12			4,16
28.03.16	24,00	-	124,83	106,99	17,84	71,47	47,39	24,08	7,00	5,00	2,82	14,51	-	-	14,85	-	14,85	-	71,02	-	1,03			3,85
29.03.16	24,00	-	126,40	107,47	18,93	69,55	46,42	23,13	7,00	5,00	2,73	15,56	-	-	15,90	-	15,90	-	69,17	-	1,08			3,81
30.03.16	24,00	-	125,32	107,95	17,37	68,99	46,26	22,73	7,00	5,00	2,69	14,02	-	-	14,33	-	14,33	-	68,73	-	0,96			3,65
31.03.16	24,00	-	126,26	107,98	18,28	69,24	46,16	23,08	7,00	5,00	2,73	14,96	-	-	15,29	-	15,29	-	68,86	-	1,03			3,76
01.04.16	24,00	-	126,64	107,28	19,36	69,31	45,60	23,71	7,00	5,00	2,78	16,07	-	-	16,41	-	16,41	-	68,99	-	1,11			3,89
02.04.16	24,00	-	127,02	106,99	20,03	68,52	44,86	23,66	7,00	5,00	2,76	16,74	-	-	17,10	-	17,10	-	68,21	-	1,14			3,90
03.04.16	24,00	-	126,28	106,17	20,11	67,42	44,26	23,16	7,00	5,00	2,68	16,91	-	-	17,26	-	17,26	-	67,27	-	1,14			3,82
04.04.16	24,00	-	125,25	107,27	17,98	67,62	44,60	23,02	7,00	5,00	2,70	14,71	-	-	15,02	-	15,02	-	67,42	-	0,99			3,69
05.04.16	24,00	-	128,06	107,86	20,20	69,52	45,88	23,64	7,00	5,00	2,79	16,82	-	-	17,21	-	17,21	-	69,16	-	1,16			3,96
06.04.16	24,00	-	126,92	108,49	18,43	69,58	46,50	23,08	7,00	5,00	2,74	15,11	-	-	15,42	-	15,42	-	69,25	-	1,05			3,79
07.04.16	24,00	-	126,78	108,10	18,68	67,43	45,83	21,60	7,00	5,00	2,57	15,41	-	-	15,69	-	15,69	-	67,03	-	1,03			3,60
08.04.16	24,00	-	126,27	107,79	18,48	66,43	45,16	21,27	7,00	5,00	2,51	15,27	-	-	15,56	-	15,56	-	66,13	-	1,01			3,52
09.04.16	24,00	-	127,03	107,81	19,22	66,45	44,98	21,47	7,00	5,00	2,54	15,95	-	-	16,27	-	16,27	-	66,14	-	1,06			3,60
10.04.16	24,00	-	128,02	106,32	21,70	66,27	44,25	22,02	7,00	5,00	2,57	18,38	-	-	18,74	-	18,74	-	65,86	-	1,21			3,78
11.04.16	24,00	-	126,29	107,56	18,73	66,78	44,58	22,20	7,00	5,00	2,61	15,45	-	-	15,75	-	15,75	-	66,44	-	1,03			3,64
12.04.16	24,00	-	125,57	107,43	18,14	66,58	44,65	21,93	7,00	5,00	2,58	14,89	-	-	15,16	-	15,16	-	66,21	-	0,99			3,57
13.04.16	24,00	-	125,09	107,85	17,24	66,56	45,00	21,56	7,00	5,00	2,55	13,93	-	-	14,21	-	14,21	-	66,14	-	0,92			3,47
14.04.16	24,00	-	126,23	106,46	19,77	66,41	44,42	21,99	7,00	5,00	2,58	16,38	-	-	16,69	-	16,69	-	65,99	-	1,08			3,66
15.04.16	24,00	-	125,02	106,13	18,89	65,98	43,76	22,22	7,00	5,00	2,59	15,51	-	-	15,81	-	15,81	-	65,69	-	1,02			3,61
16.04.16	24,00	-	126,04	106,88	19,16	66,57	44,49	22,08	7,00	5,00	2,59	15,76	-	-	16,08	-	16,08	-	66,22	-	1,05			3,64
17.04.16	24,00	-	126,79	106,69	20,10	66,38	44,92	21,46	7,00	5,00	2,52	16,70	-	-	17,04	-	17,04	-	66,19	-	1,11			3,63
18.04.16	24,00	-	124,89	107,00	17,89	66,51	45,12	21,39	7,00	5,00	2,52	14,43	-	-	14,70	-	14,70	-	66,14	-	0,96			3,48
19.04.16	24,00	-	125,14	107,38	17,76	66,37	44,83	21,54	7,00	5,00	2,55	14,36	-	-	14,64	-	14,64	-	65,98	-	0,95			3,49
20.04.16	24,00	-	125,36	106,92	18,44	66,38	44,59	21,79	7,00	5,00	2,57	14,99	-	-	15,28	-	15,28	-	66,00	-	0,99			3,56
21.04.16	24,00	-	126,16	106,69	19,47	66,57	44,50	22,07	7,00	5,00	2,61	15,70	-	-	16,01	-	16,01	-	66,16	-	1,04			3,65
22.04.16	24,00	-	126,78	107,30	19,48	67,24	44,77	22,47	7,00	5,00	2,65	16,06	-	-	16,38	-	16,38	-	66,88	-	1,08			3,72
23.04.16	24,00		126,10	106,97	19,13	66,73	44,62	22,11	7,00	5,00	2,61	15,58	-	-	15,89	-	15,89	-	66,35	-	1,04	-	-	3,64
Среднее	24,00	-	125,95	107,28	18,67	68,88	45,71	23,17	7,00	5,00	2,72	15,32	-	-	15,65	-	15,65	-	68,51	-	1,05	-	-	3,77
Итого	744,00		3904,37	3325,56	578,81						84,43	474,99	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00			32,49	0,00	0,00	116,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 02:00	25758,12	21896,11	3356,33	-	3437,03	-	800,02	-	-
	24.04.16 02:00	29663,45	25221,73	3832,35	-	3923,07	-	917,10	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 1,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 115,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 485,00 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.