Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9002.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-0416.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 2,34

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	113,75	99,48	14,27	80,40	48,77	31,63	7,00	5,00	3,60	12,06		12,06	12,42		12,42	-	80,31		0,70			4,30
25.03.16	24,00	-	113,68	100,03	13,65	79,26	48,46	30,80	7,00	5,00	3,51	11,50		11,50	11,81		11,81	-	79,17		0,66			4,17
26.03.16	24,00	-	114,63	100,76	13,87	78,04	48,45	29,59	7,00	5,00	3,40	11,73		11,73	12,06		12,06	-	77,62		0,67			4,07
27.03.16	24,00	-	115,94	99,95	15,99	75,52	47,56	27,96	7,00	5,00	3,24	13,95		13,95	14,31		14,31	-	74,96		0,76			4,00
28.03.16	24,00	-	114,61	99,92	14,69	71,89	46,30	25,59	7,00	5,00	2,93	12,72		12,72	13,01		13,01	-	71,57		0,68			3,62
29.03.16	24,00	-	115,56	100,26	15,30	69,82	45,49	24,33	7,00	5,00	2,82	13,39		13,39	13,68		13,68	-	69,71		0,70			3,51
30.03.16	24,00	-	116,56	100,53	16,03	68,79	44,92	23,87	7,00	5,00	2,78	14,14		14,14	14,44		14,44	-	68,83		0,72			3,51
31.03.16	24,00	-	115,33	100,88	14,45	69,33	45,12	24,21	7,00	5,00	2,80	12,71		12,71	12,99		12,99	-	69,07		0,65			3,45
01.04.16	24,00	-	114,69	100,09	14,60	69,22	44,43	24,79	7,00	5,00	2,84	12,81		12,81	13,10		13,10	-	69,17		0,65			3,49
02.04.16	24,00	-	114,62	99,89	14,73	68,74	44,06	24,68	7,00	5,00	2,83	13,03		13,03	13,29		13,29	-	68,55		0,65			3,48
03.04.16	24,00	-	116,96	99,02	17,94	67,60	43,39	24,21	7,00	5,00	2,84	16,15		16,15	16,49		16,49	-	67,64		0,78			3,61
04.04.16	24,00	-	114,39	99,85	14,54	67,24	43,44	23,80	7,00	5,00	2,73	12,78		12,78	13,03		13,03	-	67,29		0,63			3,36
05.04.16	24,00	-	115,91	100,49	15,42	69,42	44,69	24,73	7,00	5,00	2,87	13,70		13,70	14,01		14,01	-	69,42		0,69			3,56
06.04.16	24,00	-	116,15	101,22	14,93	69,61	45,34	24,27	7,00	5,00	2,82	13,24		13,24	13,53		13,53	-	69,50		0,68			3,50
07.04.16	24,00	-	114,62	101,12	13,50	67,82	44,90	22,92	7,00	5,00	2,63	11,79		11,79	12,05		12,05	-	67,49		0,60			3,23
08.04.16	24,00	-	114,09	100,78	13,31	66,24	43,92	22,32	7,00	5,00	2,55	11,72		11,72	11,97		11,97	-	66,14		0,59			3,13
09.04.16	24,00	-	115,22	100,76	14,46	66,56	43,96	22,60	7,00	5,00	2,60	12,79		12,79	13,06		13,06	-	66,42		0,64			3,24
10.04.16	24,00	-	116,11	99,68	16,43	66,29	43,41	22,88	7,00	5,00	2,66	14,68		14,68	14,96		14,96	-	66,18		0,71			3,37
11.04.16	24,00	-	115,43	100,38	15,05	66,63	43,48	23,15	7,00	5,00	2,67	13,32		13,32	13,58		13,58	-	66,64		0,66			3,33
12.04.16	24,00	-	115,48	100,25	15,23	66,67	43,64	23,03	7,00	5,00	2,66	13,50		13,50	13,78		13,78	-	66,54		0,66			3,32
13.04.16	24,00	-	116,89	100,68	16,21	66,43	43,85	22,58	7,00	5,00	2,64	14,54		14,54	14,83		14,83	-	66,45		0,71			3,35
14.04.16	24,00	-	113,91	99,85	14,06	66,59	43,55	23,04	7,00	5,00	2,63	12,48		12,48	12,72		12,72	-	66,37		0,61			3,24
15.04.16	24,00	-	114,39	99,45	14,94	65,94	42,75	23,19	7,00	5,00	2,66	13,33		13,33	13,59		13,59	-	65,95		0,64			3,29
16.04.16	24,00	-	115,81	100,06	15,75	66,57	43,36	23,21	7,00	5,00	2,69	14,14		14,14	14,42		14,42	-	66,51		0,69			3,37
17.04.16	24,00	-	116,98	99,96	17,02	66,44	43,73	22,71	7,00	5,00	2,66	15,45		15,45	15,78		15,78	-	66,46		0,75			3,40
18.04.16	24,00	-	115,67	100,93	14,74	66,31	43,73	22,58	7,00	5,00	2,61	13,07		13,07	13,36		13,36	-	66,27		0,65			3,26
19.04.16	24,00	-	114,67	100,71	13,96	66,41	43,67	22,74	7,00	5,00	2,61	12,16		12,16	12,42		12,42	-	66,29		0,61			3,22
20.04.16	24,00	-	114,06	100,15	13,91	66,32	43,42	22,90	7,00	5,00	2,61	12,10		12,10	12,33		12,33	-	66,23		0,60			3,22
21.04.16	24,00	-	114,67	100,39	14,28	66,41	43,30	23,11	7,00	5,00	2,65	12,43		12,43	12,67		12,67	-	66,31		0,62			3,27
22.04.16	24,00	-	116,49	100,59	15,90	67,26	43,68	23,58	7,00	5,00	2,75	14,02		14,02	14,30		14,30	-	67,19		0,69			3,44
23.04.16	24,00	-	115,67	100,74	14,93	66,92	43,51	23,41	7,00	5,00	2,71	13,08		13,08	13,35		13,35	-	66,71		0,65			3,36
Среднее	24,00	-	115,26	100,29	14,97	68,93	44,59	24,34	7,00	5,00	2,81	13,18	-	13,18	13,46	-	13,46	-	68,81	-	0,67	-	-	3,47
Итого	744,00		3572,94	3108,85	464,09						86,99	408,51	0,00	408,51	417,34	0,00	417,34	0,00			20,66	0,00	0,00	107,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 02:00	23473,20	20313,49	2948,86	0,00	3019,97	0,00	736,73	-	-
	24.04.16 11:00	27087,99	23460,66	3360,20	0,00	3440,18	0,00	845,46	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -0,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **417,34** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.