Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9006.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 97-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206917

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-0416.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,34

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	99,87	83,34	16,53	80,22	45,26	34,96	7,00	5,00	3,02	15,40	-	-	15,82	-	15,82	-	79,72	-	1,23			4,24
25.03.16	24,00	-	100,96	83,74	17,22	79,11	45,00	34,11	7,00	5,00	2,96	16,12	-	-	16,54	-	16,54	-	78,73	-	1,27			4,22
26.03.16	24,00	-	100,55	84,22	16,33	77,87	45,12	32,75	7,00	5,00	2,86	15,18	-	-	15,60	-	15,60	-	77,17	-	1,17			4,03
27.03.16	24,00	-	102,27	83,13	19,14	75,39	44,34	31,05	7,00	5,00	2,68	18,04	-	-	18,49	-	18,49	-	74,73	-	1,35			4,02
28.03.16	24,00	-	101,76	83,28	18,48	71,77	43,35	28,42	7,00	5,00	2,45	17,45	-	-	17,86	-	17,86	-	71,26	-	1,24			3,70
29.03.16	24,00	-	99,69	83,93	15,76	69,70	42,81	26,89	7,00	5,00	2,34	14,74	-	-	15,05	-	15,05	-	69,24	-	1,02			3,36
30.03.16	24,00	-	99,70	84,22	15,48	68,69	42,39	26,30	7,00	5,00	2,28	14,51	-	-	14,79	-	14,79	-	68,49	-	1,00			3,28
31.03.16	24,00	-	101,78	84,24	17,54	69,23	42,50	26,73	7,00	5,00	2,33	16,48	-	-	16,84	-	16,84	-	68,78	-	1,14			3,47
01.04.16	24,00	-	99,60	83,71	15,89	69,12	41,69	27,43	7,00	5,00	2,38	14,78	-	-	15,11	-	15,11	-	68,85	-	1,02			3,39
02.04.16	24,00	-	101,79	83,11	18,68	68,64	41,03	27,61	7,00	5,00	2,38	17,51	-	-	17,88	-	17,88	-	68,23	-	1,20			3,58
03.04.16	24,00	-	102,51	82,19	20,32	67,49	40,44	27,05	7,00	5,00	2,31	19,15	-	-	19,53	-	19,53	-	67,24	-	1,29			3,60
04.04.16	24,00	-	99,98	83,30	16,68	67,17	40,65	26,52	7,00	5,00	2,30	15,46	-	-	15,77	-	15,77	-	66,98	-	1,03			3,33
05.04.16	24,00	-	102,88	83,74	19,14	69,31	41,83	27,48	7,00	5,00	2,40	17,84	-	-	18,22	-	18,22	-	69,01	-	1,23			3,63
06.04.16	24,00	-	101,56	84,48	17,08	69,51	42,60	26,91	7,00	5,00	2,37	15,86	-	-	16,19	-	16,19	-	69,13	-	1,10			3,46
07.04.16	24,00	-	101,13	84,31	16,82	67,72	42,23	25,49	7,00	5,00	2,24	15,62	-	-	15,94	-	15,94	-	67,17	-	1,05			3,29
08.04.16	24,00	-	101,56	83,87	17,69	66,17	41,33	24,84	7,00	5,00	2,17	16,49	-	-	16,82	-	16,82	-	65,95	-	1,09			3,26
09.04.16	24,00	-	102,53	83,75	18,78	66,48	41,23	25,25	7,00	5,00	2,21	17,52	-	-	17,88	-	17,88	-	66,12	-	1,16			3,37
10.04.16	24,00	-	103,69	82,34	21,35	66,21	40,51	25,70	7,00	5,00	2,20	20,08	-	-	20,48	-	20,48	-	65,87	-	1,33			3,53
11.04.16	24,00	-	102,54	83,36	19,18	66,56	40,62	25,94	7,00	5,00	2,27	17,56	-	-	17,93	-	17,93	-	66,32	-	1,17			3,44
12.04.16	24,00	-	101,17	83,47	17,70	66,57	40,80	25,77	7,00	5,00	2,27	15,96	-	-	16,29	-	16,29	-	66,12	-	1,06			3,33
13.04.16	24,00	-	100,62	83,89	16,73	66,35	41,13	25,22	7,00	5,00	2,23	15,07	-	-	15,36	-	15,36	-	66,08	-	0,99			3,23
14.04.16	24,00	-	102,19	82,88	19,31	66,46	40,78	25,68	7,00	5,00	2,25	17,62	-	-	17,97	-	17,97	-	65,96	-	1,16			3,42
15.04.16	24,00	-	100,13	82,65	17,48	65,84	39,92	25,92	7,00	5,00	2,25	15,91	-	-	16,21	-	16,21	-	65,57	-	1,04			3,29
16.04.16	24,00	-	100,47	83,12	17,35	66,48	40,45	26,03	7,00	5,00	2,28	15,69	-	-	16,00	-	16,00	-	66,15	-	1,04			3,32
17.04.16	24,00	-	102,54	82,70	19,84	66,35	41,01	25,34	7,00	5,00	2,21	18,13	-	-	18,49	-	18,49	-	66,09	-	1,20			3,41
18.04.16	24,00	-	102,36	83,76	18,60	66,23	41,04	25,19	7,00	5,00	2,23	16,93	-	-	17,25	-	17,25	-	65,99	-	1,12			3,34
19.04.16	24,00	-	100,40	83,49	16,91	66,32	40,81	25,51	7,00	5,00	2,26	15,03	-	-	15,34	-	15,34	-	65,92	-	0,99			3,25
20.04.16	24,00	-	101,61	82,68	18,93	66,23	40,48	25,75	7,00	5,00	2,26	17,02	-	-	17,35	-	17,35	-	65,90	-	1,12			3,38
21.04.16	24,00	-	101,03	82,94	18,09	66,32	40,34	25,98	7,00	5,00	2,29	16,22	-	-	16,53	-	16,53	-	65,99	-	1,07			3,36
22.04.16	24,00	-	101,89	83,32	18,57	67,14	40,73	26,41	7,00	5,00	2,34	16,62	-	-	16,96	-	16,96	-	66,74	-	1,11			3,45
23.04.16	24,00	-	102,09	83,20	18,89	66,81	40,57	26,24	7,00	5,00	2,31	17,05	-	-	17,40	-	17,40	-	66,36	-	1,13			3,45
Среднее	24,00	-	101,38	83,43	17,95	68,82	41,71	27,11	7,00	5,00	2,36	16,55	-	-	16,90	-	16,90	-	68,45	-	1,13	-	-	3,50
Итого	744,00		3142,85	2586,36	556,49						73,30	513,04	0,00	0,00	523,89	0,00	523,89	0,00			35,10	0,00	0,00	108,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 03:00	19273,85	15623,45	3699,10	-	3788,63	-	734,78	-	
	24.04.16 03:00	22421,14	18213,36	4212,93	-	4313,32	-	843,28	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -1,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **107,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **523,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
подпись ответственного лица

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта