Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9005.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 99
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205811
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205811-ч(с)-0416.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	120,61	105,09	15,52	79,82	49,49	30,33	7,00	5,00	3,19	15,52	-	-	17,77	-	17,77	-	79,76	-	1,24			4,43
25.03.16	24,00	-	121,64	105,57	16,07	78,68	49,09	29,59	7,00	5,00	3,13	16,07	-	-	18,27	-	18,27	-	78,68	-	1,26			4,39
26.03.16	24,00	-	123,48	105,92	17,56	77,53	49,04	28,49	7,00	5,00	3,03	17,56	-	-	19,67	-	19,67	-	77,21	-	1,36			4,39
27.03.16	24,00	-	123,03	104,61	18,42	75,04	48,10	26,94	7,00	5,00	2,83	18,42	-	-	20,42	-	20,42	-	74,70	-	1,38			4,20
28.03.16	24,00	-	121,12	105,07	16,05	71,44	46,79	24,65	7,00	5,00	2,60	16,05	-	-	17,73	-	17,73	-	71,22	-	1,14			3,74
29.03.16	24,00	-	121,96	105,72	16,24	69,36	45,99	23,37	7,00	5,00	2,48	16,24	-	-	17,83	-	17,83	-	69,22	-	1,12			3,60
30.03.16	24,00	-	122,33	106,04	16,29	68,31	45,38	22,93	7,00	5,00	2,43	16,29	-	-	17,88	-	17,88	-	68,46	-	1,12			3,55
31.03.16	24,00	-	122,68	106,20	16,48	68,88	45,58	23,30	7,00	5,00	2,48	16,48	-	-	18,09	-	18,09	-	68,84	-	1,13			3,61
01.04.16	24,00	-	121,70	105,48	16,22	68,74	44,99	23,75	7,00	5,00	2,50	16,22	-	-	17,86	-	17,86	-	68,83	-	1,12			3,62
02.04.16	24,00	-	121,46	104,82	16,64	68,28	44,50	23,78	7,00	5,00	2,50	16,64	-	-	18,26	-	18,26	-	68,14	-	1,13			3,63
03.04.16	24,00	-	122,23	103,43	18,80	67,15	43,90	23,25	7,00	5,00	2,41	18,80	-	-	20,39	-	20,39	-	67,24	-	1,26			3,67
04.04.16	24,00	-	123,23	104,64	18,59	66,79	43,92	22,87	7,00	5,00	2,39	18,59	-	-	20,19	-	20,19	-	67,07	-	1,25			3,64
05.04.16	24,00	-	121,88	105,81	16,07	68,93	45,30	23,63	7,00	5,00	2,50	16,07	-	-	17,70	-	17,70	-	69,01	-	1,11			3,61
06.04.16	24,00	-	123,09	106,45	16,64	69,14	45,87	23,27	7,00	5,00	2,48	16,64	-	-	18,28	-	18,28	-	69,14	-	1,15			3,63
07.04.16	24,00	-	121,41	106,42	14,99	67,40	45,38	22,02	7,00	5,00	2,35	14,99	-	-	16,50	-	16,50	-	67,18	-	1,01			3,36
08.04.16	24,00	-	121,75	105,89	15,86	65,81	44,32	21,49	7,00	5,00	2,28	15,86	-	-	17,33	-	17,33	-	65,95	-	1,05			3,32
09.04.16	24,00	-	122,62	105,74	16,88	66,13	44,39	21,74	7,00	5,00	2,30	16,88	-	-	18,39	-	18,39	-	66,07	-	1,12			3,42
10.04.16	24,00	-	122,84	103,73	19,11	65,87	43,73	22,14	7,00	5,00	2,30	19,11	-	-	20,63	-	20,63	-	65,87	-	1,26			3,56
11.04.16	24,00	-	120,24	105,40	14,84	66,18	43,90	22,28	7,00	5,00	2,35	14,84	-	-	16,32	-	16,32	-	66,28	-	0,98			3,33
12.04.16	24,00	-	120,72	105,41	15,31	66,23	44,06	22,17	7,00	5,00	2,34	15,31	-	-	16,80	-	16,80	-	66,18	-	1,01			3,35
13.04.16	24,00	-	122,19	105,76	16,43	65,99	44,28	21,71	7,00	5,00	2,30	16,43	-	-	17,91	-	17,91	-	66,04	-	1,09			3,38
14.04.16	24,00	-	120,79	104,70	16,09	66,16	43,98	22,18	7,00	5,00	2,33	16,09	-	-	17,54	-	17,54	-	66,02	-	1,06			3,39
15.04.16	24,00	-	119,31	104,38	14,93	65,50	43,42	22,08	7,00	5,00	2,30	14,93	-	-	16,33	-	16,33	-	65,53	-	0,98			3,28
16.04.16	24,00	-	121,22	104,86	16,36	66,14	44,03	22,11	7,00	5,00	2,32	16,36	-	-	17,85	-	17,85	-	66,14	-	1,08			3,40
17.04.16	24,00	-	122,83	104,30	18,53	66,02	44,25	21,77	7,00	5,00	2,27	18,53	-	-	20,06	-	20,06	-	66,17	-	1,23			3,50
18.04.16	24,00	-	120,54	106,13	14,41	65,87	44,42	21,45	7,00	5,00	2,28	14,41	-	-	15,82	-	15,82	-	65,94	-	0,95			3,23
19.04.16	24,00	-	121,20	105,73	15,47	65,99	44,24	21,75	7,00	5,00	2,30	15,47	-	-	16,92	-	16,92	-	65,96	-	1,02			3,32
20.04.16	24,00	-	120,09	104,79	15,30	65,87	43,91	21,96	7,00	5,00	2,30	15,30	-	-	16,75	-	16,75	-	65,81	-	1,01			3,31
21.04.16	24,00	-	119,92	105,11	14,81	65,99	43,83	22,16	7,00	5,00	2,33	14,81	-	-	16,27	-	16,27	-	66,00	-	0,98			3,31
22.04.16	24,00		120,40	105,21	15,19	65,95	43,99	21,96	7,00	5,00	2,31	15,19	-	-	16,65	-	16,65	-	65,92	-	1,00	-	-	3,31
23.04.16	24,00		120,40	105,21	15,19	65,95	43,99	21,96	7,00	5,00	2,31	15,19	-	-	16,65	-	16,65	-	65,92	-	1,00	-	-	3,31
Среднее	24,00	-	121,58	105,28	16,30	68,42	45,10	23,32	7,00	5,00	2,46	16,30	-	-	17,90	-	17,90	-	68,40	-	1,12	-	-	3,57
Итого	744,00		3768,92	3263,62	505,30						76,21	505,30	0,00	0,00	555,05	0,00	555,05	0,00			34,59	0,00	0,00	110,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	06.05.15 05:00	17028,92	14733,00	2032,65	-	2084,23	-	587,12	-	-
	06.05.15 05:00	17028,92	14733,00	2032,65	-	2084,23	-	587,12	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -1,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **555,05** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать отправителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта