

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002935

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С

расходомер

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Преобр. давления

Подающий тр. 32

КТСП-Н

Обратн.тр. 32

КТСП-Н

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ **лето:** $Q_{гвс}=m3*(h3-hxv)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс} =$

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{от.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс} = G_{гвс.м} =$

Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \tau/сут$ $G_{гвс.ф.} = \tau/сут$ $Q_{от.ф.} = \text{ГКал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{ГКал/сут}$

Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	72,06	9,00	213,443	-	-	48,88	6,50	212,932	-	23,18	0,510	0,00	0,00	0,00	4,986
24.03.16	24	-	71,29	9,00	221,916	-	-	48,88	6,50	220,352	-	22,41	1,564	0,00	0,00	0,00	5,066
25.03.16	24	-	64,84	9,00	225,041	-	-	46,02	6,50	223,395	-	18,82	1,646	0,00	0,00	0,00	4,324
26.03.16	24	-	60,52	9,00	220,760	-	-	43,89	6,50	217,210	-	16,62	3,550	0,00	0,00	0,00	3,838
27.03.16	24	-	53,70	9,00	228,691	-	-	40,77	6,50	227,173	-	12,92	1,518	0,00	0,00	0,00	3,029
28.03.16	24	-	49,07	9,00	209,348	-	-	40,04	6,50	204,123	-	9,03	5,225	0,00	0,00	0,00	2,110
29.03.16	24	-	45,18	9,00	225,777	-	-	36,02	6,50	224,278	-	9,16	1,500	0,00	0,00	0,00	2,133
30.03.16	24	-	46,49	9,00	228,972	-	-	36,84	6,50	227,322	-	9,65	1,650	0,00	0,00	0,00	2,280
31.03.16	24	-	51,18	9,00	228,539	-	-	39,26	6,50	226,917	-	11,92	1,622	0,00	0,00	0,00	2,799
01.04.16	24	-	54,40	9,00	228,729	-	-	40,66	6,50	227,209	-	13,74	1,520	0,00	0,00	0,00	3,216
02.04.16	24	-	55,70	9,00	229,019	-	-	41,17	6,50	227,540	-	14,53	1,480	0,00	0,00	0,00	3,399
03.04.16	24	-	57,36	9,00	229,686	-	-	42,26	6,50	228,224	-	15,10	1,462	0,00	0,00	0,00	3,542
04.04.16	24	-	55,44	9,00	230,431	-	-	41,48	6,50	230,247	-	13,97	0,184	0,00	0,00	0,00	3,237
05.04.16	24	-	55,15	9,00	233,573	-	-	41,41	6,50	232,808	-	13,74	0,765	0,00	0,00	0,00	3,253
06.04.16	24	-	55,99	9,00	231,230	-	-	41,72	6,50	230,426	-	14,27	0,804	0,00	0,00	0,00	3,344
07.04.16	24	-	44,82	9,00	227,925	-	-	36,42	6,50	226,350	-	8,41	1,575	0,00	0,00	0,00	1,985
08.04.16	24	-	48,64	9,00	228,808	-	-	38,44	6,50	226,329	-	10,20	2,479	0,00	0,00	0,00	2,440
09.04.16	24	-	48,02	9,00	228,060	-	-	37,95	6,50	224,745	-	10,07	3,316	0,00	0,00	0,00	2,434
10.04.16	24	-	46,53	9,00	230,044	-	-	36,94	6,50	226,727	-	9,59	3,316	0,00	0,00	0,00	2,340
11.04.16	24	-	47,63	9,00	231,234	-	-	37,40	6,50	227,985	-	10,24	3,250	0,00	0,00	0,00	2,499
12.04.16	24	-	49,92	9,00	230,996	-	-	38,73	6,50	227,783	-	11,18	3,213	0,00	0,00	0,00	2,719
13.04.16	24	-	48,50	9,00	230,652	-	-	38,07	6,50	227,153	-	10,43	3,499	0,00	0,00	0,00	2,549
14.04.16	24	-	51,80	9,00	230,439	-	-	39,34	6,50	227,449	-	12,45	2,990	0,00	0,00	0,00	2,999
15.04.16	24	-	61,78	9,00	229,070	-	-	44,77	6,50	226,290	-	17,01	2,780	0,00	0,00	0,00	4,034
16.04.16	24	-	52,54	9,00	229,517	-	-	40,15	6,50	226,657	-	12,39	2,861	0,00	0,00	0,00	2,969
17.04.16	24	-	47,04	9,00	229,760	-	-	37,29	6,50	226,863	-	9,76	2,898	0,00	0,00	0,00	2,361
18.04.16	24	-	45,05	9,00	229,679	-	-	35,99	6,50	226,799	-	9,06	2,880	0,00	0,00	0,00	2,196
19.04.16	24	-	49,59	9,00	222,829	-	-	38,28	6,50	222,040	-	11,31	0,789	0,00	0,00	0,00	2,562
20.04.16	24	-	50,45	9,00	228,469	-	-	38,87	6,50	227,897	-	11,58	0,572	0,00	0,00	0,00	2,679
21.04.16	24	-	53,13	9,00	219,832	-	-	39,87	6,50	222,048	-	13,26	-2,216	0,00	0,00	0,00	2,837
22.04.16	24	-	56,08	9,00	226,201	-	-	41,58	6,50	226,075	-	14,51	0,126	0,00	0,00	0,00	3,298
Среднее	24,00	-	53,22	9,00	227,054	-	-	40,30	6,50	225,140	-	12,92	1,914	-	-	-	3,015
Итого	744,0	-	-	-	7038,673	0,000	-	-	-	6979,343	0,000	-	59,330	0,00	0,00	0,00	93,46

Ориентировочно до конца месяца(+) 1812,900 1803,861 9,040 21,60
 Корректировка за прошлый месяц (-) 2016,343 1994,968 21,375 41,62
Итого за апрель 2016 : 6835,229 6788,235 46,994 73,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.03.16 12:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.03.16 12:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °C
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Гкал
 Гкал
ООО «ИнфраТит АЗ»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 28.04.2016