

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48529

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$ Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	70,47	10,30	159,990	-	-	48,97	5,60	158,620	-	21,50	1,370	0,00	0,00	0,00	3,519
24.03.16	24	-	68,25	10,30	160,110	-	-	48,29	5,60	158,740	-	19,96	1,370	0,00	0,00	0,00	3,270
25.03.16	24	-	61,88	10,30	159,450	-	-	44,99	5,60	158,120	-	16,89	1,330	0,00	0,00	0,00	2,763
26.03.16	24	-	57,89	10,30	159,230	-	-	42,87	5,60	157,930	-	15,02	1,300	0,00	0,00	0,00	2,457
27.03.16	24	-	53,57	10,30	160,690	-	-	41,29	5,60	159,480	-	12,28	1,210	0,00	0,00	0,00	2,033
28.03.16	24	-	49,45	10,30	161,490	-	-	38,88	5,60	160,360	-	10,57	1,130	0,00	0,00	0,00	1,759
29.03.16	24	-	46,96	10,30	159,370	-	-	37,42	5,60	158,280	-	9,54	1,090	0,00	0,00	0,00	1,571
30.03.16	24	-	45,16	10,30	159,850	-	-	36,34	5,60	158,720	-	8,82	1,130	0,00	0,00	0,00	1,463
31.03.16	24	-	50,83	10,30	160,110	-	-	39,15	5,60	158,970	-	11,68	1,140	0,00	0,00	0,00	1,926
01.04.16	24	-	53,34	10,30	160,470	-	-	40,52	5,60	159,350	-	12,82	1,120	0,00	0,00	0,00	2,113
02.04.16	24	-	52,26	10,30	160,120	-	-	39,74	5,60	158,940	-	12,52	1,180	0,00	0,00	0,00	2,063
03.04.16	24	-	52,73	10,30	160,200	-	-	40,03	5,60	159,030	-	12,70	1,170	0,00	0,00	0,00	2,091
04.04.16	24	-	53,12	10,30	160,150	-	-	40,38	5,60	159,010	-	12,74	1,140	0,00	0,00	0,00	2,096
05.04.16	24	-	53,99	10,30	162,660	-	-	41,08	5,60	161,460	-	12,91	1,200	0,00	0,00	0,00	2,162
06.04.16	24	-	53,28	10,30	161,003	-	-	40,50	5,60	159,833	-	12,78	1,170	0,00	0,00	0,00	2,116
07.04.16	24	-	49,14	10,30	162,500	-	-	39,39	5,60	161,250	-	9,75	1,250	0,00	0,00	0,00	1,641
08.04.16	24	-	43,39	10,30	163,260	-	-	35,54	5,60	162,160	-	7,85	1,100	0,00	0,00	0,00	1,334
09.04.16	24	-	43,73	10,30	164,560	-	-	35,71	5,60	163,440	-	8,02	1,120	0,00	0,00	0,00	1,373
10.04.16	24	-	42,75	10,30	164,280	-	-	34,85	5,60	163,140	-	7,90	1,140	0,00	0,00	0,00	1,349
11.04.16	24	-	42,33	10,30	164,390	-	-	34,49	5,60	163,260	-	7,84	1,130	0,00	0,00	0,00	1,340
12.04.16	24	-	46,48	10,30	164,540	-	-	36,81	5,60	163,340	-	9,67	1,200	0,00	0,00	0,00	1,645
13.04.16	24	-	46,12	10,30	164,670	-	-	36,92	5,60	163,530	-	9,20	1,140	0,00	0,00	0,00	1,569
14.04.16	24	-	50,99	10,30	164,550	-	-	39,35	5,60	163,390	-	11,64	1,160	0,00	0,00	0,00	1,971
15.04.16	24	-	58,05	10,30	166,060	-	-	43,26	5,60	164,710	-	14,79	1,350	0,00	0,00	0,00	2,524
16.04.16	24	-	53,03	10,30	165,480	-	-	41,02	5,60	164,290	-	12,01	1,190	0,00	0,00	0,00	2,044
17.04.16	24	-	45,59	10,30	164,650	-	-	36,92	5,60	163,510	-	8,67	1,140	0,00	0,00	0,00	1,481
18.04.16	24	-	45,73	10,30	164,750	-	-	36,85	5,60	163,670	-	8,88	1,080	0,00	0,00	0,00	1,515
19.04.16	24	-	48,87	10,30	165,400	-	-	38,38	5,60	164,190	-	10,49	1,210	0,00	0,00	0,00	1,790
20.04.16	24	-	48,24	10,30	165,320	-	-	38,06	5,60	164,150	-	10,18	1,170	0,00	0,00	0,00	1,743
21.04.16	24	-	49,66	10,30	165,700	-	-	38,46	5,60	164,510	-	11,20	1,190	0,00	0,00	0,00	1,913
22.04.16	24	-	52,45	10,30	165,720	-	-	40,12	5,60	164,470	-	12,33	1,250	0,00	0,00	0,00	2,104
Среднее	24,00	-	51,28	10,30	162,604	-	-	39,57	5,60	161,415	-	11,71	1,189	-	-	-	1,959
Итого	744,0				5040,723	0,000				5003,853	0,000		36,870	0,00	0,00	0,00	60,74

Ориентировочно до конца месяца(+)

1322,309

1312,903

9,406

14,39

Корректировка за прошлый месяц (-)

1510,946

1498,410

12,536

27,60

Итого за апрель 2016 :

4852,086

4818,346

33,740

47,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 11:00	28420,500	-	28218,240	-	0,000	0,000	516,208	
23.04.16 02:00	33412,160	-	33173,220	-	0,000	0,000	577,127	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °C
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «Информэлит ГкалТаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по звонку до получения АКТА допуска УУ
 28.04.2016