

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48493

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $Gот=$ $Gвент.=$ $Gтех.пот.=$ $Gгвс=$ $Gгвс.м=$ Фактические нагрузки: $Gот.ф.=$ т/сут $Gгвс.ф.=$ т/сут $Qот.ф.=$ Гкал/мес $Qот.ср.ф.=$ Гкал/сутКонстантные значения: $P1=$ $P2=$ $P3=$ $P4=$ $T1=$ $T2=$ $T3=$ $T4=$ $T5=$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	70,27	10,30	123,250	-	-	44,53	5,60	122,010	-	25,74	1,240	0,00	0,00	0,00	3,237
24.03.16	24	-	68,09	10,30	123,040	-	-	43,92	5,60	121,910	-	24,17	1,130	0,00	0,00	0,00	3,031
25.03.16	24	-	61,74	10,30	122,390	-	-	41,12	5,60	121,370	-	20,62	1,020	0,00	0,00	0,00	2,571
26.03.16	24	-	57,77	10,30	122,120	-	-	39,40	5,60	121,100	-	18,37	1,020	0,00	0,00	0,00	2,288
27.03.16	24	-	53,51	10,30	122,810	-	-	37,99	5,60	121,770	-	15,52	1,040	0,00	0,00	0,00	1,952
28.03.16	24	-	49,41	10,30	124,170	-	-	36,04	5,60	123,030	-	13,37	1,140	0,00	0,00	0,00	1,709
29.03.16	24	-	53,56	10,30	123,033	-	-	37,81	5,60	121,967	-	15,75	1,067	0,00	0,00	0,00	1,983
30.03.16	24	-	45,10	10,30	123,670	-	-	34,12	5,60	122,330	-	10,98	1,340	0,00	0,00	0,00	1,413
31.03.16	24	-	50,72	10,30	123,530	-	-	36,43	5,60	122,340	-	14,29	1,190	0,00	0,00	0,00	1,815
01.04.16	24	-	53,24	10,30	123,060	-	-	37,53	5,60	121,990	-	15,71	1,070	0,00	0,00	0,00	1,982
02.04.16	24	-	52,16	10,30	121,930	-	-	36,66	5,60	120,710	-	15,50	1,220	0,00	0,00	0,00	1,942
03.04.16	24	-	52,63	10,30	121,710	-	-	36,89	5,60	120,730	-	15,74	0,980	0,00	0,00	0,00	1,957
04.04.16	24	-	53,01	10,30	121,280	-	-	37,13	5,60	120,380	-	15,88	0,900	0,00	0,00	0,00	1,968
05.04.16	24	-	53,88	10,30	123,680	-	-	37,80	5,60	122,570	-	16,08	1,110	0,00	0,00	0,00	2,039
06.04.16	24	-	53,17	10,30	122,223	-	-	37,27	5,60	121,227	-	15,90	0,997	0,00	0,00	0,00	1,988
07.04.16	24	-	49,15	10,30	128,710	-	-	37,33	5,60	127,380	-	11,82	1,330	0,00	0,00	0,00	1,576
08.04.16	24	-	43,34	10,30	125,760	-	-	33,60	5,60	124,150	-	9,74	1,080	0,00	0,00	0,00	1,268
09.04.16	24	-	43,68	10,30	125,350	-	-	33,56	5,60	124,150	-	10,12	1,200	0,00	0,00	0,00	1,320
10.04.16	24	-	42,70	10,30	125,110	-	-	32,79	5,60	123,840	-	9,91	1,270	0,00	0,00	0,00	1,292
11.04.16	24	-	42,28	10,30	124,870	-	-	32,32	5,60	123,580	-	9,96	1,290	0,00	0,00	0,00	1,297
12.04.16	24	-	46,40	10,30	124,440	-	-	34,22	5,60	123,380	-	12,18	1,060	0,00	0,00	0,00	1,562
13.04.16	24	-	46,05	10,30	125,220	-	-	34,48	5,60	124,130	-	11,57	1,090	0,00	0,00	0,00	1,494
14.04.16	24	-	50,86	10,30	125,060	-	-	36,41	5,60	124,020	-	14,45	1,040	0,00	0,00	0,00	1,850
15.04.16	24	-	57,92	10,30	126,890	-	-	39,68	5,60	125,650	-	18,24	1,240	0,00	0,00	0,00	2,369
16.04.16	24	-	52,92	10,30	127,910	-	-	37,97	5,60	126,720	-	14,95	1,190	0,00	0,00	0,00	1,965
17.04.16	24	-	45,53	10,30	128,120	-	-	34,62	5,60	126,940	-	10,91	1,180	0,00	0,00	0,00	1,447
18.04.16	24	-	45,65	10,30	127,640	-	-	34,63	5,60	126,450	-	11,02	1,190	0,00	0,00	0,00	1,458
19.04.16	24	-	48,76	10,30	127,180	-	-	35,81	5,60	126,120	-	12,95	1,060	0,00	0,00	0,00	1,692
20.04.16	24	-	48,15	10,30	126,210	-	-	35,58	5,60	125,230	-	12,57	0,980	0,00	0,00	0,00	1,628
21.04.16	24	-	49,50	10,30	126,010	-	-	35,76	5,60	125,060	-	13,74	0,950	0,00	0,00	0,00	1,774
22.04.16	24	-	48,80	10,30	126,467	-	-	35,72	5,60	125,470	-	13,09	0,997	0,00	0,00	0,00	1,698
Среднее	24,00	-	51,29	10,30	124,608	-	-	36,75	5,60	123,491	-	14,54	1,116	-	-	-	1,857
Итого	744,0				3862,843	0,000				3828,233	0,000		34,610	0,00	0,00	0,00	57,57

Ориентировочно до конца месяца(+)

1016,613

1007,989

8,625

13,33

Корректировка за прошлый месяц (-)

1164,587

1156,063

8,524

22,75

Итого за апрель 2016 :

3714,870

3680,159

34,710

48,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 00:00	23351,450	-	23160,950	-	0,000	0,000	505,769	
23.04.16 02:00	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	0,000	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнформХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АСТА допуска УУ
 28.04.2016