

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44621

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	70,27	10,20	154,970	-	-	48,05	5,60	153,040	-	22,22	1,930	0,00	0,00	0,00	3,544
24.03.16	24	-	68,07	10,20	155,020	-	-	47,34	5,60	153,170	-	20,73	1,850	0,00	0,00	0,00	3,311
25.03.16	24	-	61,69	10,20	153,620	-	-	43,95	5,60	151,750	-	17,74	1,870	0,00	0,00	0,00	2,816
26.03.16	24	-	57,71	10,20	152,820	-	-	41,89	5,60	151,080	-	15,82	1,740	0,00	0,00	0,00	2,502
27.03.16	24	-	53,43	10,20	154,220	-	-	40,20	5,60	152,410	-	13,23	1,810	0,00	0,00	0,00	2,121
28.03.16	24	-	49,32	10,20	155,170	-	-	37,86	5,60	153,340	-	11,46	1,830	0,00	0,00	0,00	1,857
29.03.16	24	-	46,79	10,20	153,150	-	-	36,67	5,60	151,340	-	10,12	1,810	0,00	0,00	0,00	1,629
30.03.16	24	-	44,99	10,20	153,580	-	-	35,58	5,60	151,740	-	9,41	1,840	0,00	0,00	0,00	1,520
31.03.16	24	-	50,63	10,20	153,730	-	-	38,38	5,60	151,950	-	12,25	1,780	0,00	0,00	0,00	1,959
01.04.16	24	-	53,19	10,20	154,110	-	-	39,66	5,60	152,230	-	13,53	1,880	0,00	0,00	0,00	2,170
02.04.16	24	-	52,11	10,20	153,780	-	-	38,87	5,60	151,990	-	13,24	1,790	0,00	0,00	0,00	2,116
03.04.16	24	-	52,58	10,20	153,880	-	-	39,24	5,60	152,030	-	13,34	1,850	0,00	0,00	0,00	2,136
04.04.16	24	-	52,96	10,20	153,880	-	-	39,55	5,60	151,980	-	13,41	1,900	0,00	0,00	0,00	2,151
05.04.16	24	-	53,83	10,20	155,950	-	-	40,15	5,60	154,070	-	13,68	1,880	0,00	0,00	0,00	2,216
06.04.16	24	-	53,12	10,20	154,570	-	-	39,65	5,60	152,693	-	13,48	1,877	0,00	0,00	0,00	2,168
07.04.16	24	-	48,98	10,20	155,080	-	-	38,76	5,60	153,300	-	10,22	1,780	0,00	0,00	0,00	1,661
08.04.16	24	-	43,24	10,20	156,700	-	-	34,90	5,60	154,870	-	8,34	1,830	0,00	0,00	0,00	1,385
09.04.16	24	-	43,58	10,20	157,640	-	-	35,05	5,60	155,810	-	8,53	1,830	0,00	0,00	0,00	1,420
10.04.16	24	-	42,61	10,20	157,470	-	-	34,19	5,60	155,610	-	8,42	1,860	0,00	0,00	0,00	1,401
11.04.16	24	-	42,18	10,20	157,640	-	-	33,90	5,60	155,810	-	8,28	1,830	0,00	0,00	0,00	1,380
12.04.16	24	-	46,32	10,20	157,700	-	-	36,18	5,60	155,890	-	10,14	1,810	0,00	0,00	0,00	1,674
13.04.16	24	-	45,96	10,20	157,790	-	-	36,35	5,60	155,990	-	9,61	1,800	0,00	0,00	0,00	1,592
14.04.16	24	-	50,78	10,20	157,640	-	-	38,55	5,60	155,820	-	12,23	1,820	0,00	0,00	0,00	2,006
15.04.16	24	-	57,91	10,20	158,760	-	-	42,46	5,60	156,990	-	15,45	1,770	0,00	0,00	0,00	2,537
16.04.16	24	-	52,90	10,20	158,420	-	-	40,36	5,60	156,590	-	12,54	1,830	0,00	0,00	0,00	2,069
17.04.16	24	-	45,43	10,20	157,790	-	-	36,14	5,60	155,980	-	9,29	1,810	0,00	0,00	0,00	1,544
18.04.16	24	-	45,57	10,20	157,870	-	-	36,09	5,60	156,090	-	9,48	1,780	0,00	0,00	0,00	1,572
19.04.16	24	-	48,70	10,20	158,350	-	-	37,65	5,60	156,560	-	11,05	1,790	0,00	0,00	0,00	1,825
20.04.16	24	-	48,10	10,20	158,320	-	-	37,50	5,60	156,490	-	10,60	1,830	0,00	0,00	0,00	1,757
21.04.16	24	-	49,52	10,20	158,660	-	-	37,88	5,60	156,800	-	11,64	1,860	0,00	0,00	0,00	1,924
22.04.16	24	-	52,30	10,20	158,590	-	-	39,58	5,60	156,800	-	12,72	1,790	0,00	0,00	0,00	2,097
Среднее	24,00	-	51,12	10,20	156,028	-	-	38,79	5,60	154,200	-	12,33	1,828	-	-	-	2,002
Итого	744,0				4836,870	0,000				4780,213	0,000		56,657	0,00	0,00	0,00	62,06

Ориентировочно до конца месяца(+)

1266,286

1251,783

14,503

14,61

Корректировка за прошлый месяц (-)

1463,593

1445,773

17,820

28,80

Итого за апрель 2016 :

4639,563

4586,223

53,340

47,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
19.04.15 02:00	14512,110	-	14358,610	-	0,000	0,000	337,318	
19.04.15 02:00	14512,110	-	14358,610	-	0,000	0,000	337,318	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды хв= _____ С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 Филиал «Невский» ООО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 на заявку до получения АКТА допуска УУ
 28.04.2016