

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 42603

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hxв)$ **лето:**Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = т/сут$ $G_{гвс.ф.} = т/сут$ $Q_{от.ф.} = Гкал/мес$ $Q_{от.ср.ф.} = Гкал/сут$ Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.03.16	24	-	70,22	10,30	119,090	-	-	41,96	5,60	119,090	-	28,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,372
24.03.16	24	-	68,08	10,30	119,370	-	-	41,54	5,60	119,370	-	26,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,175
25.03.16	24	-	61,77	10,30	119,250	-	-	39,13	5,60	119,250	-	22,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,707
26.03.16	24	-	57,82	10,30	119,380	-	-	37,46	5,60	119,380	-	20,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,437
27.03.16	24	-	53,57	10,30	120,520	-	-	36,39	5,60	120,520	-	17,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,079
28.03.16	24	-	49,45	10,30	121,260	-	-	34,77	5,60	121,260	-	14,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,787
29.03.16	24	-	46,98	10,30	119,680	-	-	33,92	5,60	119,670	-	13,06	0,010	0,00	0,00	0,00	0,00	1,570
30.03.16	24	-	45,19	10,30	120,070	-	-	33,07	5,60	120,070	-	12,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,463
31.03.16	24	-	50,77	10,30	121,200	-	-	35,15	5,60	121,200	-	15,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,899
01.04.16	24	-	53,29	10,30	122,740	-	-	36,12	5,60	122,740	-	17,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,115
02.04.16	24	-	52,22	10,30	122,480	-	-	35,38	5,60	122,480	-	16,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,068
03.04.16	24	-	52,68	10,30	122,530	-	-	35,66	5,60	122,530	-	17,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,094
04.04.16	24	-	53,06	10,30	122,540	-	-	35,98	5,60	122,540	-	17,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,101
05.04.16	24	-	53,91	10,30	124,180	-	-	36,59	5,60	124,180	-	17,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,158
06.04.16	24	-	53,22	10,30	123,083	-	-	36,08	5,60	123,083	-	17,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,118
07.04.16	24	-	49,19	10,30	123,420	-	-	35,83	5,60	123,420	-	13,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,655
08.04.16	24	-	43,44	10,30	124,720	-	-	32,71	5,60	124,720	-	10,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,346
09.04.16	24	-	43,78	10,30	125,450	-	-	32,73	5,60	125,450	-	11,05	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,395
10.04.16	24	-	42,79	10,30	125,420	-	-	32,03	5,60	125,420	-	10,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,359
11.04.16	24	-	42,37	10,30	125,640	-	-	31,62	5,60	125,640	-	10,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,362
12.04.16	24	-	46,45	10,30	125,560	-	-	33,41	5,60	125,560	-	13,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,644
13.04.16	24	-	46,12	10,30	125,630	-	-	33,71	5,60	125,630	-	12,41	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,568
14.04.16	24	-	50,89	10,30	125,440	-	-	35,24	5,60	125,440	-	15,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,970
15.04.16	24	-	57,93	10,30	126,250	-	-	38,22	5,60	126,250	-	19,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,493
16.04.16	24	-	53,01	10,30	126,020	-	-	36,74	5,60	126,020	-	16,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,055
17.04.16	24	-	45,62	10,30	125,660	-	-	33,87	5,60	125,660	-	11,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,487
18.04.16	24	-	45,74	10,30	125,750	-	-	33,77	5,60	125,750	-	11,97	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,517
19.04.16	24	-	48,82	10,30	126,090	-	-	34,62	5,60	126,090	-	14,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,801
20.04.16	24	-	48,27	10,30	126,050	-	-	34,49	5,60	126,050	-	13,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,744
21.04.16	24	-	49,63	10,30	126,250	-	-	34,67	5,60	126,250	-	14,96	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,897
22.04.16	24	-	48,91	10,30	126,130	-	-	34,59	5,60	126,130	-	14,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,814
Среднее	24,00	-	51,13	10,30	123,447	-	-	35,40	5,60	123,447	-	15,73	0,000	-	-	-	-	1,944
Итого	744,0	-	-	-	3826,853	0,000	-	-	-	3826,843	0,000	-	0,010	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25

Ориентировочно до конца месяца(+)

1007,943

1007,943

0,000

14,07

Корректировка за прошлый месяц (-)

1131,437

1131,437

0,000

27,62

Итого за апрель 2016 :

3703,359

3703,349

0,010

46,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
02.10.15 14:00	0,600	-	0,580	-	0,000	0,000	0,000	
02.10.15 14:00	0,600	-	0,580	-	0,000	0,000	0,000	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Мелитополь»
 _____ Гкал
 _____ Гкал
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

28.04.2016