

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 50074

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hxv), M3=p3*V3$ лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{от.гвс.ср} = Q_{гвс.ср}$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м.}$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \tau/сут$ $G_{гвс.ф.} = \tau/сут$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$ Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	69,92	10,30	166,490	-	-	47,13	5,60	163,380	-	22,79	3,110	0,00	0,00	0,00	3,953
24.03.16	24	-	67,67	10,30	166,560	-	-	46,32	5,60	163,460	-	21,35	3,100	0,00	0,00	0,00	3,712
25.03.16	24	-	61,43	10,30	166,500	-	-	43,29	5,60	163,450	-	18,14	3,050	0,00	0,00	0,00	3,164
26.03.16	24	-	57,56	10,30	166,580	-	-	41,50	5,60	163,570	-	16,06	3,010	0,00	0,00	0,00	2,812
27.03.16	24	-	53,24	10,30	168,080	-	-	39,78	5,60	165,150	-	13,46	2,930	0,00	0,00	0,00	2,389
28.03.16	24	-	49,27	10,30	168,040	-	-	37,64	5,60	165,200	-	11,63	2,840	0,00	0,00	0,00	2,074
29.03.16	24	-	46,76	10,30	165,800	-	-	36,45	5,60	163,110	-	10,31	2,690	0,00	0,00	0,00	1,821
30.03.16	24	-	45,01	10,30	166,280	-	-	35,52	5,60	163,570	-	9,49	2,710	0,00	0,00	0,00	1,687
31.03.16	24	-	50,63	10,30	166,450	-	-	38,11	5,60	163,660	-	12,52	2,790	0,00	0,00	0,00	2,199
01.04.16	24	-	53,04	10,30	166,710	-	-	39,15	5,60	163,860	-	13,89	2,850	0,00	0,00	0,00	2,440
02.04.16	24	-	51,98	10,30	166,340	-	-	38,54	5,60	163,500	-	13,44	2,840	0,00	0,00	0,00	2,357
03.04.16	24	-	52,46	10,30	166,480	-	-	38,84	5,60	163,660	-	13,62	2,820	0,00	0,00	0,00	2,387
04.04.16	24	-	52,84	10,30	166,470	-	-	39,15	5,60	163,650	-	13,69	2,820	0,00	0,00	0,00	2,400
05.04.16	24	-	53,76	10,30	168,820	-	-	39,67	5,60	165,990	-	14,09	2,830	0,00	0,00	0,00	2,501
06.04.16	24	-	53,02	10,30	167,257	-	-	39,22	5,60	164,433	-	13,80	2,823	0,00	0,00	0,00	2,429
07.04.16	24	-	48,82	10,30	167,570	-	-	38,29	5,60	164,740	-	10,53	2,830	0,00	0,00	0,00	1,882
08.04.16	24	-	43,29	10,30	169,500	-	-	34,73	5,60	166,680	-	8,56	2,820	0,00	0,00	0,00	1,561
09.04.16	24	-	43,62	10,30	170,570	-	-	34,76	5,60	167,720	-	8,86	2,850	0,00	0,00	0,00	1,623
10.04.16	24	-	42,62	10,30	170,290	-	-	33,98	5,60	167,470	-	8,64	2,820	0,00	0,00	0,00	1,579
11.04.16	24	-	42,21	10,30	170,330	-	-	33,65	5,60	167,540	-	8,56	2,790	0,00	0,00	0,00	1,565
12.04.16	24	-	46,31	10,30	170,250	-	-	35,85	5,60	167,470	-	10,46	2,780	0,00	0,00	0,00	1,892
13.04.16	24	-	45,95	10,30	170,270	-	-	35,99	5,60	167,560	-	9,96	2,710	0,00	0,00	0,00	1,805
14.04.16	24	-	50,80	10,30	169,990	-	-	38,12	5,60	167,310	-	12,68	2,680	0,00	0,00	0,00	2,267
15.04.16	24	-	57,70	10,30	171,250	-	-	41,68	5,60	168,390	-	16,02	2,860	0,00	0,00	0,00	2,875
16.04.16	24	-	52,65	10,30	170,810	-	-	39,60	5,60	168,070	-	13,05	2,740	0,00	0,00	0,00	2,349
17.04.16	24	-	45,44	10,30	170,250	-	-	35,91	5,60	167,670	-	9,53	2,580	0,00	0,00	0,00	1,728
18.04.16	24	-	45,58	10,30	170,380	-	-	35,81	5,60	167,770	-	9,77	2,610	0,00	0,00	0,00	1,772
19.04.16	24	-	48,70	10,30	170,860	-	-	37,30	5,60	168,090	-	11,40	2,770	0,00	0,00	0,00	2,062
20.04.16	24	-	48,03	10,30	170,690	-	-	37,06	5,60	168,070	-	10,97	2,620	0,00	0,00	0,00	1,978
21.04.16	24	-	49,46	10,30	170,970	-	-	37,47	5,60	168,300	-	11,99	2,670	0,00	0,00	0,00	2,159
22.04.16	24	-	52,18	10,30	170,970	-	-	38,96	5,60	168,270	-	13,22	2,700	0,00	0,00	0,00	2,379
Среднее	24,00	-	51,03	10,30	168,639	-	-	38,37	5,60	165,831	-	12,66	2,808	-	-	-	2,252
Итого	744,0	-	-	-	5227,807	0,000	-	-	-	5140,763	0,000	-	87,043	0,00	0,00	0,00	69,80

Ориентировочно до конца месяца(+)

1365,634

1344,274

21,360

16,49

Корректировка за прошлый месяц (-)

1571,966

1543,281

28,684

32,02

Итого за апрель 2016 :

5021,475

4941,756

79,719

54,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 00:00	26942,080	-	25066,340	-	0,000	0,000	627,474	
23.04.16 02:00	32185,330	-	30222,180	-	0,000	0,000	699,018	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-СПб» 04 2016
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ СЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ