Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8713 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 1 / СЦО | Строит.Адрес: Елизарова 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207226-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207226 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 91,5 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	144,32	144,32	0,00	77,17	49,54	27,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
25.03.16	24,00	-	145,11	145,11	0,00	75,70	49,27	26,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
26.03.16	24,00	-	145,72	145,72	0,00	73,70	48,94	24,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
27.03.16	24,00	-	146,73	146,73	0,00	71,71	48,36	23,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
28.03.16	24,00	-	147,57	147,57	0,00	68,48	47,39	21,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
29.03.16	24,00	-	146,01	146,01	0,00	66,35	46,45	19,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
30.03.16	24,00	-	146,85	146,85	0,00	65,09	45,96	19,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
31.03.16	24,00	-	147,17	147,17	0,00	65,10	45,75	19,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
01.04.16	24,00	-	144,32	144,32	0,00	65,10	44,97	20,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
02.04.16	24,00	-	142,13	142,13	0,00	64,63	44,37	20,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
03.04.16	24,00	-	143,27	143,27	0,00	64,93	44,68	20,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
. 04.04.16	24,00	-	143,39	143,39	0,00	64,64	44,52	20,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
05.04.16	24,00	-	146,20	146,20	0,00	65,40	45,30	20,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
06.04.16	24,00	-	147,79	147,79	0,00	64,65	45,53	19,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
07.04.16	24,00	-	149,65	149,65	0,00	64,17	45,83	18,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
08.04.16	24,00	-	147,93	147,93	0,00	62,14	44,61	17,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
09.04.16	24,00	-	148,07	148,07	0,00	62,30	44,75	17,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
10.04.16	24,00	-	145,75	145,75	0,00	62,21	44,16	18,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
11.04.16	24,00	-	145,46	145,46	0,00	62,40	44,01	18,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
12.04.16	24,00	-	139,58	139,58	0,00	62,40	43,68	18,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
13.04.16	24,00	-	137,47	137,47	0,00	62,50	43,82	18,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
14.04.16	24,00	-	135,01	135,01	0,00	62,03	42,81	19,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
15.04.16	24,00	-	133,85	133,85	0,00	61,92	42,38	19,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
16.04.16	24,00	-	136,06	136,06	0,00	62,30	43,10	19,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
17.04.16	24,00	-	137,47	137,47	0,00	62,33	43,74	18,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
18.04.16	24,00	-	137,40	137,40	0,00	62,52	43,80	18,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
19.04.16	24,00	-	137,14	137,14	0,00	62,18	43,55	18,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
20.04.16	24,00	-	135,28	135,28	0,00	61,82	43,20	18,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
21.04.16	24,00	-	134,57	134,57	0,00	62,06	43,05	19,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
22.04.16	24,00	-	133,85	133,85	0,00	61,07	42,33	18,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
23.04.16	24,00	-	135,03	135,03	0,00	62,14	42,80	19,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
Среднее	24,00	-	142,13	142,13	-	64,88	44,92	19,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
Итого	744,00		4406,15	4406,15	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	88,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 03:00	55768,36	55775,14	-	-	-	-	1407,42	-	-
	24.04.16 04:00	60179,13	60185,91	-	-	-	-	1495,40	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,75 °С 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 88,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраКит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 25 АПР 2016 г.