Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8804
Строит.Адрес: Елизарова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15150 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00		180,60	162,01	18,60	78,51	49,70	28,81	6,10	4,00	4,85	16,45	0,00	0,00	16,91	0,00	16,91	-	78,25	0,00	1,29			6,14
25.03.16	24,00		181,68	162,62	19,06	76,86	49,33	27,52	6,10	4,00	4,66	16,93	0,00	0,00	17,38	0,00	17,38	-	76,08	0,00	1,29			5,95
26.03.16	24,00		182,41	163,16	19,25	74,81	48,70	26,12	6,10	4,00	4,43	17,23	0,00	0,00	17,67	0,00	17,67	-	74,56	0,00	1,28			5,71
27.03.16	24,00		175,23	156,63	18,60	72,82	48,42	24,40	6,10	4,00	3,97	16,79	0,00	0,00	17,19	0,00	17,19	-	72,60	0,00	1,22			5,18
28.03.16	24,00		181,26	163,37	17,89	69,52	47,24	22,28	6,10	4,00	3,78	16,11	0,00	0,00	16,46	0,00	16,46	-	69,09	0,00	1,11			4,89
29.03.16	24,00		180,17	161,64	18,53	67,33	46,15	21,18	6,10	4,00	3,54	16,80	0,00	0,00	17,16	0,00	17,16	-	67,49	0,00	1,13			4,68
30.03.16	24,00		173,90	152,20	21,70	65,91	44,91	21,01	6,10	4,00	3,33	19,81	0,00	0,00	20,21	0,00	20,21	-	65,94	0,00	1,31			4,63
31.03.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
01.04.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
02.04.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
03.04.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
04.04.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
05.04.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
06.04.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
07.04.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
08.04.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
09.04.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
10.04.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
11.04.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
12.04.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
13.04.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
14.04.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
15.04.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
16.04.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
17.04.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
18.04.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
19.04.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
20.04.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
21.04.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
22.04.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
23.04.16	24,00		178,45	159,07	19,37	67,59	46,10	21,49	6,10	4,00	3,55	17,57	-	-	17,94	-	17,94	-	67,51	-	1,18	-	-	4,73
Среднее	24,00	-	178,64	159,33	19,31	68,64	46,48	22,16	6,10	4,00	3,67	17,48	-	-	17,86	-	17,86	-	68,52	-	1,20	-	-	4,87
Итого	744,00		5537,95	4939,37	598,58						113,76	541,88	0,00	0,00	553,60	0,00	553,60	0,00			37,06	0,00	0,00	150,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 01:00	89538,94	81354,74	15421,62	0,00	15720,65	0,00	5702,63	986,71	-
	31.03.16 15:00	90894,18	82565,47	15551,23	0,00	15853,29	0,00	5742,43	995,96	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °С = -1,49 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **149,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **553,60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отделение эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.